

Eaton Tripp Lite Series Cloud Connected UPS Systems

Advanced User's Guide



BC350RNC (AG-075F)
BC600RNC (AG-0760)
BC850RNC (AG-0761)

Safety Instructions

SAVE THESE INSTRUCTIONS.

This manual contains important instructions **that should be followed during installation and maintenance of the UPS and batteries.**

FCC Notice:

Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment. This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate RF energy, and if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and the receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio / TV technician for help.

Suppliers Declaration of Conformity

Unique Identifier: EATON, BC350RNC (AG-075F), BC600RNC (AG-0760), BC850RNC (AG-0761)

Responsible Party:

EATON
10000 Woodward Ave
Woodridge, IL 60517 USA
773-869-1111

tripplite.eaton.com

FCC Compliance Statement:

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

1. This device may not cause harmful interference, and
2. this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Innovation, Science and Economic Development Canada Notice

This Class B digital device apparatus complies with Canadian ICES-003.

CAN-ICES-003(B) / NMB-003(B)

©Copyright 2024 Eaton, Raleigh, NC, USA. All rights reserved. No part of this document may be reproduced in any way without the express written approval of Eaton.

Special Symbols

The following are examples of symbols used on the product to alert you to important information:



Danger: Dangerous voltage levels are present within the UPS. The UPS has an internal power source (the battery). Consequently, the power outlets may be energized even if the UPS is disconnected from the AC power source.



Important instructions that must always be followed.

CAUTION: Batteries present a risk of energy or electric shock or burn from high short circuit currents. Observe proper precautions. Batteries may contain HIGH VOLTAGE and CORROSIVE, TOXIC, and EXPLOSIVE substances. Do not dispose of batteries in a fire, as they may explode.



This symbol indicates that you should not discard the UPS or the UPS batteries in the trash. This product contains sealed, lead-acid batteries and must be disposed of properly. For more information, contact your local recycling/reuse or hazardous waste center.



This symbol indicates that you should not discard waste electrical or electronic equipment (WEEE) in the trash. For proper disposal, contact your local recycling/reuse or hazardous waste center for more information.

Battery Warning Instructions

- Risk of electric shock. All repairs and service should be performed by **AUTHORIZED SERVICE PERSONNEL ONLY**. There are **NO USER-SERVICEABLE PARTS** inside the UPS. The battery circuit is not isolated from AC Mains Input.
- Remove watches, rings, and other metal objects from the hands.
- Wear rubber gloves and boots.
- Use tools with insulated handles.
- The battery supplied with the system contains small amounts of toxic materials. To avoid accidents, observe the following directives:
 - Servicing of batteries should be performed or supervised by personnel knowledgeable about batteries and the required precautions.
 - When replacing batteries, replace with the same type and number of batteries or battery packs.
 - Do not dispose of batteries in a fire. The batteries may explode.
 - Batteries constitute a danger (electrical shock and burning). The short-circuit current may be very high. The internal battery voltage is a non-isolated 12–24VDC, sealed, lead-acid, 6–cell battery.
- Precautions must be taken for all handling. A battery can present a risk of electric shock and high short circuit current. The following precautions should be observed when working on batteries:
 - Do not lay tools or metal parts on top of batteries.
 - Disconnect the charging source prior to connecting or disconnecting battery terminals.
 - Remove battery grounds during installation and maintenance to reduce the likelihood of shock
 - Determine if the battery is inadvertently grounded. If inadvertently grounded, remove the source from the ground. Contact with any part of a grounded battery can result in electrical shock. The likelihood of such shock can be reduced if such grounds are removed during

installation and maintenance (applicable to equipment and remote battery supplies not having a grounded supply circuit).

Product Safety

- Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance can void the user's authority to operate the equipment.
- To connect the UPS, the instructions and operations described in the manual must be followed in the indicated order.
- Check that the indications on the rating plate correspond to your AC-powered system and to the actual electrical consumption of all the equipment to be connected to the system.
- This uninterruptible power supply has a pre-installed battery and is ready for use.
- The plug on the UPS is considered to be the AC mains disconnect. The socket outlet shall be installed near the equipment and shall be easily accessible.
- Never install the system near liquids or in an excessively damp environment. This equipment should only be used in a dry, indoor environment.
- During the installation of this equipment, it should be assumed that the sum of the leakage currents of the UPS and the connected loads does not exceed 3.5 mA.
- This unit is intended for installation in a controlled environment (temperature-controlled, indoor area free of conductive contaminants). Avoid installing the UPS in locations with standing or running water or excessive humidity.
- Connection to any other type of receptacle other than a two-pole, three-wire grounded receptacle may result in shock hazards as well as violate local electrical codes.
- Ensure that the system is free of any contaminants, the surrounding area is free of debris, and there are no foreign substances within the system.
- In the event of an emergency, press the "OFF" button and disconnect the power cord from the AC power supply to properly disable the UPS.
- Never block the cooling vents of the system.
- Do not allow any liquids to enter the UPS. Do not place beverages or any other liquid-containing vessels on or near the unit.
- Never expose the system to direct sunlight or to a heat source.
- Store the system in a dry place before installing, if storage is required.
- Do not plug the UPS input into its own output.
- Do not attach a power strip or surge suppressor to the UPS.
- Do not attach non-computer-related items, such as medical equipment, life-support equipment, microwave ovens, or vacuum cleaners, to a UPS.
- Unplug the UPS prior to cleaning, and do not use liquid or spray detergent.
- To reduce the risk of overheating the UPS, do not cover the unit's cooling vents and avoid exposing the UPS to direct sunlight or installing the unit near heat-emitting appliances such as space heaters or furnaces.

Table of Contents


1 Introduction	1
1.1 Overview	1
1.2 Package Contents	2
1.3 Dimensions	2
1.4 Physical Features	3
2 Installation	5
2.1 UPS Installation	5
2.2 Secure Mounting Option	5
2.3 Standard Mounting Installation	6
2.4 VESA Mount Installation	6
2.5 Wall Mount Installation	7
3 Operation	9
3.1 Standby Mode	9
3.2 Turning the UPS On	9
3.3 Cold Start	9
3.4 Audible Alarm Enable/Disable	9
3.5 Turning the UPS Off	10
3.6 LED Indicators	10
4 Communications	11
4.1 Communication Ports	11
4.2 Command Line Interface	11
5 Remote Monitoring Application	16
5.1 Welcome to the Eaton Remote Monitoring Application	16
5.2 User Enrollment and Activation	16
5.3 User Interface	26
5.4 Login Screen	26
5.5 Organizational Summary Screen	27
5.5.1 Organizational Hierarchy Menu	28
5.5.2 Tabs Menu	29
5.5.3 Help Menu	29
5.5.4 Settings Menu	30
5.5.5 User Menu	31
5.5.6 Timeline Tab	32
5.5.7 Groups Widget	34
5.5.8 Device Widget	34
5.6 Managing Users	38
5.7 Creating a Group Within An Organization	39
5.8 Adding a Device	43

Table of Contents

5.8.1 Adding a Device with the Mobile Application	46
5.8.2 Device Configuration via NFC	48
5.9 Setting Alerts and Notifications.....	52
5.10 Setting Custom Notifications	53
6 UPS Maintenance.....	57
6.1 Battery Replacement.....	57
6.2 Storage	59
6.3 Recycling Used Equipment.....	59
7 Troubleshooting	60
7.1 Audible Alarms and Conditions	60
7.2 Service and Support	61
8 Specifications.....	62
8.1 Product Specifications	62

Chapter 1 Introduction

1.1 Overview



The standby UPS system provides reliable battery backup and AC power protection against blackouts, brownouts, over-voltages, surges, and line noise that can damage valuable electronics or destroy data. The 3-, 4-, and 5-outlet 120V battery backup is the ideal protection for your home office, media center or professional kiosk, security and small-business phone applications, computers, routers, printers, HDTVs, Blu-ray players, game consoles, ATMs, security systems and digital signage equipment.

Backup support allows you to work through short power failures and gives you enough time to save files safely and shut down your system in case of a prolonged blackout. Backup time varies according to load, but the UPS should keep an energy-efficient desktop computer with a small LCD monitor powered for as long as 13 minutes. In Line Mode, incoming utility power keeps the replaceable internal battery fully charged, so backup power will always be available. A high (>97%) line-mode efficiency rating reduces BTU emissions, energy consumption, and energy costs.

Various electromagnetic and radio sources in virtually every home and business can cause disruptive interference on the AC line. Known as electromagnetic interference (EMI) and radio frequency interference (RFI), this line noise is a common cause of performance problems and can lead to incremental hardware damage, data corruption, and audio/video transmission problems. The UPS incorporates technology that filters out disruptive line noise so it won't affect your equipment.

Other key features include:

- User-replaceable battery.
- Compact housing with easy desktop or wall mount installation option.
- Alarm remains silent in backup mode, sounding only when imperative.
- Auto-restart during AC recovery.
- Overload protection when operating on AC and Battery modes.
- Input voltage out-of-range protection.

1.2 Package Contents

Table 1. Package Contents

Contents
UPS
Quick start manual
Four M4 x 12 mm Phillips VESA mounting screws
Four M4 x 20 mm Phillips self-tapping wall mounting screws

1.3 Dimensions

Figure 1. BC350RNC(AG-075F) and BC600RNC(AG-0760) Dimensions






Figure 2. BC850RNC(AG-0761) Dimensions




1.4 Physical Features

Figure 3. BC350RNC(AG-075F)




- ① Battery back up and surge protected outlets
- ② 5-15 AC input line cord
- ③ Power switch
- ④ Green LED indicator
- ⑤ Red LED indicator
- ⑥ Circuit breaker
- ⑦ Cable management secure point
- ⑧ USB-C port
- ⑨ RJ45 Ethernet port
- ⑩ Near Field Communications (NFC)

Figure 4. BC600RNC(AG-0760)



- | | |
|---|-----------------------------------|
| ① Battery back up and surge protected outlets | ⑥ Circuit breaker |
| ② 5-15 AC input line cord | ⑦ Cable management secure point |
| ③ Power switch | ⑧ USB-C port |
| ④ Green LED indicator | ⑨ RJ45 Ethernet port |
| ⑤ Red LED indicator | ⑩ Near Field Communications (NFC) |

Figure 5. BC850RNC(AG-0761)



- | | |
|---|-----------------------------------|
| ① Battery back up and surge protected outlets | ⑥ Circuit breaker |
| ② 5-15 AC input line cord | ⑦ Cable management secure point |
| ③ Power switch | ⑧ USB-C port |
| ④ Green LED indicator | ⑨ RJ45 Ethernet port |
| ⑤ Red LED indicator | ⑩ Near Field Communications (NFC) |

Chapter 2 Installation


2.1 UPS Installation

The Tripp Lite Series UPS System can be installed in various orientations, as described in this chapter. Remove the UPS from its packaging and inspect it for damage that may have occurred during shipping. If any damage is discovered, re-pack the UPS and contact your **Local Distributor** or **Eaton Support**.

2.2 Secure Mounting Option

Secure mounting points on the UPS allow for mounting vertically or horizontally with zip ties.


Figure 6. Secure Mounting Points



NOTE

The arrows on the bottom label of the UPS indicate the correct orientation to observe when installing the unit.

Figure 7. Cable Management and Secure Mounting Option



2.3 Standard Mounting Installation

The Tripp Lite Series UPS system can be installed in the following standard mounting orientation.

**NOTE**

Do not install the unit on its sides, front or back. The UPS can become unstable and tip over, causing damage to the product.

Figure 8. Standard Mounting



2.4 VESA Mount Installation



The M4 X12 mm VESA screws (provided) may not be compatible with every monitor. Consult the monitor user manual for screw depth and equipment weight specifications for VESA mount applications.

The UPS has rear keyhole spaces 100 mm apart for optional VESA mounting in a vertical or horizontal position.

To mount:


1. Install the four M4 x12 mm VESA mount screws (provided) in the desired holes in the back of the monitor leaving the screws extended about 0.28 inches.
2. Center the UPS keyhole openings over the screw heads and push towards the monitor and then down lightly to lock it onto the screws.

**NOTE**

The arrows on the bottom label of the UPS indicate the correct orientation to observe when installing the unit. See [Figure 6](#).

3. To detach the UPS from your monitor, lightly push up on the bottom of the UPS to release it from the monitor.
4. Carefully lift the UPS off the monitor.

Figure 9. VESA Mount Installation



2.5 Wall Mount Installation

⚠ WARNING


The Tripp Lite Series UPS system includes four M4 x 20 mm Phillips self-tapping screws that should be installed directly into the center of a wood wall stud for mounting the UPS in a vertical or horizontal orientation. Use appropriate anchoring methods for other wall material types to ensure the UPS is securely mounted and supported.




NOTE

The arrows on the bottom label of the UPS indicate the correct orientation to observe when installing the unit. See [Figure 6](#).

M4x20 Phillips self-tapping screws



M4x20 Phillips self-tapping screws



Wall Mount Installation

To secure the UPS, follow the below steps:

1. Measure and mark the hole locations on the wall. Use a screwdriver to install the screws in the wall, leaving the screws extended 0.28 inches.

Figure 10. BC350RNC(AG-075F) / BC600RNC(AG-0760) Wall Mounting Hole Dimensions





Figure 11. BC850RNC(AG-0761) Wall Mounting Hole Dimensions



2. Center the UPS keyhole openings over the screw heads and push towards the wall and then down lightly to lock it onto the screws.
3. To detach the UPS from the wall, lightly push up on the bottom of the UPS to release it from the wall.
4. Carefully lift the UPS off the wall.

Chapter 3 Operation

3.1 Standby Mode

When the UPS is turned off and plugged into a wall outlet or other power source, the UPS is in Standby Mode. The Power On indicator is off, indicating that power is not available from the rear receptacles.

3.2 Turning the UPS On

For normal AC startup of the UPS, follow these steps:

1. Connect the UPS AC power cord to a properly grounded NEMA 5–15R wall outlet.
2. Press the power button lightly for two seconds to start the UPS in Normal mode. The UPS will beep and the green LED will turn on and stay illuminated. See [1.4 Physical Features](#) for an illustration of the green LED indicator location on the back panel.
3. Plug your load equipment into the outlets on the back of the UPS. These outlets provide both surge and battery backup capabilities.

**NOTE**

The Tripp Lite Series UPS system is designed to support electronic equipment only. You will overload the UPS if the total volt-amp (VA) ratings for all the equipment connected to the outlets exceeds the UPS output capacity. To find your equipment's VA ratings, look at its nameplate. If the equipment is listed in amps (A), multiply the number of amps by 120 to determine VA. For example $1A \times 120 = 120VA$. If you suspect you have overloaded the outlets, remove some equipment.

4. Register your UPS at tripplite.eaton.com.

3.3 Cold Start

To turn on the UPS without utility power, press and hold the ON/OFF button for two seconds. The UPS will beep and the green LED will flash every ten seconds, indicating it is on battery power.

**NOTE**

The UPS does not automatically detect the input frequency when starting on the battery. The default frequency for 120V models is 60 Hz.

3.4 Audible Alarm Enable/Disable

The UPS audible alarm controls operate independently from Line Mode to Battery Mode and can be enabled or disabled in the following modes of operation:

Line Mode

- *To disable* all the alarm tones for Line Mode and in Battery Mode, press and hold the power button for ten seconds. The red LED will flash, and the UPS alarm tone will sound, indicating the alarm is now disabled.
- *To enable* the alarm tone in Line Mode, press and hold the power button for ten seconds. The green LED will flash, and the UPS alarm tone will sound, indicating the alarm is enabled.

Battery Mode**NOTE**

The default setting for the Battery Mode alarm tone is disabled. The Line Mode default must be set to enabled before changing the On Battery alarm settings. The On Battery audible alarm tones can be enabled or disabled in Battery Mode only. The alarm changes in Battery Mode do not affect the Line Mode setting.

- *To disable* the alarm tone in Battery Mode, press and hold the power button for five seconds. The green LED will flash and the UPS alarm tone will sound, indicating that the alarm has been disabled.

- To *enable* the alarm tone in Battery Mode, press and hold the power button for five seconds. The green LED will flash and the UPS alarm tone will sound, indicating that the alarm has been enabled.



NOTE

To verify the alarm status, test the UPS on battery power.

3.5 Turning the UPS Off

To turn off the UPS, press and hold the ON/OFF button on the front panel for two seconds, the UPS will beep indicating it is in Standby Mode. Unplug the UPS from the power source. If you do not unplug the UPS, it remains in Standby Mode.

3.6 LED Indicators

The Tripp Lite Series UPS system rear panel indicates the UPS status via the UPS LED indicators. [Table 2](#) shows the LED status and operational mode of the UPS.

Table 2. LED Status

LED Status	Alarm	UPS Status
Green (On)	Off	Operating in normal line mode and the battery is fully charged
Green (Flashing every ten seconds)	Off	Operating in battery mode
Green (Flashing) Red (On)	Sounding every second	Low battery
Green (Off)	Off	UPS is off
Red (On)	Continuously sounding	UPS fault (See Table 6)
Green (Flashing On for five seconds/Off for five seconds)	Off	Operating in normal line mode and charging the battery

Chapter 4 Communications

4.1 Communication Ports

NFC Functionality

The NFC tag on the UPS enables users to collect and configure UPS settings using the Eaton Remote Monitoring application by placing the NFC-enabled mobile device flush with the indicated NFC area on the UPS. (See [5.1 Welcome to the Eaton Remote Monitoring Application](#)).

Ethernet Port

The Ethernet Port allows the UPS to connect via a local network and managed using the Eaton Remote Monitoring application. (See [5.1 Welcome to the Eaton Remote Monitoring Application](#)).

USB-C Port Functionality

The USB-C Port allows for local access to UPS Command Line Interface (CLI) for configuration and discovery of the local network settings and other features. (See [4.2 Command Line Interface](#)).

4.2 Command Line Interface

The Command Line Interface (CLI) is intended mainly for automated configuration of the network and time settings of the Eaton Tripp Lite Series UPS. It can also be used for troubleshooting and remote reboot/reset of the network interface in case the web user interface is not accessible.




Changing network parameters may cause the card to become unavailable remotely. If this happens it can only be reconfigured locally through USB-C configuration port.

To log into the command line interface:

1. Plug a cable into the USB port of the UPS and launch a terminal emulation program.

Figure 12. Terminal Emulation Program



2. Press "y" to continue onto the login screen and enter the device password.

Figure 13. Enter Password

```
Use of the device indicates consent to monitoring of failed Authentication attempts. Unauthorized use of the device is prohibited. Press y to continue. y/n?: y
Please enter the password to login.
Password:
```

3. Enter a User Command from [Table 3](#) and press the Enter button.
4. The information will be displayed on the screen.

Figure 14. Command Output

```
Use of the device indicates consent to monitoring of failed Authentication attempts. Unauthorized use of the device is prohibited. Press y to continue. y/n?: y
Please enter the password to login.
Password: *****
Welcome
Use Eaton_cmd for available commands.
-> about

Network Card Vendor Name: Eaton Corp.
Network Card Serial Number: 3402AV05506FA00672
Network Card Firmware Part Number: FW-3114
Network Card Firmware Version: 1.0.2
Device Serial Number: 3408AVLSM89E500004
Device Firmware Part Number: FW-2B23
Device Firmware Version: 0A
Device Profile ID: 2c389aea-edfe-ed11-907c-0022481cd9be
Device Profile Version: 21
NFC Version: 8003.11
CLI Version: 8002.28

->
```

Table 3. CLI Commands

User Command Name	Description	Sample Input/Output	Note
login	login to the shell	<password>	Only used for entering to shell It gets the current password as input
logout	logout of the shell	N/A	This command prompt you to login after logout
set_new_password	Set a new password	"Pa\$\$w0rd"	The default value is "password". New Password has following limits: <ol style="list-style-type: none"> 1. The length must be at least 8 and max 16 characters. 2. The string is alphanumeric case sensitive. 3. The new password must at least have one digit, one upper case, one lower case, and one special case characters. 4. The previous password is required to enter. 5. The new password must be entered twice.
set_ipv4_maskaddr	Set the subnet mask address	255.255.255.0	This value will initialize as "0.0.0.0" if the device is not connected to the internet. The default restore IP address is "192.168.1.254".
get_ipv4_maskaddr	Get the assigned subnet mask address	255.255.255.0	
set_ipv4_addr	Set the assigned IP address	192.168.0.133	
get_ipv4_addr	Get the assigned IP address	192.168.0.133	
set_ipv4_gateway	Set the IP gateway	192.168.0.1	
get_ipv4_gateway	Get the IP gateway	192.168.0.1	
get_ipv4_method	Get the IP method	IP Method set as static/DHCP.	The default value is DHCP.
set_ipv4_method_dhcp	Set DHCP IP	IP Method set as DHCP	
get_mac_addr	Get MAC Address	00:00:00:00:00:00	
get_proxy_addr	Get the assigned proxy address	PROXY Address is - proxy.apac.etn.com	
set_proxy_addr	Set the proxy address	Proxy address reconfigured successfully.	The length must be less than 20 characters
get_proxy_port	Get the port	PROXY port is - 8080	
set_proxy_port	Set the port	Proxy port number reconfigured successfully.	Any range between 0-65535

Table 3. CLI Commands (Continued)

User Command Name	Description	Sample Input/Output	Note
get_proxy_status	Get the status of proxy	PROXY is not enabled.	
set_proxy_disable	Disable proxy	PROXY is disabled.	
set_proxy_enable	Enable proxy	PROXY is enabled.	
set_proxy_username	Set the proxy username	<username>	Sets the username for proxy. The length of username must not exceed 21 characters.
set_proxy_password	Set the proxy password	<password>	Sets the username for proxy. The length of username must not exceed 21 characters.
get_proxy_username	Get the proxy username	PROXY username is <username>	
get_proxy_password	Get the proxy password	PROXY password is <password>	This will print out stars(*) only after commissioning
get_sntp_server1	Get the SNTP Server 1 IP address or Host Name	SNTP server 1 IP Address/Domain name: 129.6.15.28	
get_sntp_server2	Get the SNTP Server 2 IP address or Host Name	SNTP server 2 IP Address/Domain name: 132.163.96.1	
get_sntp_server3	Get the SNTP Server 3 IP address or Host Name	SNTP server 3 IP Address/Domain name: 132.163.97.1	
get_sntp_status	Get SNTP Server status	SNTP service enabled.	
get_sntp_service	Get SNTP Server connection	SNTP service connected to server 1.	
set_sntp_disable	Set SNTP Server disable	SNTP server disabled successfully.	
set_sntp_enable	Set SNTP Server enable	SNTP server enabled successfully.	
get_primary_dns	Get the primary dns	Primary DNS: 8.8.8.8	
get_secondary_dns	Get the secondary dns	Secondary DNS: 192.168.0.1	
get_time	Get the current time of system	Epoch Time from RTC (seconds) - 1692282558	Time since epoch
get_iot_connection_status	Get IOT connection status	IOT Connection is enabled.	
get_iot_connection	Get IOT DPS connection	IOT Connected.	
get_iot_connection_reason	Get IOT Connection status and reason.	IoT initial state.	
get_iot_dps_endpoint	Get IOT DPS endpoint.	IOT DPS endpoint - global.azure-devices-provisioning.net	

Table 3. CLI Commands (Continued)

User Command Name	Description	Sample Input/Output	Note
about	Print out versions and serial numbers	Network Card Serial Number Network Card Firmware Part Number: FW-3114 Network Card Firmware Version: 0.9.0 Device Serial Number: 3302AVLBC884A00019 Device Firmware Part Number: FW-2B13 Device Firmware Version: 02 Device Profile ID: 2c389aea-edfe-ed11-907c-0022481cd9be Device Profile Version: 16 NFC Version: 8003.6 CLI version: 8002.22	Network Card Serial number will be shown once it's set.
get_device_connection	Get the deviceID and ConnectionString	Device GUID/UUID - <device GUID/UUID> Device Connection String - <Connection String>	This will print out stars(*) for connection string only after commissioning
dump_json_formatted_logs	DEBUG: Dump JSON formatted logs		Output size might be bigger than 200 characters
clear_logs	Clear all logs from NV		
show_logs	Show all logs	Event Log is currently Empty!	Output size might be bigger than 200 characters
reboot_card	Reboot the card	N/A	Keep the last changes(if any) to the network settings(IPV4) and password intact. This command reboots the card to complete the network settings configuration.
factory_reset_card	Factory reset the card	N/A	Returns the network settings (IPV4) and password back to default values.

Chapter 5 Remote Monitoring Application

5.1 Welcome to the Eaton Remote Monitoring Application

The Eaton Tripp Lite Series cloud-connected UPS systems are managed by the Eaton Remote Monitoring Application supported by Eaton's Brightlayer platform so that users can connect to their UPS anywhere. Receive alerts, control outlets, or shutdown devices – all from the touch of a mobile device or desktop computer. Whether a user is setting up one or several units, commissioning has never been more straightforward. The Eaton Remote Monitoring Application can be downloaded from the Apple or Android app stores.


5.2 User Enrollment and Activation

1. Locate and scan the QR code on the left-hand side of the UPS cover or visit the direct link [Eaton Brightlayer Remote Monitoring Application](#) to launch the application in a web browser or to download it to a remote Device.

Figure 15. QR Code Location



Figure 16. Web Application Page



NOTE

Chrome, Firefox, Edge, and Safari are the supported internet browsers. Do not use Microsoft Internet Explorer.

2. Click the *Sign-Up* link on the login screen.
3. Please read and check the box agreeing to the EATON CORPORATION END USER LICENSE AGREEMENT FOR Brightlayer Software Suites Remote Monitoring. Then click *Next*.

Figure 17. Sign In Screen and End User License Agreement


The figure consists of two side-by-side screenshots of the Eaton user interface.

The left screenshot shows the sign-in screen. At the top left is the Eaton logo. Below it is a text input field labeled "Email Address". Underneath the field is a checkbox labeled "Keep me signed in". A large blue button labeled "Next" is positioned below the checkbox. At the bottom of the screen, there is a link "Don't have an account? Sign up" which is highlighted with a red rectangular box. Below this link are two more links: "Need Help?" and "Privacy Policy". At the very bottom, there is a circular logo with a padlock icon and the text "EATON Cybersecurity Certified".

The right screenshot shows the "License Agreement" screen. The title "License Agreement" is at the top. Below it is the heading "EATON CORPORATION END USER LICENSE AGREEMENT FOR Brightlayer Software Suites Remote Monitoring". The main body of text describes the agreement. At the bottom of the text area, there is a checkbox labeled "I have read and agree to the Terms & Conditions" which is highlighted with a red rectangular box. Below the checkbox are two buttons: "Cancel" and "Next".


4. Enter a valid email address to verify your account. A verification code will then be sent to your email account. Click Next. Click *Next*.
5. Enter the verification code and click *Next*.

Figure 18. Create an Account and Verify Code




6. Enter the account information to complete the account creation. Eaton recommends that the Two-factor Authentication option remain enabled to prevent unauthorized access to the account. When finished, click *Next*.
7. The new user account has now been created. Press the log-in button, and an email notification will be sent to activate the account.

Figure 19. Account Details




8. Click the *Activate Account* button provided in the email notification.

Figure 20. Email Activation Notification



9. Click on *Set up* to set up an account password.

Figure 21. Set Up Password Screen



10. Create a password that meets the requirements to log into the application. When finished, click *Next*.

Figure 22. Set Up Password

EATON



Set up password

 newuser1234@gmail.com

Password requirements:

- At least 8 characters
- A lowercase letter
- An uppercase letter
- A number
- No parts of your username
- Password can't be the same as your last 4 passwords

Enter password

***** 

Re-enter password

***** 

Next

[Return to authenticator list](#)

[Back to sign in](#)

Use of this Eaton service is subject to these [Terms and Conditions](#)

11. Set up the authentication method that is available to access the account. Click *Setup*.
12. Enter a phone number and click *Receive a Code via SMS*.

Figure 23. Security Authentication Setup

EAT·N

Set up security methods

newuser1234@gmail.com

Security methods help protect your account by ensuring only you have access.

Set up optional

Google Authenticator
Enter a temporary code generated from the Google Authenticator app.
Used for access
[Set up](#)

Phone
Verify with a code sent to your phone
Used for access
[Set up](#)

[Continue](#)

[Back to sign in](#)

Use of this Eaton service is subject to these [Terms and Conditions](#)

EAT·N

Set up phone authentication

newuser1234@gmail.com

Enter your phone number to receive a verification code via SMS.

Country
United States

Phone number
+1 *****

[Receive a code via SMS](#)



[Return to authenticator list](#)

[Back to sign in](#)

Use of this Eaton service is subject to these [Terms and Conditions](#)

- 13. Enter the code received via SMS. Click *Verify*.
- 14. Click *Continue* once the code has been accepted.

Figure 24. Continue Setup



15. Click *Create a New Organization* .





NOTE

If joining an existing organization, contact the administrator to obtain the organizational code and "Click *Join and Existing Organization*".

16. Enter the name of the new organization. Click *Create Organization*.

Figure 25. Create a New Organization



17. The new organization has been created, and the initial enrollment has been completed. Click *Finish*,

Figure 26. Organization Created Successfully





Figure 27. Organization Management Screen



5.3 User Interface

The Eaton Remote Monitoring Application includes a simple summary and detailed views of the connected devices. You can view it with a computer browser, such as Google Chrome™, or any mobile device.




NOTE

Occasionally clear the browser cache, click the reload button to refresh the Remote Monitoring app, or adjust your browser resolution settings. New features and updates will be released over time, and clearing the browser cache or adjusting the browser resolution settings corrects login or data visibility issues.

5.4 Login Screen

Figure 28 shows the Eaton Remote Monitoring Application login screen viewed on an internet browser. From the login screen, the user can enter a new enrollment, reset the password, or log in to open the application's overview (home) screen.

Figure 28. Login Screen



5.5 Organizational Summary Screen

The Organizational Summary Screen displays information for all organizational groups and devices, providing easy-to-navigate paths to display information.

Figure 29. Organizational Summary Screen





Table 4. Organizational Summary Screen Sections

① Organizational Hierarchy Menu	⑤ User Menu
② Tabs Menu	⑥ Timeline Widget
③ Help Menu	⑦ Groups Widget
④ Settings Menu	⑧ Devices Widget

5.5.1 Organizational Hierarchy Menu


The Organizational Hierarchy Menu manages organizational hierarchy and Devices and allows users to switch between Organizations and Groups.

Figure 30. Organizational Hierarchy Menu



1. Hides or displays the Organizational Hierarchy.
2. Displays the Organizational Hierarchy function to manage Groups and Devices.

Figure 31. Organizational Hierarchy Menu Options



3. Switches between Organizations if more than one exists.
4. Displays the Organizational Hierarchy.

Selecting a Group in the Organizational Hierarchy Menu will display the Organizational Summary Screen see [Figure 29](#).

Selecting a Device in the Organizational Hierarchy Menu will display the Device Summary Screen, which provides essential information on the status of the UPS. See [Figure 45](#).

5.5.2 Tabs Menu

The Tabs Menu summarize all of the data for the selected Organization, Group, or Device, as selected in the Organizational Hierarchy Menu.

Figure 32. Tabs Menu



- **Summary Tab-** displays information for each Organization, Group, or Device as selected in the Organizational Hierarchy Menu.
- **Devices Tab-** when selected, the Device Management Screen displays all devices set up within an Organization and controls adding or editing those devices.
- **Timeline Tab-** provides an overall summary of events for a specific Organization or Group that can be exported into a .csv file.
- **Documents Tab-** displays Eaton’s Cloud-Connected User’s Guide and sales brochure files.

5.5.3 Help Menu

Help Menu- clicking on this menu will explain how to contact Eaton for help and the privacy policy.

Figure 33. Help Menu Location






Figure 34. Help Menu Information



5.5.4 Settings Menu

Settings Menu- provides access to all application user settings and configuration settings.

Figure 35. Settings Menu



- **Organizational Management Settings-** displays all of the settings available to manage an Organization (see [Figure 27](#)).
- **Group Management-** add, edit, move, or delete Groups within an Organization (see [5.7 Creating a Group Within An Organization](#)).
- **Notification Settings-** set and configure alarm, warning, and event notifications via email or text (SMS). Custom Notifications can also be set (see [Figure 62](#) and [Figure 63](#)).
- **User Management Settings-** allows administrators to invite other users or coworkers to enroll in the Eaton Remote Management Application either as users or as administrators. It also provides control over deleting, disabling, or enabling user accounts (see [5.6 Managing Users](#)).

5.5.5 User Menu

The User Menu can be accessed by clicking on the User avatar in the upper right-hand corner of the Main Organization Screen providing an option to view or edit profile settings or to log out of the application.

The first section of the user profile page includes general profile information, such as email, phone number, country, an option to enable multi-factor authentication, and a location to upload an image.

The second section is the role that the User holds within the Organization.

The third section displays customizable language, time zone, and date format options.

Figure 36. User Menu





Figure 37. User Profile Screen



5.5.6 Timeline Tab

The Timeline information section is a valuable tool that displays active or inactive alarms and events for the whole Organization. It provides a link to the specific event details and a crucial link to the Event Management screen. This screen is where you can export events into a .csv file, a feature that greatly aids in data analysis and reporting. This comprehensive feature helps keep track of all critical events and alarms and can be accessed via the Timeline navigation tab.

Figure 38. Timeline Widget




Figure 39. Event Details

The screenshot shows the 'Event Details' screen for device 'Acm-UPS-001' with the event 'Connection Restored'. The interface includes a top navigation bar with a back arrow, device name, and status. Below the header, there are four main sections: Description, Event Details, History, and Device Details.

Description	
Connectivity to the device has been restored	

Event Details	
Event Name	Connection Restored
Severity	Informational

History	
Last Update Received	05/07/2024, 08:11:35
Time of Event	05/07/2024, 08:11:35

Device Details	
Name	Acm-UPS-001
Group	Acme Organization
Model	BC350RNC
Serial #	3403AV4BC884900002

Figure 40. Timeline Screen

The screenshot shows the 'Timeline' screen for 'All Groups' in the 'Acme Organization'. The interface includes a top navigation bar with a search icon, organization name, and user profile. Below the header, there are four tabs: Summary, Devices, Timeline (selected), and Documents. A search bar is present above the event list. The event list has columns for Status, Date, Type, Device, and Group. At the bottom right, there is a pagination control showing 'Items per page 10' and '1-5 of 5'.

Status	Date	Type	Device	Group
	12:56 PM 05/08/2024	On Utility	Acm-UPS-001 #3403AV4BC884900002	Acme Test Child Group < Acme Test Organization < Acme Organization >
	12:56 PM 05/08/2024	Input Power Ok	Acm-UPS-001 #3403AV4BC884900002	Acme Test Child Group < Acme Test Organization < Acme Organization >
	12:56 PM 05/08/2024	On Battery	Acm-UPS-001 #3403AV4BC884900002	Acme Test Child Group < Acme Test Organization < Acme Organization CLEARED >
	12:56 PM 05/08/2024	Input Power Not Ok	Acm-UPS-001 #3403AV4BC884900002	Acme Test Child Group < Acme Test Organization < Acme Organization CLEARED >
	8:11 AM 05/07/2024	Connection Restored	Acm-UPS-001 #3403AV4BC884900002	Acme Organization >

5.5.7 Groups Widget

The Groups Widget provides a view of Groups or Child Groups within an Organizational hierarchy and allows users to view all Groups within an Organization.

Figure 41. Groups Widget





Figure 42. View All Groups



5.5.8 Device Widget

Devices can be viewed and managed by selecting the options on the Main Application Page or utilizing the Organizational Hierarchy.

Viewing Devices Main Application Page

Click on any of the following areas to view a specific screen to view or manage a Device:

1. Navigates to the Device Management Screen, which lists the Devices associated with the Organization account and allows users to move, add, or delete Devices. (See [Figure 44](#)).
2. Navigates to the Device Summary Screen and allows users to display all the details for a specific Device. (See [Figure 44](#)).

Figure 43. Device Widget





Figure 44. Device Management



The Device Management Screen

The Device Summary Screen provides a real-time operational snapshot of all Organization specific Devices - Status, Device (Name, Serial Number), Type, Group, Alert, and its Details.

Figure 45. Device Summary Screen





Table 5. Device Summary Screen Areas

① Device Summary Screen Banner	⑤ UPS Output Control
② Tabs Menu	⑥ Timeline
③ Device Control	⑦ Device Properties
④ Device Details	⑧ Trends

1. **Device Summary Screen Banner**- changes colors, indicating the different UPS operational modes.

- Blue- Online Normal Mode.
- Orange- Online Warning
- Red- Online Alarm

Figure 46. Device Summary Screen Banner




2. **Tabs Menu:**

- Summary- displays the Device Summary Screen.
 - Timeline- provides an overall summary of events for the Device that can be exported into a .csv file.
 - Documents-displays the Eaton Cloud-Connected User's Guide and sales brochure files.
 - Settings- general settings that can be set on the UPS.
3. **Device control**- provides limited control over the Device, such as turning the Device ON/OFF/CYCLE, running a battery test.
 4. **Device details**- displays an overview of the Device's operating status, trends, and properties.
 5. **Device load control**- gives control over the output load segment(s) associated with the selected Device.
 6. **Timeline**- displays active or inactive alarms and events that can be exported into a .csv format(see [Figure 70](#)) .
 7. **Device Properties**-provides the ability to edit or view the Device information.
 8. **Trends**- displays specific UPS performance data that can be customized and downloaded over a 31-day time interval.

5.6 Managing Users


The Users Management Screen allows the administrator or other users to add, invite, or remove inactive members from an Organization.

To access the User Management Screen, click on the Settings Menu then Users (Configure Users and Roles).



To add a User, click on the three dots to the right of the page, then select Add User.

To delete or Enable/Disable/or Delete a User, select the User and then the three dots to bring up the User Management Menu.



Fill out the User information. Then select the Invite User button. An email will be sent to invite the new User to the Organization.



NOTE

The new Users will have to set up an account if they do not have one. See [User Enrollment and Activation](#).

Figure 47. Invite New User

Invite User to Acme Organization

Fields marked with an asterisk(*) are required.

First Name <input type="text" value="New"/>	Last Name <input type="text" value="User2"/>
--	---

Email Address*

Country Code ▼	<input type="text" value="Phone Number"/>
---	---

A mobile number is required in order to receive SMS notifications.

Select a Role*
 ▼

Assign to Group(s)* ▼

Acme Test Child Group ✕

Cancel


Invite And Add Another User

Invite User

5.7 Creating a Group Within An Organization

1. Click on the *Add a Group* option on any one of the four areas on the summary screen.

Figure 48. Adding a Group



2. Enter in a name and then select the parent organization where the new Group will reside. Click *Next*.

Figure 49. Group Details

New Group

Group Details

Group Name*

Acme Test Organization

e.g. Location, Region, Division, etc. 22/24

Group Short Name

ATC

A short name can be used when displaying a breadcrumb or auto-naming a device 3/6

Parent Group*

Acme Organization (Organization Root) ▼

This structure can also be edited from the main hierarchy page with a drag-and-drop function

Cancel
• • • •
Add Group & Finish
Next

3. Move any existing Groups to the newly created Group (if applicable).

Figure 50. Move Groups

New Group


Move Existing Groups & Devices to Acme Test Organization

Existing groups can be moved to this group. Moving groups will also move their children.

Back
• • • •
Add Group & Finish
Next


4. Assign users to the newly created Group.

Figure 51. Select Users




5. Choose between the default image or upload a new photo to help identify the Group. Click *Add Group* when finished.

Figure 52. Display Preferences



- The newly created Group has now been created under the Acme Organization and can now be viewed on the application Organizational Hierarchy Screen.

Figure 53. New Group




5.8 Adding a Device

Adding a Device Manually

- Power the UPS ON and verify it is in Online Mode.
- Connect an Ethernet cable (not supplied) from an active network connection to the port on the UPS.
- Click on the organization or the group to which the device will be added in the Organizational Hierarchy Menu.
- Click one of the three areas of the Group Screen or in the Device Management Screen (see [Figure 44](#)).

Figure 54. Add Device Options



5. Enter all of the required information about the device. Click *Save Device*.

Figure 55. Add Device

Add Device to Acme Organization

Fields marked with an asterisk(*) are required when adding a Device.

Assign to Group(s)
Acme Test Child Group

Device Type*
UPS

Device Name*
Acm-UPS-001 11/32

GUID* GUID is located on the UPS QR code label 0/36

Tags 0/16

6 tags maximum

Description
Server Rack 1 Room 1 20/256

Cancel
Save & Add New Device
Save Device




NOTE

The GUID can be found on the QR code sticker on the UPS cover.



- The device will now show that it is attached to the group or organization.

Figure 56. Organization Summary Screen



5.8.1 Adding a Device with the Mobile Application

- Download the Remote Monitoring Application and create an account or log into your existing account.




NOTE

If the Remote Monitoring Application has been downloaded to the mobile device, the QR code will automatically redirect to the add device screen within the Application. If it was not previously downloaded, scanning the QR code will redirect the user to the app store to download it and set up a user account.

- Power the UPS ON and verify it is in Online Mode.
- Connect an Ethernet cable (not supplied) from an active network connection to the port on the UPS.
- Navigate to the Organizational Summary screen and click on devices.
- Select the *Add Device* icon button.
- Select OK to allow camera access.

Figure 57. Adding a Device




7. Scan the QR code on the UPS cover.



8. Edit the Device Name, Tags, and Description. The Product ID, Serial Number, and GUID information will automatically populate. Click Save Device.

Figure 58. Device Information




9. Check the Organizational Summary Screen within the Application to ensure the Device was successfully added.

5.8.2 Device Configuration via NFC

1. Power the UPS ON and verify it is in Online Mode.
2. Connect an Ethernet cable (not supplied) from an active network connection to the port on the UPS.
3. Scan the QR code label on the UPS with an NFC enabled smartphone or tablet device and create an account if needed.
4. Navigate to the Eaton Remote Monitoring Organizational Summary Screen.
5. Select the *Add Device* icon button

Figure 59. Add and Configure Device



6. Click on Configure Device(s) with NFC.
7. Click on + Add New Configuration Profile.
8. Enter in a Configuration Profile Name.
9. Select the IPv4 Method, DHCP (Automatic) or Static.

**NOTE**

If the IPv4 method selected is Static then the subnet mask and default gateway address must be entered.


10. Set the Proxy IP address and the Proxy Port number.

**NOTE**

An additional proxy user name and password may be required.

Adding a Device

11. Click Save Configuration Profile. The Profile is now saved and ready to apply to the UPS.



12. Select a NFC profile.



13. Scan the QR code on label of the UPS to obtain the GUID.



- Align the phone with the NFC label location on the UPS. A popup will appear if the configuration is updated. If there is a problem, an error popup will appear with the option to scan again.

**NOTE**


The NFC label location may vary depending on the UPS model.

Figure 60. UPS NFC Label Location Example



- The device is now updated with the configuration.

Figure 61. Application Update Success




5.9 Setting Alerts and Notifications

The Notifications page allows a user to set up individual preferences for receiving notifications of device events via email and SMS text messages.

Three categories of notifications can be enabled or disabled.

1. **Alarms**- Alarms, Incidents, Device Faults
2. **Warning Events**- Threshold Warnings, Device Warnings
3. **Device Events**- Status Changes, Informational Events


Figure 62. Preferences Notifications Screen



5.10 Setting Custom Notifications


- 1. Click on Custom Notifications in the top left corner of the page.
- 2. Click on the Add Custom Notification button at the bottom of the page or the three dots on the right hand side of the page to add a Custom Notification.

Figure 63. Add Custom Notification



- 3. Select the Group or Organization.

Figure 64. Select Groups



4. Select the Device Type.

Figure 65. Device Type

The screenshot shows a mobile application interface for setting a custom notification. The title is "New Custom Notification" and the current step is "Select Device Types". There are two rows of selection options, each with a checkbox on the right. The first row is "All Device Types" with a checked checkbox. The second row is "UPS" with a checked checkbox. At the bottom, there is a "Back" button on the left, a "Next" button on the right, and a progress indicator in the center consisting of five dots, with the second dot from the left being filled.

5. Choose the Device.


Figure 66. Select the Device

The screenshot shows the same mobile application interface, but the current step is "Select Devices". There are two rows of selection options, each with a checkbox on the right. The first row is "All Devices" with a checked checkbox. The second row is a specific device: "Acm-UPS-001" with the path "Acm Test Child Group < Acme Test Organization < Acme Organization" below it, and a checked checkbox. At the bottom, there is a "Back" button on the left, a "Next" button on the right, and a progress indicator in the center consisting of five dots, with the third dot from the left being filled.

6. Select the specific event types for the notification.

 **NOTE** Enable the Advanced feature in the top left corner to set a custom notification delay.

Figure 67. Select Event Types



New Custom Notification
Select Events

Advanced Delay 30s


All Events -

Input Wiring Fault UPS	<input checked="" type="checkbox"/> Input Wiring Fault	<input type="checkbox"/> Input Wiring Ok
Over Temperature UPS	<input checked="" type="checkbox"/> Over Temperature	<input type="checkbox"/> Device Temperature Ok
Input Power Not Ok UPS	<input type="checkbox"/> Input Power Not Ok	<input type="checkbox"/> Input Power Ok
Poor Battery Health UPS	<input type="checkbox"/> Poor Battery Health	<input type="checkbox"/> Battery Health Ok
Overload UPS	<input type="checkbox"/> Overload	<input type="checkbox"/> Load Ok
Internal Fault UPS	<input type="checkbox"/> Internal Fault	<input type="checkbox"/> Internal Fault Cleared
Offline	<input type="checkbox"/> Offline	<input type="checkbox"/> Connection Restored

Back Next

7. Select the User that will receive the notifications.

Figure 68. Add Users



New Custom Notification
Select Users

All Users With Access ✓


 New User Organization Admin	You <input checked="" type="checkbox"/>
--	--

Back Next

Setting Custom Notifications

8. Give the Notification a name and enable email or text notifications. Click *Add Notification*.

Figure 69. Set Name of Notification



New Custom Notification

Select Notification Types

Input Wiring Fault, Over Temperature events for Acme-UPS-001 will notify 1 user when active and when cleared.

Custom Notification Name
Test Notification
e.g. Overload Notification, Security Desk Notifications


Email Notifications
Enabled

Text Notifications (SMS)
Enabled

Back Add Notification

9. The notification is now created and active.

Figure 70. Custom Notification Success



Notifications
Acme Organization

Preferences Custom Notifications

Custom Notifications can be created by Group, Device Type, Devices, and/or Events. Custom notifications can be assigned to existing User Accounts or non-user Contacts.

Name	Device	Events	Group	Users	Notification Types
<input type="checkbox"/> Test Notification	Acme-UPS-001	Input Wiring Fault and 1 Others	Acme Test Child Group	New User	

Items per page 10 1-1 of 1

Chapter 6 UPS Maintenance

6.1 Battery Replacement

⚠ DANGER

Risk of electric shock. All repairs and service should be performed by QUALIFIED SERVICE PERSONNEL ONLY. There are NO USER-SERVICEABLE PARTS inside the UPS. The battery circuit is not isolated from AC Mains Input. The UPS is to be disconnected from the AC mains before the battery is replaced.

⚠ WARNING

Replace the UPS battery with an Eaton-supplied battery ONLY! Ensure the UPS has been powered off and safely isolated from AC input power before replacing the battery. Although the UPS may be disconnected from the utility power, a hazardous voltage may still be present through the UPS battery. Use tools with insulated handles.

Do not connect or disconnect the battery unless the area is known to be free of ignitable sources.

The battery in the UPS is rated for a 3–5 year service life. The length of service life varies, depending on the frequency of use and ambient temperature. Batteries used beyond expected service life will often have severely reduced runtimes. Replace batteries at least every five years to keep your UPS running at peak efficiency.

Figure 71. BC350RNC(AG-075F) / BC600RNC(AG-0760) Battery Replacement





Figure 72. BC850RNC(AG-0761) Battery Replacement



CAUTION

Safely secure the battery cables out of the way when removing and installing the battery so that they do not get damaged during the battery replacement process. Use properly insulated tools when removing and installing the battery.

1. Remove the screw that holds the battery cover in place and set the screw aside in a safe place to avoid dropping it inside the UPS, then remove the battery cover.
2. Gently slide the battery from the UPS to access the negative battery terminal and disconnect the wire connected to the negative battery terminal.
3. Slightly pull the battery out to access the positive battery terminal and disconnect the wire from the positive battery terminal.
4. Carefully remove the battery from the UPS.
5. Carefully slide the new battery into the UPS. Connect the battery wires firmly to the new battery terminals; red to positive (+) followed by black to negative (-).
6. Slide the battery cover back onto the UPS and secure with the battery compartment screw.

6.2 Storage

The ideal ambient temperature range is 5° F to 122° F (-15° C to 50° C). It is recommended to charge the UPS for at least eight hours, then store the UPS covered and upright in a cool, dry location. Remove any accessories and disconnect any cables connected to the UPS to avoid unnecessary draining of the battery.

Extended Storage

During extended storage in environments where the ambient temperature is 5° F to 86° F (-15° C to 30° C), charge the UPS battery every six months.

During extended storage in environments where the ambient temperature is 86° F to 113° F (30° C to 45° C), charge the UPS battery every three months.

6.3 Recycling Used Equipment

Contact your local recycling or hazardous waste center for information regarding proper disposal of used equipment.



This symbol indicates that you should not discard the UPS or the UPS batteries in the trash. This product contains sealed, lead-acid batteries and must be disposed of properly. For more information, contact your local recycling/reuse or hazardous waste center.



This symbol indicates that you should not discard waste electrical or electronic equipment (WEEE) in the trash. For proper disposal, contact your local recycling/reuse or hazardous waste center for more information.

Chapter 7 Troubleshooting

7.1 Audible Alarms and Conditions

The Tripp Lite Series UPS system has an audible alarm feature to alert you of potential power problems. When the alarm is activated, the alarm sounds at different intervals according to a particular condition. Use [Table 6](#) to determine and resolve the UPS alarms and conditions.

Table 6. Troubleshooting

Problem	Possible Cause	Solutions
No LEDs are displayed on the front panel	The UPS is not turned on	Verify that the UPS is connected to a valid power source and press the power button again.
	Battery Voltage is too low	Charge the battery for at least six hours.
	Battery fault	Replace the battery.
The UPS is always on battery mode	The power cord is disconnected	Verify that the UPS is connected to a valid power source.
The UPS alarm sounds continuously (If the alarm is not disabled in Line Mode (see 3.4 Audible Alarm Enable/Disable)	Overload in Line mode	Remove any unnecessary load and verify that the load does not exceed the defined UPS specifications. If the problem persists, contact Eaton support.
	Overload in Battery mode	Remove any unnecessary load and verify that the load does not exceed the defined UPS specifications. If the problem persists, contact Eaton support.
	Output short fault	Disconnect the load. Check the equipment for potential issues. Plug the devices back in, one at a time. If the problem persists contact the Eaton support.
Backup time too short	Battery voltage is too low	Charge the battery at least six hours.
	Battery is defective	Replace the battery.

7.2 Service and Support

If you have any questions or problems with the UPS, call your **Local Distributor** or **Eaton Support** at one of the following telephone numbers and ask for a UPS technical representative.

United States:	1-800-356-5737
Canada:	1-800-461-9166 ext 260
All other countries:	Call your local service representative

Please have the following information ready when you call Eaton Support:

- Model number
- Serial number
- Version number (if available)
- Date of failure or problem
- Symptoms of failure or problem
- Customer return address and contact information

If repair is required, you will be given a Returned Material Authorization (RMA) Number. This number must appear on the outside of the package and on the Bill Of Lading (if applicable). Use the original packaging or request packaging from Eaton Support or your local distributor. Units damaged in shipment as a result of improper packaging are not covered under warranty. A replacement or repair unit will be shipped, and freight prepaid for all warranted units.

**NOTE**

For critical applications, immediate replacement may be available. Call **Eaton Support** for the dealer or distributor nearest you.

Chapter 8 Specifications

8.1 Product Specifications

Table 7. Input Characteristics

	BC350RNC(AG-075F)	BC600RNC(AG-0760)	BC850RNC(AG-0761)
Capacity VA/Watts	350 / 210	600/300	850/450
Voltage AC	120 V		
AC voltage range	95–145VAC High line set 145V +/- 5% High line reset 140V +/- 5% Low line set 95V +/- 5% Low line reset 100V +/- 5%		
AC amps	3A	5A	7.1A
frequency	50 or 60 Hz +/- 3 Hz (default 60Hz)		
AC input protection	(1) Thermal breaker 5A	(1) Thermal breaker 7A	(1) Thermal breaker 10A
Line efficiency at full load	>97.4%	>97.91%	>97.20%

Table 8. Output Characteristics

	BC350RNC(AG-075F)	BC600RNC(AG-0760)	BC850RNC(AG-0761)
Nominal output voltage	120V		
AC amps out	2.9A (Nom); 3.7A (Max)	5A (Nom) ; 6.3A (Max)	7.1A (Nom); 8.9A (Max)
AC output voltage (Line Mode)	120V (follows input voltage 95–145VAC)		
AC output voltage (Battery Mode)	120V		
Output AC waveform (Line Mode)	Sine wave (AC Mode)		
Output AC waveform (Battery Mode)	Simulated sine wave (Battery Mode)		
Frequency	50 or 60 Hz follows the AC input frequency Battery cold start is 60Hz only		
Transfer time AC to DC	4 ~ 6 ms (Max < 10 ms)		

Table 9. Protection Characteristics

	BC350RNC(AG-075F)	BC600RNC(AG-0760)	BC850RNC(AG-0761)
UPS AC suppression joule rating	190 (AC)		
UPS AC suppression response time	Instantaneous		
Overload protection	Line Mode: 110% - Enter fault after five minutes; 120% - enter fault immediately. Battery Mode: 110% shutdown in five seconds; 120% shutdown immediately		

Table 10. Battery Characteristics

	BC350RNC(AG-075F)	BC600RNC(AG-0760)	BC850RNC(AG-0761)
Battery type	Sealed, maintenance-free, lead acid batteries.		
Battery voltage / AH	Qty (1) 12V / 2.8AH	Qty (1) 12V / 3.6AH	Qty (1) 12V / 6AH
Battery charge current	.5A		
Battery float voltage	13.7 VDC		
Recharge time	8 hours		
Backup time	2 min / full load 7 min / half load	1.2 min / full load 5 min / half load	1.7 min / full load 8 min / half load
Low voltage shutdown voltage	9.8V all load levels		
Min voltage for cold start	11V		
Hot-swappable battery	No		

Table 11. Environment

	BC350RNC(AG-075F)	BC600RNC(AG-0760)	BC850RNC(AG-0761)
Humidity	0-95% RH @ 0-40 C (non-condensing)		
Audible noise	<40 dBA (1 m from the front side)		
Storage temperature	-15 to +50 °C		
Operating temperature	0 to +50 °C		
Operating elevation	0-2000 meters		

Table 12. Weights and Dimensions

	BC350RNC(AG-075F)	BC600RNC(AG-0760)	BC850RNC(AG-0761)
Net Weight, lb. (kg)	4.6 lbs (2.1 kg)	4.8 lbs (2.2 kg)	7 lbs (3.2 kg)
H x W x D, in. (cm)	2.2 x 10.0 x 7.0 (5.8 x 25.5 x 18.0)		3.1 x 11.0 x 7.0 (8.0 x 28.0 x 18.0)

Table 13. Standards and Compliance

	BC350RNC(AG-075F)	BC600RNC(AG-0760)	BC850RNC(AG-0761)
Product certifications	CSA C22.2 NO. 107.3 (CAN); UL1778 (US) ; NOM (Mexico)		
Compliance	Energy Star; ROHS; FCC Class B, DOE, CEC		

Table 14. Electrical Input Connections

	BC350RNC(AG-075F)	BC600RNC(AG-0760)	BC850RNC(AG-0761)
Line cord	5ft NEMA 5–15P ; straight angle		

Table 15. Electrical Output Connections

	BC350RNC(AG-075F)	BC600RNC(AG-0760)	BC850RNC(AG-0761)
Receptacle quantity and type	Three NEMA 5–15 receptacles surge + battery backup	Four NEMA 5–15 receptacles surge + battery backup	Five NEMA 5–15 receptacles surge + battery backup



934859 C

Sistemas UPS de la Serie Tripp Lite

Guía de Usuario Avanzado



BC350RNC (AG-075F)
BC600RNC (AG-0760)
BC850RNC (AG-0761)

Instrucciones de Seguridad

CONSERVE ESTAS INSTRUCCIONES.

Este manual contiene instrucciones importantes **que deben seguirse durante la instalación y el mantenimiento del UPS y las baterías.**

Aviso de la FCC:

Cambios o modificaciones no aprobadas expresamente por la parte responsable de la compatibilidad pueden invalidar la autoridad del usuario para operar el equipo. Se ha comprobado que este equipo cumple los límites para dispositivos digitales de Clase B, de acuerdo con la Parte 15 del Reglamento de la FCC. Estos límites están diseñados para proporcionar una protección razonable contra interferencias perjudiciales en una instalación residencial. Este equipo genera, usa y puede radiar energía de RF y si no se instala y usa de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencia perjudicial a las radiocomunicaciones. Sin embargo, no hay garantía de que no ocurra interferencia en una instalación específica. Si este equipo causa interferencia perjudicial a la recepción de radio o televisión, que puede determinarse apagando y encendiendo el equipo, se recomienda al usuario intentar corregir la interferencia por medio de una o más de las siguientes medidas:

- Reoriente o reubique la antena receptora.
- Aumente la separación entre el equipo y el receptor.
- Conecte el equipo a un tomacorriente de un circuito diferente al cual está conectado el receptor.
- Si necesita ayuda, consulte al distribuidor o a un técnico de radio y TV experimentado.

Declaración de Conformidad de los Proveedores

Identificador Único: EATON, BC350RNC (AG-075F), BC600RNC (AG-0760), BC850RNC (AG-0761)

Parte Responsable:

EATON
10000 Woodward Ave
Woodridge, IL 60517 USA
773-869-1111

tripplite.eaton.com

Declaración de Cumplimiento de la FCC:

Este dispositivo cumple con la Parte 15 del Reglamento de la FCC. La operación está sujeta a las dos condiciones siguientes:

1. Este dispositivo no puede causar interferencia dañina y
2. este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluyendo interferencia que pueda causar una operación indeseable del dispositivo.

Aviso del Canadá sobre Innovación, Ciencia y Desarrollo Económico

Este aparato de dispositivo digital Clase B cumple con el programa canadiense ICES-003.

CAN-ICES-003(B) / NMB-003(B)

Símbolos Especiales

Los siguientes son ejemplos de símbolos utilizados en el producto para alertarle sobre información importante:



Peligro: Hay niveles de voltaje peligrosos dentro del UPS. El UPS tiene una fuente de alimentación interna (la batería). En consecuencia, los tomacorrientes pueden estar energizados incluso si el UPS está desconectado de la fuente de alimentación de CA.



Instrucciones importantes que siempre deben seguirse.

PRECAUCIÓN: Las baterías presentan un riesgo de descarga de energía o eléctrica o quemaduras por las altas corrientes de cortocircuito. Tome las precauciones correspondientes. Las baterías pueden contener ALTO VOLTAJE y sustancias CORROSIVAS, TÓXICAS y EXPLOSIVAS. No arroje las baterías al fuego, ya que pueden explotar.



Este símbolo indica que no debe desechar el UPS, o las baterías del UPS en la basura. Este producto contiene baterías selladas de plomo-ácido y debe desecharse correctamente. Para información adicional, póngase en contacto con su centro local de reciclado / reutilización de desechos peligrosos.



Este símbolo indica que no debe desechar residuos de equipos eléctricos o electrónicos (WEEE) en la basura. Para una eliminación adecuada, para mayor información, póngase en contacto con su centro local de reciclado y reutilización de desechos peligrosos.

Instrucciones de Advertencia sobre la Batería

- Riesgo de descarga eléctrica. Todas las reparaciones y servicio deben realizarse por PERSONAL DE SERVICIO AUTORIZADO SOLAMENTE. NO hay partes dentro del UPS a LAS QUE EL USUARIO PUEDA DAR SERVICIO. El circuito de la batería no esté aislado de la alimentación de la red pública de CA.
- Retire de las manos relojes, anillos y otros objetos metálicos.
- Use botas y guantes de hule.
- Use herramientas con mangos aislados.
- La batería suministrada con el sistema contiene pequeñas cantidades de materiales tóxicos. Para evitar accidentes, observe las siguientes directrices:
 - El Servicio a las baterías debe ser ejecutado o supervisado por personal con experiencia y conocimiento en baterías y de las precauciones requeridas.
 - Cuando reemplace baterías, utilice el mismo tipo y número de baterías o módulos de baterías.
 - No deseche las baterías en el fuego. Las baterías pueden explotar.
 - Las baterías constituyen un peligro (descargas eléctricas y quemaduras). La corriente de cortocircuito puede ser muy alta. El voltaje de la batería interna es una batería no aislada de 12-24VDC, sellada de plomo-ácido con 6 celdas.
- Deben tomarse precauciones para todo manejo. Una batería puede presentar un riesgo de descarga eléctrica y alta corriente de cortocircuito. Deben observarse las siguientes precauciones al trabajar con baterías:
 - No coloque herramientas o partes metálicas sobre las baterías.
 - Desconecte la fuente de carga antes de conectar o desconectar las terminales de la batería.
 - Retire las conexiones a tierra de la batería durante la instalación y el mantenimiento para reducir la probabilidad de descarga.

- Determine si la batería se ha conectado a tierra de forma inadvertida. Si se ha conectado a tierra de forma inadvertida, elimine el origen de la conexión a tierra. Hacer contacto con cualquier parte de una batería conectada a tierra puede causar una descarga eléctrica. La posibilidad de dicha descarga puede reducirse si dichas conexiones a tierra son eliminadas durante.

Seguridad del Producto

- Los cambios o modificaciones no aprobadas expresamente por la parte responsable del cumplimiento pueden invalidar la autoridad del usuario para operar el equipo.
- Para conectar el UPS, las instrucciones y operaciones descritas en el manual deben seguirse en el orden indicado.
- Verifique que las indicaciones en la placa de especificaciones correspondan a su sistema alimentado por CA y al consumo eléctrico real de todo el equipo que conectará al sistema.
- Este sistema de alimentación ininterrumpida tiene una batería preinstalada y está listo para su uso.
- La clavija del UPS se considera la desconexión de la red de CA. El tomacorriente debe instalarse cerca del equipo y debe ser fácilmente accesible.
- Nunca instale el sistema cerca de líquidos o en un ambiente excesivamente húmedo. Este equipo debe usarse solamente en un ambiente interior seco.
- Durante la instalación de este equipo debe asumirse que la suma de las corrientes de fuga del UPS y las cargas conectadas no exceda 3.5 mA.
- Este UPS está diseñado para instalación en un ambiente controlado (temperatura controlada, áreas interiores libres de contaminantes conductores). Evite instalar el UPS en ubicaciones con agua estancada o corriente o humedad excesiva.
- La conexión a cualquier otro tipo de tomacorriente distinto de un tomacorriente de dos polos y tres hilos con conexión a tierra puede causar peligros de descarga eléctrica, así como violar los códigos eléctricos locales.
- Asegúrese de que el sistema esté libre de contaminantes, que el área circundante esté libre de residuos y que no haya sustancias extrañas dentro del sistema.
- En caso de una emergencia, presione el botón "OFF" y desconecte el cable de alimentación de la fuente de alimentación de CA para desactivar correctamente el UPS.
- Nunca bloquee las ventilas de enfriamiento del sistema.
- No permita que ningún líquido entre al UPS. No coloque bebidas ni otros vasos que contengan líquidos sobre o cerca de la unidad.
- Nunca exponga el UPS a la luz solar o a una fuente de calor directa.
- Si requiere guardar el sistema, almacénelo en un lugar seco antes de instalarlo, si se requiere guardarlo.
- No enchufe la alimentación del UPS en sus propios tomacorrientes.
- No conecte una barra de contactos o supresor de sobretensiones al UPS.
- No conecte a un UPS artículos no relacionados con la computadora, como equipo médico, equipo de soporte de vida, hornos de microondas o aspiradoras.
- Desconecte el UPS antes de limpiar y no use detergente líquido o en aerosol.
- Para reducir el riesgo de sobrecalentamiento del UPS, no cubra las ventilas de enfriamiento de la unidad y evite exponer la unidad a la luz solar directa o instalar la unidad cerca de aparatos emisores de calor como calentadores u hornos.

Table of Contents


1	Introducción	1
1.1	Descripción General	1
1.2	Contenido del Empaque	2
1.3	Dimensiones	2
1.4	Características Físicas	3
2	Instalación	5
2.1	Instalación del UPS	5
2.2	Opción de Instalación Segura	5
2.3	Instalación Estándar	6
2.4	Instalación con Soporte VESA	6
2.5	Instalación en Pared	7
3	Operación	9
3.1	Modo en Espera	9
3.2	Encendido del UPS	9
3.3	Arranque en Frío	9
3.4	Apagado del UPS	9
3.5	Activar y Desactivar la Alarma Acústica	9
3.6	Indicadores LED	10
4	Comunicaciones	11
4.1	Puertos de comunicación	11
4.2	Interfaz de Línea de Comandos	11
5	Aplicación de Monitoreo Remoto	17
5.1	Bienvenido a la Aplicación de Monitoreo Remoto de Eaton	17
5.2	Inscripción y Activación de Usuarios	17
5.3	Interfaz de Usuario	27
5.4	Pantalla de Inicio de Sesión	27
5.5	Pantalla de Resumen Organizativo	28
5.5.1	Menú de Jerarquía Organizativa	29
5.5.2	Menú de Pestañas	29
5.5.3	Menú de Ayuda	30
5.5.4	Menú de Configuración	31
5.5.5	Menú de Usuario	32
5.5.6	Pestaña de Línea de Tiempo	34
5.5.7	Widget de Grupos	35
5.5.8	Widget de Dispositivo	36
5.6	Gestión de Usuarios	39
5.7	Crear un Grupo dentro de una Organización	40
5.8	Añadir un Dispositivo	44

Table of Contents

5.8.1 Añadir un Dispositivo con la Aplicación Móvil	47
5.8.2 Configuración del dispositivo a través de NFC	49
5.9 Configuración de Alertas y Notificaciones	53
5.10 Configuración de Notificaciones Personalizadas	54
6 Mantenimiento del UPS.....	58
6.1 Batería y Reemplazo.....	58
6.2 Almacenamiento	60
6.3 Reciclado del Equipo Usado	60
7 Solución de Problemas	61
7.1 Alarmas Acústicas y Condiciones	61
7.2 Servicio y Soporte.....	62
8 Especificaciones	63
8.1 Especificaciones del Producto	63

Chapter 1 Introducción

1.1 Descripción General



El sistema de UPS Standby proporciona confiable respaldo por batería y protección de energía de CA contra apagones, caídas de voltaje, sobrevoltajes, sobretensiones y ruido en la línea que pueden dañar valiosos aparatos electrónicos o destruir la información. El respaldo por batería de 3, 4 y 5 tomacorrientes de 120V es la protección ideal para su oficina en casa, centro de medios o quiosco profesional, seguridad y aplicaciones telefónicas para pequeñas empresas, computadoras, ruteadores, impresoras, HDTV, reproductores Blu-ray, consolas de juegos, cajeros automáticos, sistemas de seguridad y equipos de señalización digital.

El respaldo por batería le permite trabajar durante fallas de energía breves y le da tiempo suficiente para guardar archivos y apagar de forma segura su sistema en caso de un apagón prolongado. El tiempo de respaldo varía según la carga, pero el UPS mantendrá alimentada una computadora de escritorio eficiente en energía con un monitor LCD pequeño por hasta 13 minutos. En el Modo en Línea, la energía entrante de la red pública mantiene totalmente cargada la batería interna reemplazable, de modo que siempre esté disponible energía de respaldo. Una alta calificación de eficiencia en el modo de línea >97% reduce las emisiones en BTU, el consumo de energía y los costos de energía.

Diversas fuentes electromagnéticas y de radio prácticamente en todas las casas o negocios pueden causar interferencia disruptiva en la línea de CA. Conocido como interferencia electromagnética (EMI) e interferencia de radiofrecuencia (RFI), este ruido de línea es una causa común de problemas de rendimiento y puede provocar daños incrementales en el hardware, corrupción de datos y problemas de transmisión de audio y vídeo. El UPS incorpora tecnología que filtra el perturbador ruido de la línea, de modo que no afecte a su equipo.

Otras características clave incluyen:

- Batería reemplazable por el usuario.
- Gabinete compacto con opción de instalación sencilla en escritorio o en pared.
- La alarma permanece silenciosa en modo de respaldo por batería, y suena solo si es imprescindible.
- Reinicio automático durante la recuperación de CA.
- Protección contra Sobrecarga cuando opera en los modos de CA y en respaldo por batería.
- Protección contra voltaje de entrada fuera de rango.

1.2 Contenido del Empaque

Table 1. Contenido del Empaque

Índice
UPS
Manual de inicio rápido
Cuatro tornillos para instalación VESA Phillips M4 x 12 mm
Cuatro tornillos para instalación en pared autorroscantes Phillips M4 x 20 mm

1.3 Dimensiones

Figure 1. Dimensiones del BC350RNC (AG-075F) y BC600RNC (AG-0760)






Figure 2. Dimensiones del BC850RNC (AG-0761)




1.4 Características Físicas

Figure 3. BC350RNC (AG-075F)




- | | |
|---|--|
| ① Batería de reserva y tomacorrientes | ⑥ Breaker |
| ② protegidas contra sobretensiones Cable de línea de entrada de CA 5-15 | ⑦ seguro para administración de cables |
| ③ Interruptor de encendido | ⑧ Puerto USB-C |
| ④ Indicador LED Verde de punto | ⑨ Puerto Ethernet RJ45 |
| ⑤ Indicador LED Rojo | ⑩ Campo cercano (NFC) |

Figure 4. BC600RNC (AG-0760)



- | | |
|---|--|
| ① Bateria de reserva y tomacorrientes | ⑥ Breaker |
| ② protegidas contra sobretensiones Cable de línea de entrada de CA 5-15 | ⑦ seguro para administración de cables |
| ③ Interruptor de encendido | ⑧ Puerto USB-C |
| ④ Indicador LED Verde de punto | ⑨ Puerto Ethernet RJ45 |
| ⑤ Indicador LED Rojo | ⑩ Campo cercano (NFC) |

Figure 5. BC850RNC (AG-0761)



- | | |
|---|--|
| ① Bateria de reserva y tomacorrientes | ⑥ Breaker |
| ② protegidas contra sobretensiones Cable de línea de entrada de CA 5-15 | ⑦ seguro para administración de cables |
| ③ Interruptor de encendido | ⑧ Puerto USB-C |
| ④ Indicador LED Verde de punto | ⑨ Puerto Ethernet RJ45 |
| ⑤ Indicador LED Rojo | ⑩ Campo cercano (NFC) |

Chapter 2 Instalación


2.1 Instalación del UPS

El sistema UPS Tripp Lite Series puede instalarse en diversas orientaciones, como se describe en este capítulo. Retire el UPS de su empaque e inspecciónelo para detectar daños que puedan haber ocurrido durante el embarque. Si se descubre cualquier daño, vuelva a empacar el UPS y póngase en contacto con su **Distribuidor Local** o **Soporte de Eaton**.

2.2 Opción de Instalación Segura

Los puntos de instalación seguros en el UPS permiten la instalación vertical u horizontal con cintillos de amarre.


Figure 6. Puntos para Instalación Seguros




NOTE

Las flechas en la etiqueta inferior del UPS indican la orientación correcta que se debe observar al instalar la unidad.


Figure 7. Opción de Administración de Cables e Instalación Firme



Instalación vertical



Instalación en entrepaño



Administración del cableado

2.3 Instalación Estándar

El sistema UPS Tripp Lite Series puede instalarse en la siguiente orientación estándar de instalación.



NOTE

No instale la unidad sobre sus costados, parte frontal o posterior. El UPS puede volverse inestable y volcarse, causando daños al producto.

Figure 8. Instalación Estándar



2.4 Instalación con Soporte VESA



Los tornillos VESA M4 x12 mm (suministrados) pueden no ser compatibles con todos los monitores. Consulte el manual del usuario del monitor para conocer la profundidad del tornillo y especificaciones de peso del equipo para aplicaciones de instalación VESA.

El UPS tiene orificios posteriores separados 100 mm para instalación VESA opcional en posición vertical u horizontal.

Para instalar:

1. Instale los cuatro tornillos para instalación VESA M4 x 12 mm (suministrados) en los orificios deseados en la parte posterior del monitor dejando los tornillos extendidos unos 7 mm [0.28"].
2. Centre las aberturas de las perforaciones del UPS sobre las cabezas de los tornillos y empuje hacia el monitor y luego hacia abajo ligeramente para asegurarlo en los tornillos.




NOTE

Las flechas en la etiqueta inferior del UPS indican la orientación correcta que se debe observar al instalar la unidad. Ver [Figure 6](#).

3. Para desconectar el UPS de su monitor, empuje ligeramente hacia arriba en la parte inferior del UPS para liberarlo del monitor.
4. Levante cuidadosamente el UPS del monitor.

Figure 9. Instalación con Soporte VESA



2.5 Instalación en Pared

⚠ WARNING


El sistema UPS Tripp Lite Series incluye cuatro tornillos autorroscantes Phillips M4 x 20 mm que deben instalarse directamente en el centro de un perno para pared de madera para instalar el UPS en una orientación vertical u horizontal. Use métodos de anclaje adecuados para otros tipos de materiales de pared para asegurar que el UPS esté instalado y soportado con seguridad.



NOTE


Las flechas en la etiqueta inferior del UPS indican la orientación correcta que se debe observar al instalar la unidad. Ver [Figure 6](#).

Tornillos autorroscantes Phillips M4 x 20 mm



Instalación vertical en pared

Tornillos autorroscantes Phillips M4 x 20 mm



Instalación horizontal en pared

Para asegurar el UPS, siga estos pasos:

1. Mida y marque la ubicación de los orificios en la pared. Use un desatornillador para instalar los tornillos en la pared, dejando los tornillos extendidos unos 7 mm [0.28"].

Figure 10. Dimensiones de Orificios para Instalación en Pared del BC350RNC (AG-075F) / BC600RNC(AG-0760)





Figure 11. Dimensiones de Orificios para Instalación en Pared del BC850RNC (AG-0761)



2. Centre las aberturas con perforaciones del UPS sobre las cabezas de los tornillos y empuje hacia la pared y luego hacia abajo ligeramente para asegurarlo en los tornillos.
3. Para desprender el UPS de la pared, empuje ligeramente hacia arriba en la parte inferior del UPS para liberarlo de la pared.
4. Levante cuidadosamente el UPS de la pared.

Chapter 3 Operación

3.1 Modo en Espera

Cuando el UPS está apagado y enchufado en un tomacorriente de pared u otra fuente de alimentación, el UPS está en Modo en Espera. El indicador de encendido está apagado, indicando que no hay alimentación disponible en los tomacorrientes posteriores.

3.2 Encendido del UPS

Para el arranque normal de CA del UPS, siga estos pasos:

1. Conecte el cable de alimentación de CA del UPS a un tomacorriente de pared NEMA 5-15R conectado correctamente a tierra.
2. Presione ligeramente el botón de encendido durante dos segundos para iniciar el UPS en modo Normal. El UPS emitirá un pitido y el LED verde se encenderá y permanecerá iluminado. Ver 1.4 Características físicas para una ilustración del verde Ubicación del indicador LED en el panel posterior.
3. Enchufe su equipo en los tomacorrientes en la parte posterior del UPS. Estos tomacorrientes proporcionan funciones de protección contra sobretensiones y de respaldo por batería. Registre su UPS en tripplite.eaton.com.



NOTE

El sistema UPS Tripp Lite Series está diseñado para soportar solamente equipo electrónico. Usted sobrecargará el UPS si el valor total en volt amperes [VA] para todo el equipo conectado a los tomacorrientes excede la capacidad de salida del UPS. Para localizar los valores de VA de su equipo, consulte su placa de identificación. Si el equipo está especificado en amperes (A), multiplique el número de amperes por 120 para determinar VA. Por ejemplo, $1A \times 120 = 120VA$. Si sospecha que ha sobrecargado los tomacorrientes, retire algunos equipos.

3.3 Arranque en Frío

Para encender el UPS sin energía eléctrica, mantenga presionado el botón ON/OFF durante dos segundos. El UPS pitido y el LED verde parpadeará cada diez segundos, lo que indica que está encendido por la batería.



NOTE

El UPS no detecta automáticamente la frecuencia de entrada al iniciar usando la batería. La frecuencia predeterminada para los Modelos de 120V es 60 Hz.

3.4 Apagado del UPS

Para apagar el UPS, mantenga presionado el botón ON / OFF en el panel frontal durante dos segundos, el UPS emitirá un pitido indicando que está en modo de espera. Desenchufe el UPS de la fuente de alimentación. Si no desenchufa el UPS, permanece en modo de espera.

3.5 Activar y Desactivar la Alarma Acústica

Los controles de la alarma acústica del UPS operan independientemente del modo en línea al modo en respaldo por batería y pueden activarse o desactivarse en los siguientes modos de operación:

Modo en Línea

- *Pa desactivar* todos los tonos de alarma para el modo en línea y en modo de respaldo por batería, presione y sostenga por diez segundos el botón de encendido. El LED rojo destellará y sonará el tono de alarma del UPS, indicando que la alarma está ahora desactivada.
- *Para activar* tono de alarma en modo en línea, presione y sostenga por diez segundos el botón de encendido. El LED verde destellará y sonará el tono de alarma del UPS, indicando que la alarma está activada.

Modo de Respaldo por Batería

 **NOTE** La configuración predeterminada para el tono de alarma del modo de respaldo por batería está desactivada. El modo predeterminado En Línea debe configurarse en activo antes de cambiar los parámetros de alarma de respaldo por batería activo. Los tonos de alarma acústica de respaldo por batería pueden activarse o desactivarse solamente en modo de respaldo por batería. Los cambios de alarma en el modo de respaldo por batería no afectan la configuración del modo en línea.

- Para *desactivar* el tono de alarma en modo de respaldo por batería, presione y sostenga el botón de encendido por cinco segundos. El LED verde destellará y sonará el tono de alarma del UPS, indicando que la alarma ha sido desactivada.
- Para *activar* el tono de alarma en modo de respaldo por batería, presione y sostenga el botón de encendido por cinco segundos. El LED verde destellará y sonará el tono de alarma del UPS, indicando que la alarma ha sido activada.

 **NOTE** Para verificar el estado de la alarma, pruebe el UPS con energía de la batería.

3.6 Indicadores LED

El panel posterior del sistema UPS Tripp Lite Series indica el estado del UPS mediante los indicadores LED del UPS. La [Table 2](#) muestra el estado del LED y el modo de operación del UPS.

Table 2. Estado del LED

Estado del LED	Alarma	Estado del UPS
Verde (Encendido)	Apagado	Operando en modo de línea normal y el la batería está completamente cargada
Verde (parpadeando cada diez segundos)	Apagado	Operando en modo de respaldo por batería
Verde (Destellando) Rojo (Encendido)	Suena cada segundo	Batería baja
Verde (apagado)	Apagado	El UPS está apagado
Rojo (Encendido)	Sonido continuo	Falla del UPS)
Verde (parpadeante encendido durante cinco segundos/apagado durante cinco segundos)	Apagado	Operando en modo de línea normal y cargando la batería

Chapter 4 Comunicaciones

4.1 Puertos de comunicación

Funcionalidad NFC

La etiqueta NFC del UPS permite a los usuarios recopilar y configurar los ajustes del UPS mediante la aplicación de monitoreo remoto de Eaton al colocar el dispositivo móvil habilitado para NFC al ras de la zona NFC indicada del UPS. (Consulte [5.1 Bienvenido a la Aplicación de Monitoreo Remoto de Eaton](#)).

Puerto Ethernet

El puerto Ethernet permite que el UPS se conecte a través de una red local y se gestione mediante la aplicación de monitoreo remoto de Eaton. (Consulte [5.1 Bienvenido a la Aplicación de Monitoreo Remoto de Eaton](#)).

Funcionalidad del Puerto USB-C

El puerto USB-C permite el acceso local a la Interfaz de Línea de Comandos (CLI) del UPS para la configuración y el descubrimiento de los ajustes de la red local y otras funciones. (Consulte [4.2 Interfaz de Línea de Comandos](#)).

4.2 Interfaz de Línea de Comandos

La Interfaz de Línea de Comandos (CLI) está pensada principalmente para la configuración automatizada de los ajustes de red y hora del UPS de Eaton Tripp Lite Series. También puede utilizarse para resolver problemas y para reiniciar/restaurar remotamente la interfaz de red en caso de que no se pueda acceder a la Interfaz de Usuario Web.




El cambio de los parámetros de red puede provocar que la tarjeta no esté disponible a distancia. Si esto ocurre, solo puede reconfigurarse localmente a través del puerto de configuración USB-C.

Para acceder a la interfaz de línea de comandos:

1. Conecte un cable en el puerto USB del UPS e inicie un programa de emulación de terminal

Figure 12. Programa de Emulación de Terminal



2. Pulse "y" para pasar a la pantalla de inicio de sesión e introduzca la contraseña del dispositivo.

Figure 13. Introducir Contraseña

```
Use of the device indicates consent to monitoring of failed Authentication attempts. Unauthorized use of the device is prohibited. Press y to continue. y/n?: y
Please enter the password to login.
Password:
```

3. Introduzca un comando de usuario de la [Table 3](#) y pulse el botón Intro.
4. La información aparecerá en la pantalla.

Figure 14. Salida de Comandos

```
Use of the device indicates consent to monitoring of failed Authentication attempts. Unauthorized use of the device is prohibited. Press y to continue. y/n?: y
Please enter the password to login.
Password: *****
Welcome
Use Eaton_cmd for available commands.
-> about

Network Card Vendor Name: Eaton Corp.
Network Card Serial Number: 3402AV05506FA00672
Network Card Firmware Part Number: FW-3114
Network Card Firmware Version: 1.0.2
Device Serial Number: 3408AVLSM89E500004
Device Firmware Part Number: FW-2B23
Device Firmware Version: 0A
Device Profile ID: 2c389aea-edfe-ed11-907c-0022481cd9be
Device Profile Version: 21
NFC Version: 8003.11
CLI Version: 8002.28

->
```

Table 3. Comandos CLI

Nombre del Comando de Usuario	Descripción	Ejemplo de Entrada / Salida	Nota
iniciar sesión	inicio de sesión en el shell	<password>	Solo se utiliza para entrar al Shell. Obtiene la contraseña actual como entrada.
cerrar sesión	cierre de sesión en el Shell	No se aplica	Este comando le pedirá que se conecte después de cerrar la sesión
set_new_password	Configure una nueva contraseña	"Pa\$\$w0rd"	La configuración predeterminada es "contraseña". La nueva contraseña tiene los siguientes límites: <ol style="list-style-type: none"> 1. La longitud debe ser de 8 caracteres como mínimo y de 16 como máximo. 2. La serie es alfanumérica y distingue entre mayúsculas y minúsculas. 3. La nueva contraseña debe tener al menos un dígito, una mayúscula, una minúscula y un carácter especial. 4. Es necesario introducir la contraseña anterior. 5. La nueva contraseña debe introducirse dos veces.
set_ipv4_maskaddr	Establezca la dirección de la máscara de subred	255.255.255.0	Este valor se iniciará como "0.0.0.0" si el dispositivo no está conectado a Internet. La dirección IP de restauración de predeterminada es "192.168.1.254"
get_ipv4_maskaddr	Obtenga la dirección de la máscara de subred asignada	255.255.255.0	
set_ipv4_addr	Establezca la dirección IP asignada	192.168.0.133	
get_ipv4_addr	Obtenga la dirección IP asignada	192.168.0.133	
set_ipv4_gateway	Establezca la puerta de enlace IP	192.168.0.1	
get_ipv4_gateway	Obtenga la puerta de enlace IP	192.168.0.1	
get_ipv4_method	Obtenga el método IP	Método IP configurado como estático/ DHCP.	La configuración predeterminada es DHCP.
set_ipv4_method_dhcp	Configure la IP DHCP	Método de IP establecido como DHCP	
get_mac_addr	Obtenga la Dirección MAC	00:00:00:00:00:00	
get_proxy_addr	Obtenga la dirección del proxy asignada	La dirección del PROXY es - proxy.apac.etn.com	

Table 3. Comandos CLI (Continued)

Nombre del Comando de Usuario	Descripción	Ejemplo de Entrada / Salida	Nota
set_proxy_addr	Establezca la dirección del proxy	Dirección del proxy reconfigurada correctamente.	La longitud debe ser inferior a 20 caracteres
get_proxy_port	Obtenga el puerto	El puerto PROXY es - 8080	
set_proxy_port	Fije el puerto	Número de puerto proxy reconfigurado correctamente.	Cualquier rango entre 0-65535
get_proxy_status	Obtenga el estatus la dirección de proxy	El PROXY no está activado.	
set_proxy_disable	Desactivar proxy	EL PROXY está desactivado.	
set_proxy_enable	Activar el proxy	EL PROXY está activado.	
set_proxy_username	Establecer el nombre de usuario del proxy	<username>	Establecer el nombre de usuario para el proxy. La longitud del nombre de usuario no debe superar los 21 caracteres.
set_proxy_password	Establecer la contraseña del proxy	<password>	Establecer el nombre de usuario para el proxy. La longitud del nombre de usuario no debe superar los 21 caracteres.
get_proxy_username	Obtener el nombre de usuario del proxy	El nombre de usuario del PROXY es<username>	
get_proxy_password	Obtener la contraseña del proxy	La contraseña del PROXY es <password>	Al hacerlo, se imprimirán estrellas(*) solo después de la puesta en marcha
get_snmp_server1	Obtener la dirección IP o el Nombre de Host del Servidor SNMP 1	Servidor SNMP 1 Dirección IP/ Nombre de dominio: 129.6.15.28	
get_snmp_server2	Obtener la dirección IP o el Nombre de Host del Servidor SNMP 2	Servidor SNMP 2 Dirección IP/ Nombre de Dominio: 132.163.96.1	
get_snmp_server3	Obtener la dirección IP o el Nombre de Host del Servidor SNMP 3	Servidor SNMP 3 Dirección IP/ Nombre de Dominio: 132.163.97.1	
get_snmp_status	Obtener el estatus del Servidor SNMP	Servicio SNMP activado.	
get_snmp_service	Obtener la conexión al Servidor SNMP	Servicio SNMP conectado al servidor 1.	
set_snmp_disable	Desactivar Servidor SNMP	Servidor SNMP desactivado correctamente.	
set_snmp_enable	Activar Servidor SNMP	Servidor SNMP activado correctamente.	
get_primary_dns	Obtener el dns primario	DNS primario: 8.8.8.8	

Table 3. Comandos CLI (Continued)

Nombre del Comando de Usuario	Descripción	Ejemplo de Entrada / Salida	Nota
get_secondary_dns	Obtener el dns secundario	DNS secundario: 192.168.0.1	
get_time	Obtener la hora actual del sistema	Hora Epoch desde RTC (segundos) - 1692282558	Hora desde la epoch
get_iot_connection_status	Obtener estatus de conexión IOT	La conexión IOT está activada.	
get_iot_connection	Obtener conexión IOT DPS	IOT Conectado.	
get_iot_connection_reason	Obtener el estatus y el motivo de la conexión IOT.	Estado inicial de IoT.	
get_iot_dps_endpoint	Obtner el punto final DPS de IOT.	Punto final DPS de IOT - global.azure-devices-provisioning.net	
acerca de	Imprimir versiones y números de serie	Número de Serie de la Tarjeta de Red Número de Parte del Firmware de la Tarjeta de Red: FW-3114 Versión del Firmware de la Tarjeta de Red: 0.9.0 Número de Serie del Dispositivo: 3302AVLBC884A00019 Número de Parte del Firmware del Dispositivo: FW-2B13 Versión del Firmware del Dispositivo: 02 ID del Perfil del Dispositivo: 2c389aea-edfe-ed11- 907c-0022481cd9be Versión del Perfil del Dispositivo: 16 Versión NFC: 8003.6 Versión CLI: 8002.22	El número de serie de la Tarjeta de Red aparecerá una vez que se establezca.
get_device_connection	Obtener deviceID y ConnectionString	GUID/UUID del dispositivo <device GUID/UUID> Serie de Conexión del Dispositiv - <Connection String>	Al hacerlo, se imprimirán estrellas(*) solo después de la puesta en march
dump_json_formatted_logs	DEPURACIÓN: Volcar JSON registros formateados		El tamaño de salida puede ser superior a 200 caracteres
clear_logs	Borrar todos los registros de NV		
show_logs	Mostrar todos los registros	El Registro de Eventos está actualmente vacío	El tamaño de salida puede ser superior a 200 caracteres

Table 3. Comandos CLI (Continued)

Nombre del Comando de Usuario	Descripción	Ejemplo de Entrada / Salida	Nota
reboot_card	Reiniciar la tarjeta	No se aplica	Mantenga intactos los últimos cambios (si los hubiera) en la configuración de Red (IPV4) y la Contraseña. Este comando reinicia la tarjeta para completar la configuración de los ajustes de red.
factory_reset_card	Restaurar configuración de fábrica de la tarjeta	No se aplica	Restablece la configuración de red (IPV4) y la contraseña a sus valores predeterminados.

Chapter 5 Aplicación de Monitoreo Remoto

5.1 Bienvenido a la Aplicación de Monitoreo Remoto de Eaton

Los sistemas UPS conectados a la nube de la Serie Eaton Tripp Lite se gestionan mediante la aplicación de monitoreo remoto de Eaton compatible con la plataforma Brightlayer de Eaton para que los usuarios puedan conectarse a su UPS en cualquier lugar. Reciba alertas, controle los enchufes o los dispositivos de apagado, todo ello con el toque de un dispositivo móvil o una computadora de escritorio. Tanto si el usuario instala una o varias unidades, la puesta en marcha nunca ha sido tan sencilla. La aplicación Eaton de Monitoreo Remoto puede descargarse en las tiendas de aplicaciones de Apple o Android.


5.2 Inscripción y Activación de Usuarios

1. Localice y escanee el código QR en la parte izquierda de la portada de UPS o visite el enlace directo [Aplicación Brightlayer de Monitoreo Remoto](#) de Eaton para lanzar la aplicación en un navegador web o para descargarla en un Dispositivo remoto.

Figure 15. Ubicación del Código QR



Figure 16. Página de la Aplicación Web




NOTE

Chrome, Firefox, Edge y Safari son los navegadores de Internet compatibles. No utilice Microsoft Internet Explorer.

2. Haga click en el enlace de Registrarse en la pantalla de inicio de sesión.
3. Por favor, lea y marque la casilla para aceptar el CONTRATO DE LICENCIA DE USUARIO FINAL DE EATON CORPORATION PARA EL Monitoreo Remoto del Paquete de Software Brightlayer A continuación, haga click en Siguiente.

Figure 17. Pantalla de inicio de sesión y Acuerdo de Licencia de Usuario Final



4. Introduzca una dirección de correo electrónico válida para verificar su cuenta. A continuación, se le enviará un código de verificación a su cuenta de correo electrónico. Haga click en Siguiente. Haga click en Siguiente.
5. Introduzca el código de verificación y haga click en Siguiente.

Figure 18. Crear una cuenta y verificar el código

Create an Account

To register for an Eaton account. You will need to verify your email address to continue.

Email Address
newuser1234@gmail.com

Back
● ● ● ● ●
Next

Verify Email

A verification code has been sent to the email address you provided. Click the link or enter the code below to continue. This code is valid for 30 minutes.

Verification Code
XXXXXX

Resend Verification Email

Back
● ● ● ● ●
Next

6. Introduzca la información de la cuenta para completar la creación de la misma. Eaton recomienda que la opción Autenticación de Dos Factores permanezca activada para evitar el acceso no autorizado a la cuenta. Cuando haya terminado, haga click en Siguiente.
7. La nueva cuenta de usuario ya ha sido creada; pulse. Pulse el botón de inicio de sesión y se le enviará una notificación por correo electrónico para activar la cuenta.

Figure 19. Datos de la Cuenta

Account Details

Enter your details below to complete account creation.

Country Code Phone Number (Optional)
Country
Enable Two-factor Authentication




Welcome newuser1234 !

Your user account has been successfully created with the email **newuser1234@gmail.com**.


- Haga click en el botón Activar Cuenta que aparece en el correo electrónico que recibió.

Figure 20. Notificación de activación por correo electrónico



- Haga click en Configurar para crear una Contraseña para la cuenta.

Figure 21. Pantalla de Configuración de Contraseña



10. Cree una contraseña que cumpla los requisitos para acceder a la aplicación. Cuando haya terminado, haga click en Siguiente.

Figure 22. Configurar Contraseña

EATON

Set up password

newuser1234@gmail.com

Password requirements:

- At least 8 characters
- A lowercase letter
- An uppercase letter
- A number
- No parts of your username
- Password can't be the same as your last 4 passwords

Enter password

Re-enter password

Next

[Return to authenticator list](#)

[Back to sign in](#)

Use of this Eaton service is subject to these [Terms and Conditions](#)

11. Configure el método de autenticación disponible para acceder a la cuenta. Haga click en Configurar.
12. Introduzca un número de teléfono y haga click en Recibir un código por SMS.

Figure 23. Configuración de la autenticación de Seguridad

The figure consists of two side-by-side screenshots of the Eaton user interface for setting up security methods.

Left Screenshot: Set up security methods


- Header: Eaton logo.
- Section: Set up security methods. User: newuser1234@gmail.com.
- Text: Security methods help protect your account by ensuring only you have access.
- Section: Set up optional.
- Option 1: Google Authenticator. Description: Enter a temporary code generated from the Google Authenticator app. Used for access. Button: Set up.
- Option 2: Phone. Description: Verify with a code sent to your phone. Used for access. Button: Set up. This option is highlighted with a red rectangular border.
- Button: Continue.
- Link: Back to sign in.
- Footer: Use of this Eaton service is subject to these [Terms and Conditions](#).

Right Screenshot: Set up phone authentication

- Header: Eaton logo.
- Image: Phone icon.
- Section: Set up phone authentication. User: newuser1234@gmail.com.
- Text: Enter your phone number to receive a verification code via SMS.
- Form: Country (dropdown menu showing United States).
- Form: Phone number (input field with +1 and asterisks).
- Button: Receive a code via SMS.
- Link: Return to authenticator list.
- Link: Back to sign in.
- Footer: Use of this Eaton service is subject to these [Terms and Conditions](#).

13. Introduzca el código recibido por SMS. Haga click en Verificar.
14. Haga click en Continuar una vez que haya aceptado el código.

Figure 24. Continuar



15. Haga click en Crear una Nueva Organización.





NOTE

Si se une a una organización existente, póngase en contacto con el administrador para obtener el código de l organización y haga click en Unirse a una Organización Existente.

16. Introduzca el nombre de la nueva organización. Haga click en Crear Organización.

Figure 25. Crear una Nueva organización



17. Se ha creado la nueva organización y la inscripción inicial ha sido completada. Haga clic en Finalizar,

Figure 26. Organización Creada Correctamente





Figure 27. Pantalla de Gestión de Organización



5.3 Interfaz de Usuario

La aplicación de Monitoreo Remoto de Eaton incluye un resumen sencillo e imágenes detalladas de los dispositivos conectados. Puede visualizarlo con un navegador para computadora como Google Chrome™, o en cualquier dispositivo móvil.

**NOTE**

De vez en cuando borre la caché del navegador, haga click en el botón para volver a cargar para actualizar la aplicación de Monitoreo Remoto, o ajuste la configuración de resolución de su navegador. Con el tiempo irán apareciendo nuevas funciones y actualizaciones, y al borrar la memoria caché del navegador o ajustar la configuración de la resolución de este, se corrigen los problemas de inicio de sesión o de visibilidad de los datos.

5.4 Pantalla de Inicio de Sesión

[Figure 28](#) muestra la pantalla de inicio de sesión de la aplicación de Monitoreo Remoto de Eaton vista en un navegador de Internet. Desde la pantalla de inicio de sesión, el usuario puede introducir una nueva inscripción, restaurar la contraseña, o iniciar sesión para abrir la pantalla de descripción general (inicio) de la aplicación.

Figure 28. Pantalla de Inicio de Sesión

EAT•N

Email Address

Keep me signed in

Next

Don't have an account?
[Sign up](#)

[Need Help?](#)

[Privacy Policy](#)


EAT•N
Cybersecurity Certified

5.5 Pantalla de Resumen Organizativo

La Pantalla de Resumen Organizativo muestra información para todos los grupos organizativos y dispositivos, proporcionando rutas de fácil navegación para mostrar la información.

Figure 29. Pantalla de Resumen Organizativo





Table 4. Secciones de la Pantalla de Resumen Organizativo

① Menú de Jerarquía Organizativa	⑤ Menú de Usuario
② Menú de Pestañas	⑥ Widget de Línea de Tiempo
③ Menú de Ayuda	⑦ Widget de Grupos
④ Menú de Configuración	⑧ Widget de Dispositivos

5.5.1 Menú de Jerarquía Organizativa


El Menú de Jerarquía Organizativa gestiona la jerarquía organizativa y los Dispositivos, y permite a los usuarios alternar entre Organizaciones y Grupos.

Figure 30. Menú de Jerarquía Organizativa



1. Oculta o muestra la Jerarquía Organizativa.
2. Muestra la función de Jerarquía Organizativa para gestionar Grupos y Dispositivos.

Figure 31. Opciones del menú de Jerarquía Organizativa



3. Alterna entre Organizaciones si existe más de una.
4. Muestra la Jerarquía Organizativa.


Al seleccionar un grupo en el menú de Jerarquía Organizativa aparecerá la Pantalla de [Figure 29](#) .

Al seleccionar un Dispositivo en el menú de Jerarquía Organizativa aparecerá la Pantalla de Resumen del Dispositivo, que proporciona información esencial sobre el estatus del UPS.

5.5.2 Menú de Pestañas

El Menú de Pestañas resume todos los datos de la Organización, Grupo o Dispositivo seleccionado, según se haya seleccionado en el Menú de Jerarquía Organizativa.

Figure 32. Menú de Pestañas



- **Pestaña de Resumen** - muestra información para cada Organización, Grupo o Dispositivo según se haya seleccionado en el Menú de Jerarquía Organizativa.
- **Pestaña de Dispositivos** - al seleccionarla, la Pantalla de Gestión de Dispositivos muestra todos los dispositivos configurados dentro de una Organización y controla añadiendo o editando esos dispositivos.
- **Pestaña de Línea de Tiempo** - proporciona un resumen general de los eventos de una Organización o Grupo específico que puede exportarse a un archivo .csv.
- **Pestaña de Documentos**- muestra los archivos de la Guía del Usuario Conectada a la Nube y del folleto de ventas de Eaton.

5.5.3 Menú de Ayuda

Menú de Ayuda- al hacer click en este menú se explicará cómo ponerse en contacto con Eaton para obtener ayuda y la política de privacidad.

Figure 33. Ubicación del Menú de Ayuda






Figure 34. Información del Menú Ayuda



5.5.4 Menú de Configuración

Menú de Ajustes- proporciona acceso a todos los ajustes de usuario de la aplicación y a los ajustes de configuración.

Figure 35. Menú de Configuración



- **Configuración de Gestión de la Organización** - muestra todos los ajustes disponibles para gestionar una organización (consulte la [Figure 29](#)).
- **Gestión de Grupos**- añade, edite, mueva o elimine grupos dentro de una organización (consulte [5.7 Crear un Grupo dentro de una Organización](#)).
- **Ajustes de Notificación**- establezca y configure las notificaciones de alarma, de advertencia y de eventos por correo electrónico o texto (SMS). También pueden configurarse notificaciones personalizadas (consulte la [Figure 62](#) y [Figure 62](#)).
- **Configuración de la Gestión de Usuarios**- permite a los administradores invitar a otros usuarios o compañeros de trabajo a inscribirse en la Aplicación de Gestión Remota de Eaton, ya sea como usuarios o como administradores. También proporciona control sobre la eliminación, desactivación o activación de cuentas de usuario (consulte [5.6 Gestión de Usuarios](#)).

5.5.5 Menú de Usuario

Se puede acceder al Menú de Usuario haciendo clic en el avatar de Usuario situado en la esquina superior derecha de la Pantalla de la Organización Principal, que ofrece la opción de ver o editar los ajustes del perfil o de cerrar la sesión en la aplicación.

La primera sección de la página del perfil de usuario incluye información general sobre el perfil, como el correo electrónico, el número de teléfono, país, una opción para activar la autenticación multifactor y ubicación para cargar una imagen.

La segunda sección es el papel que el Usuario desempeña dentro de la Organización.

La tercera sección muestra las opciones personalizables de idioma, zona horaria y formato de fecha.

Figure 36. Menú de Usuario




Figure 37. Pantalla de Perfil de Usuario

New User		
 newuser1234@gmail.com Email		PNG, JPG (300x300px), 2 MB Max.
 Phone Number		Upload an Image
 US Country		
 Two-factor Authentication Required by the organization	<input checked="" type="checkbox"/>	
Roles		
 Organization Admin Acme Organization		
Preferences		
Language English		English ▾
Time Zone (UTC-12:00) International Date Line West		(UTC-12:00) International Date Line West ▾
Date Format MM/DD/YYYY		MM/DD/YYYY ▾

5.5.6 Pestaña de Línea de Tiempo

La sección informativa Línea de Tiempo es una valiosa herramienta que muestra las alarmas y eventos activos o inactivos de toda la Organización. Proporciona un enlace a los datos específicos del evento y un enlace vital a la pantalla de Gestión de Eventos. En esta pantalla puede exportar los eventos a un archivo .csv, una función que ayuda enormemente en el análisis de datos y la elaboración de informes. Esta función integral ayuda a realizar un seguimiento de todos los eventos y alarmas críticos y se puede acceder a ella a través de la pestaña de navegación Línea de Tiempo.

Figure 38. Widget de Línea de Tiempo




Figure 39. Detalles del Evento




Figure 40. Pantalla de Línea de Tiempo

Status	Date	Type	Device	Group
	12:56 PM 05/08/2024	On Utility	Acm-UPS-001 #3403AV4BC884900002	Acme Test Child Group < Acme Test Organization < Acme Organization >
	12:56 PM 05/08/2024	Input Power Ok	Acm-UPS-001 #3403AV4BC884900002	Acme Test Child Group < Acme Test Organization < Acme Organization >
	12:56 PM 05/08/2024	On Battery	Acm-UPS-001 #3403AV4BC884900002	Acme Test Child Group < Acme Test Organization < Acme Organization CLEARED >
	12:56 PM 05/08/2024	Input Power Not Ok	Acm-UPS-001 #3403AV4BC884900002	Acme Test Child Group < Acme Test Organization < Acme Organization CLEARED >
	8:11 AM 05/07/2024	Connection Restored	Acm-UPS-001 #3403AV4BC884900002	Acme Organization >


5.5.7 Widget de Grupos

El Widget de Grupos proporciona una vista de los Grupos o Grupos Hijos dentro de una jerarquía Organizativa y permite a los usuarios ver todos los Grupos dentro de una Organización.

Figure 41. Widget de Grupos

The screenshot shows the 'Groups' widget with a red box highlighting the 'Acme Test Organization' section. The widget includes a 'Timeline' section on the left with metrics for Alarms (0), Warnings (0), Offline (0), and Info (1). The main area shows 'Groups 1' with 'Acme Test Organization' (1 group) and 'Acme Test Child Group' (1 device).

Figure 42. Ver todos los grupos



5.5.8 Widget de Dispositivo

Los dispositivos pueden verse y gestionarse seleccionando las opciones de la Página Principal de la Aplicación o utilizando la Jerarquía Organizativa.

Visualización de dispositivos Página Principal de la Aplicación

Haga click en cualquiera de las siguientes áreas para ver una pantalla específica para ver o gestionar un Dispositivo:

1. Navega a la Pantalla de Gestión del Dispositivo, que enumera los dispositivos asociados a la cuenta de la organización y permite a los usuarios mover, añadir o eliminar dispositivos. (Ver [Figure 44](#)).
2. Navegue a la Pantalla de Resumen del Dispositivo y permite a los usuarios visualizar todos los datos de un dispositivo específico. (Ver [Figure 44](#)).

Figure 43. Widget del Dispositivo





Figure 44. Administración del Dispositivo



La Pantalla de Gestión del Dispositivo

La Pantalla Resumen de Dispositivos proporciona una instantánea de la operación en tiempo real de todos los Dispositivos específicos de la Organización: Estatus, Dispositivo (Nombre, Número de Serie), Tipo, Grupo, Alerta y sus Detalles.

Figure 45. Pantalla de Resumen del Dispositivo




Table 5. Áreas de la Pantalla de Resumen del Dispositivo

① Banner de la Pantalla de Resumen del Dispositivo	⑤ Control de Salida de UPS
② Menú de Pestañas	⑥ Línea de Tiempo
③ Control del Dispositivo	⑦ Propiedades del Dispositivo
④ Detalles del Dispositivo	⑧ Tendencias

- Banner de la Pantalla de Resumen del Dispositivo Pantalla** - cambia de color, indicando los diferentes modos operativos del UPS.
 - Azul: Modo Normal En Línea.
 - Naranja: Advertencia En Línea
 - Rojo: Alarma En Línea

Figure 46. Banner de la Pantalla de Resumen del Dispositivo




2. **Menú de Pestañas:**

- Resumen- muestra la Pantalla de Resumen del Dispositivo.
 - Línea de Tiempo- proporciona un resumen general de los eventos del dispositivo que puede exportarse a un archivo .csv.
 - Documentos- muestra los archivos de la Guía del Usuario Conectada a la Nube y del folleto de ventas de Eaton.
 - Ajustes- ajustes generales que se pueden configurar en UPS.
3. **Control del Dispositivo:** - proporciona un control limitado sobre el Dispositivo, como APAGARLO/ ENCENDERLO/CAMBIAR ENTRE OPCIONES, ejecutar una prueba de la batería.
 4. **Datos del Dispositivo-** muestra una descripción general del estado de funcionamiento, tendencias y propiedades del Dispositivo.
 5. **Control de Carga del Dispositivo-** proporciona control sobre la carga de salida del segmento o segmentos asociados con el Dispositivo seleccionado.
 6. **Línea de Tiempo-** muestra las alarmas activas o inactivas y los eventos que pueden exportarse a un formato .csv (consulte la).
 7. **Propiedades del Dispositivo-** ofrece la posibilidad de editar o ver la información del dispositivo.
 8. **Tendencias-** muestra datos específicos de rendimiento del UPS que pueden personalizarse y descargarse en un intervalo de tiempo de 31 días.

5.6 Gestión de Usuarios


La Pantalla de Gestión de Usuarios permite al administrador o a otros usuarios añadir, invitar o eliminar miembros inactivos de una organización.

Para acceder a la Pantalla de Gestión de Usuarios, haga click en el Menú Configuración y luego en Usuarios (Configurar Usuarios y Funciones).



Para añadir un usuario, haga click en los tres puntos situados a la derecha de la página y, a continuación, seleccione Añadir Usuario.

Para borrar o Activar/Desactivar/o Borrar un Usuario, seleccione el Usuario y luego los tres puntos para que aparezca el Menú de Gestión de Usuarios.



Complete los datos del Usuario. A continuación, seleccione el botón Invitar Usuario. Se enviará un correo electrónico para invitar al nuevo Usuario a la Organización.



NOTE

Los nuevos usuarios tendrán que crear una cuenta si no disponen de ella. Consulte [Inscripción y Activación de Usuarios](#).

Figure 47. Invitar a un Nuevo Usuario

Invite User to Acme Organization

Fields marked with an asterisk(*) are required.

First Name New	Last Name User2
-------------------	--------------------

Email Address*
newuser2@gmail.com

Country Code ▾	Phone Number
----------------	--------------

A mobile number is required in order to receive SMS notifications.

Select a Role*
Viewer ▾

Assign to Group(s)*
Acme Test Child Group ▾


Acme Test Child Group ✕

[Cancel](#) [Invite And Add Another User](#) [Invite User](#)

5.7 Crear un Grupo dentro de una Organización

1. Haga click en la opción Añadir un Grupo en cualquiera de las cuatro áreas del resumen pantalla.


Figure 48. Añadir un Grupo



Crear un Grupo dentro de una Organización

2. Introduzca un nombre y seleccione la organización principal donde residirá el nuevo grupo. Haga click en Siguiente.

Figure 49. Detalles del Grupo




The screenshot shows a 'New Group' form with the following fields and options:

- Group Name ***: Text input containing 'Acme Test Organization'. Below the input is a hint: 'e.g. Location, Region, Division, etc.' and a character count '22/24'.
- Group Short Name**: Text input containing 'ATC'. Below the input is a hint: 'A short name can be used when displaying a breadcrumb or auto-naming a device' and a character count '3/6'.
- Parent Group ***: A dropdown menu showing 'Acme Organization (Organization Root)' with a downward arrow. Below it is a hint: 'This structure can also be edited from the main hierarchy page with a drag-and-drop function'.

At the bottom of the form, there are three buttons: 'Cancel' (left), 'Add Group & Finish' (middle), and 'Next' (right, highlighted in blue). A progress indicator with four dots is centered below the buttons.

3. Mueva cualquier grupo existente al grupo recién creado (si procede).

Figure 50. Mover Grupos




The screenshot shows a 'New Group' form with the following content:

- Move Existing Groups & Devices to Acme Test Organization**: A heading for the current step.
- Existing groups can be moved to this group. Moving groups will also move their children.

At the bottom of the form, there are three buttons: 'Back' (left), 'Add Group & Finish' (middle), and 'Next' (right, highlighted in blue). A progress indicator with four dots is centered below the buttons.


4. Asigne usuarios al Grupo recién creado.

Figure 51. Seleccionar Usuarios




5. Elija entre la imagen predeterminada o suba una nueva foto para ayudar a identificar al Grupo. Haga click en Añadir Grupo cuando termine.

Figure 52. Preferencias de Visualización



6. El Grupo recién creado se ha creado ahora bajo la Organización Acme y puede verse ahora en la Pantalla de Jerarquía Organizativa de la aplicación.

Figure 53. Nuevo Grupo




5.8 Añadir un Dispositivo

Añadir un Dispositivo Manualmente

1. Encienda el UPS y compruebe que está en Modo En Línea.
2. Conecte un cable de Ethernet (no suministrado) de una conexión red activa al puerto del UPS.
3. Haga click en la organización o el grupo al que se añadirá el dispositivo en el menú Jerarquía Organizativa.
4. Haga click en una de las tres áreas de la Pantalla de Grupo o en la Pantalla Gestión de Dispositivos.

Figure 54. Añadir Opciones de Dispositivo



5. Introduzca toda la información necesaria sobre el dispositivo. Haga click en Guardar Dispositivo.

Figure 55. Añadir Dispositivo

Add Device to Acme Organization

Fields marked with an asterisk(*) are required when adding a Device.

Assign to Group(s)
Acme Test Child Group

Device Type*
UPS

Device Name*
Acme-UPS-001 11/32

GUID* **GUID is located on the UPS QR code label** 0/36

Tags 0/16
6 tags maximum

Description
Server Rack 1 Room 1 20/256




NOTE

El GUID se encuentra en la etiqueta adhesiva con el código QR de la cubierta del UPS.



- El dispositivo mostrará ahora que está vinculado al grupo u organización.

Figure 56. Pantalla de Resumen de la Organización



5.8.1 Añadir un Dispositivo con la Aplicación Móvil

- Descargue la aplicación Remote Monitoring y cree una cuenta o acceda a la que ya tiene.




NOTE

Si descargó la Aplicación de Monitoreo Remoto en el dispositivo móvil, el código QR lo redirigirá automáticamente a la pantalla para añadir un dispositivo dentro de la Aplicación. Si no la tenía descargada, al escanear el código QR redirigirá al usuario a la tienda de aplicaciones para descargarla y configurar una cuenta de usuario.

- Encienda el UPS y compruebe que está en Modo En Línea.
- Conecte un cable de Ethernet (no suministrado) de una conexión de red activa al puerto del UPS.
- Navigue hasta la Pantalla Resumen Organizativo y haga clic en dispositivos.
- Seleccione el ícono Añadir Dispositivo .
- Seleccione OK para permitir el acceso a la cámara.

Figure 57. Añadir un Dispositivo




7. Escanee el código QR de la cubierta de UPS.



- Edite el Nombre del Dispositivo, las Etiquetas y la Descripción. La información sobre el ID del producto, el número de serie y la información de GUID se completará automáticamente. Haga clic en Guardar Dispositivo.

Figure 58. Información del Dispositivo




- Revise la pantalla de resumen organizativo dentro de la aplicación para asegurarse de que el Dispositivo se ha añadido correctamente.

5.8.2 Configuración del dispositivo a través de NFC

- Encienda el UPS y compruebe que está en Modo En Línea.
- Conecte un cable de Ethernet (no suministrado) de una conexión de red activa al puerto del UPS.
- Escanee la etiqueta con el código QR en la página UPS con un smartphone o tableta con tecnología NFC y cree una cuenta si es necesario.
- Navigue hasta la Pantalla de Resumen Organizativo de Monitoreo Remoto de Eaton.
- Seleccione el ícono Añadir Dispositivo.

Figure 59. Añadir y Configurar el Dispositivo



6. Haga clic en Configurar Dispositivo(s) con NFC.
7. Haga clic en + Añadir Nuevo Perfil de Configuración.
8. Introduzca un Nombre de Perfil de Configuración.
9. Seleccione el Método IPv4, DHCP (Automático) o Estático.



NOTE

Si el método IPv4 seleccionado es Estático, deberá introducir la máscara de subred y la dirección del portal predeterminada.


10. Establezca la dirección IP del proxy y el número de puerto del proxy.



NOTE

Es posible que se requiera un nombre de usuario y una contraseña de proxy adicionales.

- Haga clic en Guardar Perfil de Configuración. El Perfil está ahora guardado y listo para aplicarse al UPS.



- Seleccione un perfil NFC.



- Escanee el código QR de la etiqueta del UPS para obtener el GUID.



14. Alinee el teléfono con la ubicación de la etiqueta NFC en el UPS. Aparecerá una ventana emergente si se actualiza la configuración. Si hay algún problema, aparecerá una ventana emergente de error con la opción de volver a escanear.


 **NOTE** La ubicación de la etiqueta NFC puede variar en función del modelo de UPS.

Figure 60. Ejemplo de Ubicación de la Etiqueta NFC del UPS



15. El dispositivo ahora está actualizado con la configuración.

Figure 61. Actualización de la Aplicación Correct




5.9 Configuración de Alertas y Notificaciones

La página de Notificaciones permite al usuario configurar preferencias individuales para recibir notificaciones de eventos del dispositivo por correo electrónico y mensajes de texto SMS.

Se pueden activar o desactivar tres categorías de notificaciones.

1. **Alarmas-** Alarmas, Incidentes, Fallas del Dispositivo
2. **Eventos de Advertencia-** Advertencias de Umbral, Advertencias del Dispositivo
3. **Eventos del Dispositivo-** Cambios de Estatus, Eventos Informativos


Figure 62. Pantalla de Preferencias de Notificaciones



5.10 Configuración de Notificaciones Personalizadas


1. Haga click en Notificaciones Personalizadas en la esquina superior izquierda de la página.
2. Haga click en el botón Añadir Notificación Personalizada en la parte inferior de la página o en los tres puntos del lado derecho de la página para añadir una Notificación Personalizada.

Figure 63. Añadir Notificación Personalizada




3. Seleccione el Grupo u Organización.

Figure 64. Seleccione Grupos




4. Seleccione el Tipo de Dispositivo.

Figure 65. Tipo de Dispositivo



5. Elija el Dispositivo.

Figure 66. Seleccione el Dispositivo



6. Seleccione los tipos de eventos específicos para la notificación.



NOTE

Active las funciones Avanzadas en la esquina superior izquierda para establecer un retardo de las notificaciones personalizadas.

Figure 67. Seleccione los Tipos de Eventos

The screenshot shows the 'New Custom Notification' configuration page, specifically the 'Select Events' section. At the top, there is a toggle for 'Advanced' which is turned on, and a 'Delay' dropdown menu set to '30s'. Below this, there is a list of event categories with checkboxes for selecting specific events. The 'All Events' section is expanded, showing the following events and their selection status:

Event Category	Event Name	Selected
Input Wiring Fault UPS	Input Wiring Fault	<input checked="" type="checkbox"/>
	Input Wiring Ok	<input type="checkbox"/>
Over Temperature UPS	Over Temperature	<input checked="" type="checkbox"/>
	Device Temperature Ok	<input type="checkbox"/>
Input Power Not Ok UPS	Input Power Not Ok	<input type="checkbox"/>
	Input Power Ok	<input type="checkbox"/>
Poor Battery Health UPS	Poor Battery Health	<input type="checkbox"/>
	Battery Health Ok	<input type="checkbox"/>
Overload UPS	Overload	<input type="checkbox"/>
	Load Ok	<input type="checkbox"/>
Internal Fault UPS	Internal Fault	<input type="checkbox"/>
	Internal Fault Cleared	<input type="checkbox"/>
Offline	Offline	<input type="checkbox"/>
	Connection Restored	<input type="checkbox"/>

At the bottom of the form, there are 'Back' and 'Next' buttons, and a progress indicator showing the current step.

7. Seleccione el Usuario que recibirá las notificaciones.

Figure 68. Añadir Usuarios

The screenshot shows the 'New Custom Notification' configuration page, specifically the 'Select Users' section. At the top, there is a section for 'All Users With Access' which is checked. Below this, there is a list of users with checkboxes for selecting them. The 'All Users With Access' section is expanded, showing the following user and their selection status:

User Name	Selected
NU New User Organization Admin	<input checked="" type="checkbox"/>

At the bottom of the form, there are 'Back' and 'Next' buttons, and a progress indicator showing the current step.

- Asigne un nombre a la Notificación y active las notificaciones por correo electrónico o SMS. Haga click en Añadir Notificación.

Figure 69. Establezca el Nombre de la Notificación

New Custom Notification

Select Notification Types

Input Wiring Fault, Over Temperature events for Acm-UPS-001 will notify 1 user when active and when cleared.

Custom Notification Name
Test Notification
e.g. Overload Notification, Security Desk Notifications

Email Notifications
Enabled

Text Notifications (SMS)
Enabled

Back Add Notification

- La notificación ya está creada y activa.

Figure 70. Notificación Personalizada Correcta

Notifications
Acme Organization

Preferences Custom Notifications

Custom Notifications can be created by Group, Device Type, Devices, and/or Events. Custom notifications can be assigned to existing User Accounts or non-user Contacts.

Name	Device	Events	Group	Users	Notification Types
Test Notification	Acm-UPS-001	Input Wiring Fault and 1 Others	Acme Test Child Group	New User	Email, SMS

Items per page 10 1-1 of 1

Chapter 6 Mantenimiento del UPS

6.1 Batería y Reemplazo

⚠ PELIGRO!

Riesgo de Descarga Eléctrica. Todas las reparaciones y servicios deben ser realizados SOLAMENTE POR PERSONAL DE SERVICIO CALIFICADO. NO hay partes dentro del UPS a LAS QUE EL USUARIO PUEDA DAR SERVICIO. El circuito de la batería no está aislado de la Entrada de la Red de CA. El UPS debe desconectarse de la red de CA antes de sustituir la batería.

⚠ ADVERTENCIA!

¡Reemplace la batería del UPS solamente con una batería suministrada por Eaton! Asegúrese de que el UPS ha sido apagado y aislado con seguridad de la energía de alimentación de CA antes de reemplazar la batería. Aunque el UPS puede estar desconectado de la energía de la red pública, aún puede estar presente voltaje peligroso de la batería. Use herramientas con mangos aislados.

No conecte ni desconecte la batería a menos que se sepa que la zona está libre de fuentes inflamables.

La batería en el UPS está especificada para una vida útil de 3 a 5 años. La duración de la vida útil varía según la frecuencia de uso y la temperatura ambiente. Las baterías usadas más allá de la vida útil esperada a menudo tendrán autonomías severamente reducidas. Reemplace las baterías al menos cada cinco años para mantener su UPS funcionando a su máxima eficiencia.

Figure 71. Reemplazo de la Batería BC350RNC (AG-075F) / BC600RNC (AG-0760)





Figure 72. Reemplazo de la Batería BC850RNC (AG-0761)



CAUTION

Asegure firmemente los cables de la batería fuera del paso al retirar e instalar la batería de modo que no se dañen durante el proceso de reemplazo de la batería. Utilice herramientas correctamente aisladas al retirar e instalar la batería.

1. Retire el tornillo que sostiene la cubierta de la batería en su lugar y coloque el tornillo en un lugar seguro para evitar dejarlo caer dentro del UPS, entonces retire la cubierta de la batería.
2. Extraiga suavemente la batería del UPS para acceder a la terminal negativa de la batería y desconecte el cable conectado a la terminal negativa de la batería.
3. Jale ligeramente la batería hacia afuera para acceder a la terminal positiva de la batería y desconecte el cable de la terminal positiva de la batería.
4. Retire cuidadosamente la batería del UPS.
5. Deslice cuidadosamente la nueva batería dentro del UPS. Conecte firmemente los cables de la batería a las terminales de la nueva batería; rojo a positivo (+) seguido por negro a negativo (-).
6. Deslice nuevamente la cubierta de la batería en el UPS y asegúrela con el tornillo del compartimiento de la batería.

6.2 Almacenamiento

El rango de temperatura ambiente ideal es de -15 °C a 50 °C [5 °F a 122 °F]. Es recomendable cargar el UPS por al menos ocho horas, entonces almacene el UPS cubierto y vertical en una ubicación fresca y seca. Retire cualquier accesorio y desconecte cualquier cable conectado al UPS para evitar la descarga innecesaria de la batería.

Almacenamiento Prolongado

Durante almacenamiento prolongado en entornos donde la temperatura ambiente es: -15 °C a 30 °C [5 °F a 86 °F], cargue la batería del UPS cada seis meses.

Durante almacenamiento prolongado en entornos donde la temperatura ambiente sea: 30 °C a 45 °C [86 °F a 113 °F], cargue la batería del UPS cada tres meses.

6.3 Reciclado del Equipo Usado

Para información acerca de la eliminación adecuada del equipo usado, póngase en contacto con su centro local de reciclado o residuos peligrosos.



Este símbolo indica que no debe desechar el UPS, o las baterías del UPS en la basura. Este producto contiene baterías selladas de plomo-ácido y debe desecharse correctamente. Para información adicional, póngase en contacto con su centro local de reciclado / reutilización de desechos peligrosos.



Este símbolo indica que no debe desechar residuos de equipos eléctricos o electrónicos (WEEE) en la basura. Para una eliminación adecuada, para mayor información, póngase en contacto con su centro local de reciclado y reutilización de desechos peligrosos.

Chapter 7 Solución de Problemas

7.1 Alarmas Acústicas y Condiciones

El sistema UPS de la Serie de Tripp Lite tiene una función de alarma acústica para alertarle de potenciales problemas de energía. Cuando la alarma está activada, la alarma suena a intervalos diferentes de acuerdo con una condición particular. Use la [Table 6](#) para determinar y resolver las alarmas y condiciones del UPS.

Table 6. Solución de Problemas

Problema	Posible causa	Soluciones
No se muestran LED encendidos El panel frontal	El UPS no está encendido	Verifique que el UPS esté conectado a una fuente de alimentación válida y presione nuevamente el botón de encendido.
	El voltaje de la batería es demasiado bajo	Cargue la batería al menos seis horas.
	Falla de la batería	Reemplace la batería.
El UPS está siempre en modo de respaldo por batería	El cable de alimentación está desconectado	Verifique que el UPS esté conectado a una fuente de alimentación válida.
La alarma del UPS suena continuamente (Si la alarma no está desactivada en modo en línea (ver 3.5 Activar y Desactivar la Alarma Acústica))	Sobrecarga en Modo en Línea	Retire cualquier carga innecesaria y verifique que la carga no exceda las especificaciones definidas del UPS. Si el problema persiste, póngase en contacto con el servicio de Soporte de Eaton.
	Sobrecarga en modo de Respaldo por Batería	Retire cualquier carga innecesaria y verifique que la carga no exceda las especificaciones definidas del UPS. Si el problema persiste, póngase en contacto con el servicio de Soporte de Eaton.
	Falla por corto en la salida	Desconecte la carga. Revise el equipo para detectar problemas potenciales. Conecte nuevamente los dispositivos, uno a la vez. Si el problema persiste, póngase en contacto con el servicio de soporte de Eaton.
Tiempo de respaldo demasiado corto	El voltaje de la batería es demasiado bajo	Cargue la batería al menos seis horas.
	La batería está defectuosa	Reemplace la batería.

7.2 Servicio y Soporte

Si tiene alguna pregunta o problema con el UPS, llame a su **distribuidor Local** or **al Servicio de Soporte de Eaton** a uno de los siguientes números de teléfono y solicite un representante técnico del UPS.

Estados Unidos:

1-800-356-5737

Canadá:

1-800-461-9166 ext 260

Todos los otros países:

Llame a su representante de servicio local

Tenga lista la siguiente información cuando llame al servicio de soporte de Eaton:

- Número de modelo
- Número de serie
- Número de versión (si está disponible)
- Fecha de falla o problema
- Síntomas de falla o problema
- Dirección de devolución e información de contacto del cliente

Si se requiere reparación, se le otorgará un número de Autorización de Devolución de Mercancía [RMA]. Este número debe aparecer en el exterior del paquete y en la Guía de Embarque (si corresponde). Utilice el empaque original o solicite el empaque al servicio de soporte de Eaton o a su distribuidor local. Las unidades dañadas en el embarque como resultado de un empaque inadecuado no están cubiertas por la garantía. Se enviará una unidad de reemplazo o reparación y un flete prepago para todas las unidades de la garantía.



NOTE

Para aplicaciones críticas, puede estar disponible un reemplazo inmediato. Llame al **Servicio de Soporte de Eaton** en busca del representante o distribuidor más cercano.

Chapter 8 Especificaciones

8.1 Especificaciones del Producto

Table 7. Características de Entrada

	BC350RNC(AG-075F)	BC600RNC(AG-0760)	BC850RNC (AG-0761)
Capacidad en VA/Watts	350 / 210	600/300	850/450
Voltaje de CA	120 V		
Rango de Voltaje de CA	95–145VAC Línea alta ajustada de 145V +/- 5% Restauración de línea alta de 140V +/- 5% Línea baja ajustada 95V +/- 5% Restauración de línea baja de 100V +/- 5%		
Amperes de CA	3A	5A	7.1A
frecuencia	50 or 60 Hz +/- 3 Hz (predeterminado 60Hz)		
Protección de entrada de CA	(1) Breaker térmico 5A	(1)Breaker térmico 7A	(1) Breaker térmico 10A
Eficiencia de línea a plena carga	>97.4%	>97.91%	>97.20%

Table 8. Características de Salida

	BC350RNC(AG-075F)	BC600RNC(AG-0760)	BC850RNC (AG-0761)
Voltaje nominal de salida	120V		
Salida de amperes de CA	2.9A (Nom); 3.7A (Máx)	5A (Nom) ; 6.3A (Máx.)	7.1A (Nom); 8.9A (Máx.)
Voltaje de salida de CA (Modo en Línea)	120V (sigue el voltaje de entrada 95VCA ~ 145VCA)		
Voltaje de salida de CA (Modo de Respaldo por Batería)	120V		
Forma de onda de CA de salida (Modo en Línea)	Onda sinusoidal (Modo de CA)		
Forma de onda de CA de salida (Modo de Respaldo por Batería)	Onda sinusoidal simulada (Modo de Batería)		
Frecuencia	50Hz o 60Hz sigue la frecuencia de entrada de CA El arranque en frío por batería es sólo 60Hz		
Tiempo de transferencia de CA a CD	4 ~ 6 ms (Máx. < 10 ms)		

Table 9. Características de Protección

	BC350RNC(AG-075F)	BC600RNC(AG-0760)	BC850RNC (AG-0761)
Valor nominal de joules de supresión CA del UPS	190 (AC)		
Tiempo de respuesta de supresión de CA del UPS	Instantáneo		
Protección contra sobrecargas	Modo en Línea: 110% - Ingrese la falla después de cinco minutos; 120% - Ingrese la falla inmediatamente. Modo de Respaldo por Batería: 110% apagado en cinco segundos; 120% apagado inmediato		

Table 10. Características de la Batería

	BC350RNC(AG-075F)	BC600RNC(AG-0760)	BC850RNC (AG-0761)
Tipo de batería	Baterías de plomo-ácido selladas, libres de mantenimiento		
Voltaje / Ah de la batería	Cant. (1) 12V / 2.8Ah	Cant. (1) 12V / 3.6Ah	Cant. (1) 12V / 6Ah
Corriente de carga de la batería	.5A		
Voltaje en flotación de la batería	13.7 VDC		
Tiempo de recarga	8 horas		
Tiempo de autonomía	2 min / plena carga 7 min / media carga	1.2 min / plena carga 5 min / media carga	1.7 min / plena carga 8 min / media carga
Voltaje de apagado por bajo voltaje	9.8V todos los niveles de carga		
Voltaje mínimo para arranque en frío	11V		
Batería hot-swap	No		

Table 11. Ambiente

	BC350RNC(AG-075F)	BC600RNC(AG-0760)	BC850RNC (AG-0761)
Humedad	De 0% ~ 95% de HR @ 0 °C ~ 40 °C (sin condensación)		
Ruido audible	<40 dBA (1 m del lado frontal)		
Temperatura de almacenamiento	-15 °C a 50 °C		
Temperatura de Operación	0 °C a 50 °C		
Elevación de operación	0 ~ 2000 m		

Table 12. Pesos y Dimensiones

	BC350RNC(AG-075F)	BC600RNC(AG-0760)	BC850RNC (AG-0761)
Peso Neto, kg [lb]	2.1 kg [4.6 lb]	2.2 kg [4.8 lb]	3.2 kg [7 lb]
Al x An x Pr, pulgadas [cm]	2.2 x 10.0 x 7.0 (5.8 x 25.5 x 18.0)		3.1 x 11.0 x 7.0 (8.0 x 28.0 x 18.0)

Table 13. Estándares y Cumplimiento

	BC350RNC(AG-075F)	BC600RNC(AG-0760)	BC850RNC (AG-0761)
Certificaciones del producto	CSA C22.2 N° 107.3 (CAN); UL1778 (EE UU) ; NOM (México)		
Compatibilidad	Energy Star; ROHS; FCC Class B, DOE, CEC		

Table 14. Electrical Input Connections

	BC350RNC(AG-075F)	BC600RNC(AG-0760)	BC850RNC (AG-0761)
Cable de línea	1.52 m [5 Pies] a NEMA 5–15P ; ángulo recto		

Table 15. Electrical Output Connections

	BC350RNC(AG-075F)	BC600RNC(AG-0760)	BC850RNC (AG-0761)
Cantidad y tipo de tomacorrientes	Tres tomacorrientes NEMA 5–15 con supresión de sobretensiones + respaldo por batería	Cuatro tomacorrientes NEMA 5–15 con supresión de sobretensiones + respaldo por batería	Cinco tomacorrientes NEMA 5–15 con supresión de sobretensiones + respaldo por batería



934859 C

Onduleurs Tripp Lite Series

Guide de l'utilisateur avancé



BC350RNC (AG-075F)
BC600RNC (AG-0760)
BC850RNC (AG-0761)

Consignes de sécurité

CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS.

Ce manuel contient des consignes de sécurité importantes **qui doivent être respectées pendant l'installation et l'entretien de l'onduleur et des batteries.**

Avis de la FCC :

Tout changement ou toute modification apportés sans l'autorisation expresse de l'autorité responsable de la conformité pourrait annuler le droit de l'utilisateur d'utiliser cet équipement. Ce matériel a été testé et trouvé conforme aux restrictions applicables à un appareil numérique de classe B, conformément à la partie 15 des règlements de la FCC. Ces restrictions sont conçues pour assurer une protection raisonnable contre les perturbations nuisibles dans une installation résidentielle. Cet équipement génère, utilise et peut radier de l'énergie radiofréquence et, s'il n'est pas installé et utilisé en conformité avec les instructions, peut causer des perturbations nuisibles aux communications radio. Il n'y a, toutefois, aucune garantie que les interférences ne se produiront pas dans une installation particulière. Si cet équipement cause des interférences nuisibles à la réception des signaux radio et de télévision, ce qui peut être déterminé en fermant et en ouvrant (ON/OFF) l'équipement, nous recommandons à l'utilisateur de tenter d'éliminer les interférences en prenant une ou plusieurs des mesures suivantes :

- Réorienter ou repositionner l'antenne réceptrice.
- Augmenter la distance entre l'équipement et le récepteur.
- Brancher l'équipement à une prise sur un circuit différent de celui sur lequel le récepteur est branché.
- Consulter le fournisseur ou un technicien radio/télévision pour obtenir de l'aide.

Déclaration de conformité des fournisseurs

Identifiant unique : EATON, BC350RNC (AG-075F), BC600RNC (AG-0760), BC850RNC (AG-0761)

Partie responsable :

EATON
10000 Woodward Ave
Woodridge, IL 60517 USA
773-869-1111

tripplite.eaton.com

Déclaration de conformité de la FCC :

Cet appareil est conforme à la partie 15 des règles de la FCC. Le fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes :

1. Cet appareil ne peut pas causer d'interférences et
2. cet appareil doit accepter toute interférence reçue, y compris les interférences pouvant causer un fonctionnement indésirable.

Avis du Canada sur l'Innovation, la science et le développement économique

Cet appareil numérique de classe B est conforme à la norme canadienne ICES-003.

CAN-ICES-003(B) / NMB-003(B)

©Copyright 2024 Eaton, Raleigh, NC, USA. All rights reserved. No part of this document may be reproduced in any way without the express written approval of Eaton.

Symboles spéciaux

Voici des exemples de symboles utilisés sur le produit pour avertir l'utilisateur d'informations importantes :



Danger: Des niveaux de tension dangereux sont présents à l'intérieur de l'onduleur. L'onduleur a sa propre source d'alimentation interne (la batterie). Par conséquent, les prises de courant peuvent être sous tension même si l'onduleur est débranché de la source d'alimentation CA.



Des instructions importantes qui doivent toujours être respectées.

MISE EN GARDE : Les batteries peuvent présenter un risque de choc énergétique, de décharge électrique ou de brûlures causées par les courants élevés des courts-circuits. Prendre les précautions appropriées. Les batteries peuvent contenir des HAUTES TENSIONS et des substances CORROSIVES, TOXIQUES et EXPLOSIVES. Ne pas jeter de batteries dans le feu, car elles risqueraient d'exploser.



Ce symbole indique de ne pas jeter l'onduleur ou les batteries de l'onduleur dans la poubelle. Ce produit contient des batteries au plomb-acide scellées et doit être mis au rebut correctement. Pour plus d'informations, contacter le centre local de recyclage/réutilisation ou de déchets dangereux.



Ce symbole indique qu'il ne faut pas jeter les déchets d'équipements électriques ou électroniques (DEEE) dans les ordures. Pour l'élimination adéquate, contacter le centre local de recyclage/réutilisation ou de traitement des déchets dangereux pour plus d'informations.

Instructions concernant les batteries

- Risque de chocs électriques. Toutes les réparations et le service doivent être confiés UNIQUEMENT À DU PERSONNEL DE SERVICE AUTORISÉ. Il n'existe AUCUNE PIÈCE RÉPARABLE PAR L'UTILISATEUR à l'intérieur de l'onduleur. Le circuit des batteries n'est pas isolé de l'entrée CA du secteur.
- Enlever les montres, les bagues et tout autre objet métallique des mains.
- Porter des gants et des bottes en caoutchouc.
- Utiliser des outils ayant des poignées isolées.
- La batterie fournie avec le système contient de petites quantités de matériaux toxiques. Pour éviter les accidents, respecter les directives suivantes :
 - Le remplacement des batteries devrait être effectué ou supervisé par du personnel compétent dans le domaine des batteries et en tenant compte des mesures de sécurité appropriées.
 - Au moment de remplacer les batteries, les remplacer avec le même type et le même nombre de batteries ou de modules de batteries.
 - Ne pas jeter de batteries dans le feu. Les batteries risqueraient d'exploser.
 - Las baterías constituyen un peligro (descargas eléctricas y quemaduras). La corriente de cortocircuito puede ser muy alta. El voltaje de la batería interna es una batería no aislada de 12-24VDC, sellada de plomo-ácido con 6 celdas.
- Des précautions doivent être prises lors de toutes les manipulations. Une batterie peut présenter un risque de décharge électrique et un courant élevé du court-circuit. Les précautions suivantes doivent être observées lorsque l'on manipule les batteries :
 - Ne pas déposer d'outils ou de pièces métalliques sur les batteries.
 - Débrancher la source de chargement avant de brancher ou débrancher les bornes des batteries.
 - Retirer les mises à la terre de la batterie pendant l'installation et l'entretien pour réduire la probabilité de décharge.

- Assurez-vous que la batterie n'est pas mise à la terre. Si c'est le cas, enlever la source de la mise à la terre. Tout contact avec une partie d'une batterie mise à la terre pourrait causer une décharge électrique. La probabilité d'une telle décharge peut être réduite si les mises à la terre sont enlevées durant

Sécurité du produit

- Tout changement ou modification effectué sans l'autorisation expresse de l'autorité responsable de la conformité peut annuler le droit de l'utilisateur à utiliser cet équipement.
- Pour brancher l'onduleur, les instructions et les procédures d'installation décrits dans le manuel doivent être respectés dans l'ordre indiqué.
- Vérifier que les indications sur la plaque signalétique correspondent au système d'alimentation CA et à la consommation électrique réelle de tout l'équipement à raccorder au système.
- Cette alimentation sans interruption dispose d'une batterie préinstallée et est prête à l'emploi.
- La prise de l'onduleur est considérée comme la déconnexion du secteur. La prise de courant doit être installée à proximité de l'équipement et être facilement accessible.
- Ne jamais installer le système à proximité de liquides ou dans un environnement excessivement humide. Cet équipement ne doit être utilisé que dans un environnement intérieur sec.
- Pendant l'installation de cet équipement, il convient de supposer que la somme des courants de fuite de l'onduleur et des charges connectées ne dépasse pas 3,5 mA.
- Cet appareil est conçu pour une installation dans un environnement contrôlé (dans un environnement intérieur exempt de contaminants conducteurs où la température est contrôlée). Éviter d'installer l'onduleur dans un lieu exposé à l'eau ou contenant un niveau d'humidité trop élevé.
- La connexion à tout autre type de prise autre qu'une prise à trois pôles mise à la masse à trois fils peut entraîner des risques de décharge électrique et enfreindre les codes électriques locaux
- S'assurer que le système est exempt de contaminants, que la zone environnante est exempte de débris et de l'absence de toute substance étrangère dans le système.
- En cas d'urgence, appuyer sur le bouton « OFF » (arrêt), puis débrancher le cordon d'alimentation de l'alimentation CA pour désactiver correctement l'onduleur.
- Ne jamais bloquer les événements de refroidissement du système..
- Ne pas laisser des liquides entrer dans l'onduleur. Ne placer aucune boisson ou aucun autre récipient contenant des liquides sur l'appareil ou à proximité de celui-ci.
- Ne jamais exposer le système à la lumière directe du soleil ou à une source de chaleur.
- Entreposer le système dans un endroit sec avant de l'installer, si un entreposage s'avère nécessaire.
- Ne pas brancher l'entrée de l'onduleur dans sa propre sortie.
- Ne pas raccorder une barre d'alimentation ou un parasurtenseur à l'onduleur.
- Ne pas raccorder de l'équipement non lié à l'informatique, comme de l'équipement médical, de l'équipement de survie, des micro-ondes ou des aspirateurs à l'onduleur.
- Débrancher l'onduleur avant le nettoyage et ne pas utiliser de liquide ou de détergent à pulvériser.
- Pour réduire le risque de surchauffe de l'onduleur, ne pas couvrir les événements de refroidissement de l'appareil et éviter d'exposer l'onduleur à la lumière directe du soleil ou d'installer l'appareil à proximité d'appareils de chauffage tels que des chaufferettes ou des chaudières.

Table of Contents


1 Introduction	1
1.1 Aperçu	1
1.2 Contenu de l'emballage	2
1.3 Dimensions	2
1.4 Caractéristiques physiques	3
2 Installation	5
2.1 Installation de l'onduleur	5
2.2 Option de montage sécurisé	5
2.3 Installation de montage standard	6
2.4 Installation avec montage VESA	6
2.5 Installation à montage mural	7
3 Fonctionnement	9
3.1 Mode standard	9
3.2 Mise sous tension de l'onduleur	9
3.3 Démarrage à froid	9
3.4 Mise hors tension de l'onduleur	9
3.5 Activation/désactivation de l'alarme sonore	9
3.6 Voyants à DEL	10
4 Communications	11
4.1 4.1 Ports de communication	11
4.2 Interface de ligne de commande	11
5 Application de surveillance à distance	17
5.1 Bienvenue dans l' application de surveillance à distance d' Eaton	17
5.2 Inscription et activation des utilisateurs	17
5.3 Interface utilisateur	27
5.4 Écran de connexion	27
5.5 Écran récapitulatif de l'organisation	28
5.5.1 Menu Hiérarchie organisationnelle	29
5.5.2 Menu Onglets	30
5.5.3 Menu Aide	30
5.5.4 Menu des paramètres	31
5.5.5 Menu utilisateur	32
5.5.6 Onglet Chronologie	33
5.5.7 Gadget logiciel Groupes	35
5.5.8 Gadget logiciel Appareil	35
5.6 Gestion des utilisateurs	39
5.7 Création d' un groupe au sein d' une organisation	40
5.8 Ajout d' un dispositif	44

Table of Contents

5.8.1 Ajouter un appareil avec l' application mobile	47
5.8.2 Configuration de l'appareil par CCP	49
5.9 Définition des alertes et des notifications	53
5.10 Paramétrer les Notifications personnalisées	54
6 Entretien de l'onduleur	58
6.1 Remplacement de la batterie	58
6.2 Entreposage	60
6.3 Recyclage de l'équipement usagé	60
7 Dépannage	61
7.1 Alarmes audibles et conditions	61
7.2 Service et assistance	62
8 Caractéristiques techniques	63
8.1 Caractéristiques techniques du produit	63

Chapter 1 Introduction

1.1 Aperçu



L'onduleur de secours fournit une batterie de secours fiable et une protection de l'alimentation CA contre les pannes d'électricité, les baisses de tension, les surtensions et les bruits de ligne qui peuvent endommager des appareils électroniques précieux ou détruire des données. La batterie de secours de 120 V à 3, 4 et 5 prises est une protection idéale pour le bureau à domicile, un centre multimédia ou un kiosque professionnel, les applications de sécurité et de téléphone de petite entreprise, les ordinateurs, les routeurs, les imprimantes, les téléviseurs HD, les lecteurs Blu-ray, les consoles de jeux, les guichets automatiques, les systèmes de sécurité et les équipements d'affichage numérique.

La prise en charge de secours permet de faire face à de courtes pannes de courant et donne suffisamment de temps pour sauvegarder les fichiers en toute sécurité et mettre le système hors tension en cas de panne d'électricité prolongée. Le temps de sauvegarde varie en fonction de la charge, mais l'onduleur devrait garder un ordinateur de bureau économe en énergie avec un petit moniteur ACL alimenté jusqu'à 13 minutes. En mode en ligne, l'alimentation du secteur entrant maintient la batterie interne remplaçable complètement chargée, de sorte que l'alimentation de secours sera toujours disponible. Une valeur d'efficacité élevée (> 97 %) en mode en ligne réduit les émissions de BTU, la consommation d'énergie et les coûts énergétiques.

Diverses sources électromagnétiques et radio présentes dans pratiquement chaque maison et entreprise peuvent causer des interférences perturbatrices sur la ligne CA. Appelé interférence électromagnétique (EMI) et interférence par radiofréquence (RFI), ce bruit de ligne est une cause courante de problèmes de performance et peut causer des dommages matériels incriminables, la corruption des données et des problèmes de transmission audio/vidéo. L'onduleur incorpore une technologie qui filtre les bruits de ligne perturbateurs de façon à ce qu'ils ne nuisent pas à l'équipement.

Les autres caractéristiques clés incluent :

- Batterie remplaçable par l'utilisateur.
- Boîtier compact avec option d'installation facile sur un dessus de bureau ou murale.
- L'alarme reste silencieuse en mode de sauvegarde, retentissant uniquement lorsque nécessaire.
- Redémarrage automatique pendant la récupération CA.
- Protection contre les surcharges lors du fonctionnement en mode CA et en mode batterie.

Contenu de l'emballage

- Protection hors plage de la tension d'entrée.

1.2 Contenu de l'emballage

Table 1. Contenu de l'emballage

Table des matières
Onduleur
Manuel de démarrage rapide
Quatre vis de montage VESA Phillips M4 x 12 mm
Quatre vis de montage mural autotaraudeuses Phillips M4 x 20 mm

1.3 Dimensions

Figure 1. BC350RNC(AG-075F) et BC600RNC(AG-0760) Dimensions





Figure 2. BC850RNC(AG-0761) Dimensions



1.4 Caractéristiques physiques

Figure 3. BC350RNC(AG-075F)






Figure 4. BC600RNC(AG-0760)



- | | |
|---|-------------------------------------|
| ① Batterie de secours et prises protégées | ⑥ Disjoncteur |
| ② contre les surtensions cordon de ligne | ⑦ sécurisé de la gestion des câbles |
| ③ Interrupteur d'alimentation | ⑧ Port USB-C |
| ④ Voyant à DEL vert | ⑨ Prise Ethernet RJ45 |
| ⑤ Voyant à DEL rouge | ⑩ en champ proche (NFC) |

Figure 5. BC850RNC(AG-0761)



- | | |
|---|-------------------------------------|
| ① Batterie de secours et prises protégées | ⑥ Disjoncteur |
| ② contre les surtensions cordon de ligne | ⑦ sécurisé de la gestion des câbles |
| ③ Interrupteur d'alimentation | ⑧ Port USB-C |
| ④ Voyant à DEL vert | ⑨ Prise Ethernet RJ45 |
| ⑤ Voyant à DEL rouge | ⑩ en champ proche (NFC) |

Chapter 2 Installation


2.1 Installation de l'onduleur

L'onduleur de la série Tripp Lite peut être installé dans différentes orientations, comme décrit dans ce chapitre. Retirer l'onduleur de son emballage et l'inspecter à la recherche de dommages qui auraient pu survenir pendant l'expédition. Si des dommages sont découverts, remballer l'onduleur, puis contacter le **distributeur local** ou l'**assistance** Eaton.

2.2 Option de montage sécurisé

Les points de montage sûrs sur l'onduleur permettent le montage vertical ou horizontal avec des attaches mono-usage.


Figure 6. Points de montage sûrs



NOTE

Les flèches sur l'étiquette inférieure de l'onduleur indiquent l'orientation à respecter lors de l'installation de l'appareil.

Figure 7. Option de gestion des câbles et de montage sécurisé



2.3 Installation de montage standard

L'onduleur de la série Tripp Lite peut être installé dans l'orientation de montage standard suivante.



NOTE

Ne pas installer l'appareil sur ses côtés, sa face avant ou arrière. L'onduleur peut devenir instable et basculer, causant des dommages au produit.

Figure 8. Montage standard



2.4 Installation avec montage VESA



Les vis VESA M4 x 12 mm (fournies) peuvent ne pas être compatibles avec tous les modèles de moniteur. Consulter le manuel d'utilisation du moniteur pour les caractéristiques techniques concernant la profondeur de vis et le poids de l'équipement pour les applications de montage VESA.

L'onduleur a des trous de serrure arrière espacés de 100 mm pour un montage VESA optionnel dans une position verticale ou horizontale.

Pour monter :

1. Installer les quatre vis de montage VESA M4 x 12 mm (fournies) dans les trous désirés à l'arrière du moniteur en laissant les vis dépasser d'environ 50,8 mm (0,28 po).
2. Centrer les ouvertures de trou de serrure de l'onduleur sur les têtes de vis, puis pousser vers le moniteur, puis vers le bas légèrement pour le verrouiller sur les vis.




NOTE

Les flèches sur l'étiquette inférieure de l'onduleur indiquent l'orientation à respecter lors de l'installation de l'appareil. Consulter la [Figure 6](#).

3. Pour détacher l'onduleur du moniteur, pousser légèrement vers le haut dans la partie inférieure de l'onduleur pour le relâcher du moniteur.
4. Soulever délicatement l'onduleur du moniteur.

Figure 9. Installation avec montage VESA



2.5 Installation à montage mural

⚠ WARNING


L'onduleur de la série Tripp Lite inclut quatre vis autotaraudeuses Phillips M4 x 20 mm qui devraient être installées directement au centre d'un montant mural en bois pour monter l'onduleur dans une orientation verticale ou horizontale. Utiliser des méthodes d'ancrage appropriées pour d'autres types de matériaux muraux pour s'assurer que l'onduleur est solidement monté et soutenu.




NOTE

Les flèches sur l'étiquette inférieure de l'onduleur indiquent l'orientation à respecter lors de l'installation de l'appareil. Consulter la [Figure 6](#).

Vis autotaraudeuses Phillips M4 x 20 mm



Vis autotaraudeuses Phillips M4 x 20 mm



Pour retenir l'onduleur en place, suivre les étapes ci-dessous :

1. Mesurer et marquer les emplacements des trous sur le mur. Utiliser un tournevis pour installer les vis dans le mur, en laissant les vis dépasser de 7,6 mm (0,28 po).

Figure 10. Dimensions des trous de montage mural BC350RNC(AG-075F)/BC600RNC(AG-0760)





Figure 11. BC850RNC(AG-0761) Dimensions des trous de montage mural



2. Centrer les ouvertures de trou de serrure de l'onduleur sur les têtes de vis, puis pousser vers le mur, puis vers le bas légèrement pour le verrouiller sur les vis.
3. Pour détacher l'onduleur du mur, pousser légèrement vers le haut dans la partie inférieure de l'onduleur pour le dégager du mur.
4. Soulever délicatement l'onduleur du mur.

Chapter 3 Fonctionnement

3.1 Mode standard

Lorsque l'onduleur est mis hors tension et branché dans une prise murale ou une autre source d'alimentation, l'onduleur se trouve en mode attente. Le voyant de mise sous tension est hors tension, indiquant que l'alimentation n'est pas disponible depuis les prises arrière.

3.2 Mise sous tension de l'onduleur

Pour le démarrage CA normal de l'onduleur, suivre les étapes suivantes :

1. Brancher le cordon d'alimentation CA de l'onduleur dans une prise murale NEMA 5-15R correctement mise à la terre.
2. Appuyez légèrement sur le bouton d'alimentation pendant deux secondes pour démarrer l'onduleur en mode normal. L'onduleur émet un bip et la LED verte s'allume et reste allumée. Voir 1.4 Caractéristiques physiques pour une illustration du vert Emplacement de l'indicateur LED sur le panneau arrière.
3. Brancher l'équipement de charge dans les prises à l'arrière de l'onduleur. Ces prises fournissent des capacités de surtension et de batterie de secours.



NOTE

L'onduleur de la série Tripp Lite est conçu pour supporter uniquement l'équipement électronique. L'onduleur deviendra surchargé si la valeur VA nominale totale en volts-ampères pour tous les équipements branchés aux sorties excède la capacité de sortie de l'onduleur. Pour déterminer la valeur VA nominale de l'équipement, consulter sa plaque signalétique. Si les équipements indiquent une valeur en ampères, multiplier le nombre en ampères par 120 V pour déterminer la valeur VA. Par exemple $1 \text{ A} \times 120 = 120 \text{ VA}$. En cas d'incertitude par rapport à la surcharge des prises de courant, débrancher une partie de l'équipement.

4. Enregistrer l'onduleur sur tripplite.eaton.com.

3.3 Démarrage à froid

Pour allumer l'onduleur sans alimentation, maintenez enfoncé le bouton ON/OFF pendant deux secondes. L'UPS bip et le voyant vert clignote toutes les dix secondes, indiquant qu'il est alimenté par batterie.



NOTE

L'onduleur ne détecte pas automatiquement la fréquence d'entrée lors du démarrage en mode batterie. La fréquence par défaut pour les modèles de 120 V est 60 Hz.

3.4 Mise hors tension de l'onduleur

Pour éteindre l'onduleur, appuyez sur le bouton ON/OFF du panneau avant et maintenez-le enfoncé pendant deux secondes, l'onduleur émettra un bip indiquant qu'il est en mode veille. Débranchez l'onduleur de la source d'alimentation. Si vous ne débranchez pas l'onduleur, il reste en mode veille.

3.5 Activation/désactivation de l'alarme sonore

Les commandes d'alarme sonore de l'onduleur fonctionnent indépendamment du mode en ligne au mode batterie et peuvent être activées ou désactivées dans les modes de fonctionnement suivants :

Mode en ligne

- *Pour désactiver de façon permanente toutes les tonalités d'alarme pour le mode en ligne et le mode batterie, appuyer sur le bouton d'alimentation et le maintenir enfoncé pendant dix secondes. Le voyant à DEL rouge clignotera et la tonalité de l'alarme de l'onduleur se fera entendre, indiquant que l'alarme est maintenant désactivée.*

- *Pour activer* la tonalité de l'alarme en mode en ligne, appuyer sur le bouton d'alimentation et le maintenir enfoncé pendant dix secondes. Le voyant à DEL vert clignotera et la tonalité de l'alarme de l'onduleur se fera entendre, indiquant que l'alarme est activée.

Mode batterie

 **NOTE** Le paramètre par défaut pour la tonalité de l'alarme du mode batterie est désactivé. La valeur par défaut du mode en ligne doit être configurée à enabled (activé) avant de changer les paramètres de l'alarme de batterie. Les tonalités d'alarme sonore sur batterie peuvent être activées ou désactivées uniquement en mode batterie. Les changements d'alarme en mode batterie n'ont pas d'effet sur le réglage du mode en ligne.

- *Pour désactiver* la tonalité de l'alarme en mode batterie, appuyer sur le bouton d'alimentation et le maintenir enfoncé pendant cinq secondes. Le voyant à DEL vert clignotera et la tonalité de l'alarme de l'onduleur se fera entendre, indiquant que l'alarme a été désactivée.
- *Pour activer* la tonalité de l'alarme en mode batterie, appuyer sur le bouton d'alimentation et le maintenir enfoncé pendant cinq secondes. Le voyant à DEL vert clignotera et la tonalité de l'alarme de l'onduleur se fera entendre, indiquant que l'alarme a été activée.

 **NOTE** Pour vérifier l'état de l'alarme, tester l'onduleur sur l'alimentation par batteries.

3.6 Voyants à DEL

Le panneau arrière de l'onduleur de la série Tripp Lite indique l'état de l'onduleur via les voyants à DEL de l'onduleur. [Table 2](#) illustre l'état des voyants à DEL et le mode opérationnel de l'onduleur.

Table 2. État des voyants à DEL

État des voyants à DEL	Alarme	État de l'onduleur
Vert (sous tension)	Off (hors tension)	Fonctionnant en mode ligne normale et la batterie est complètement chargée
Vert (clignotant toutes les dix secondes)	Off (hors tension)	Fonctionnement en mode batterie
Vert (clignotant) Rouge (allumé)	Retentissant toutes les secondes	Batterie faible
Vert (éteint)	Off (hors tension)	L'onduleur est hors tension.
Rouge (sous tension)	Son continu	Anomalie de l'onduleur (consulter le Table 6)
Vert (clignotant allumé pendant cinq secondes/éteint pendant cinq secondes)	Off (hors tension)	Fonctionnant en mode ligne normale et charger la batterie

Chapter 4 Communications

4.1 4.1 Ports de communication

Fonctionnalité CCP

L' étiquette CCP sur l'onduleur permet aux utilisateurs de collecter et de configurer les paramètres de l'onduleur à l'aide de l' appli de surveillance à distance d'Eaton en plaçant l' appareil mobile compatible CCP au ras de la zone CCP indiquée sur l' onduleur. (Voir [5.1 Bienvenue dans l' application de surveillance à distance d' Eaton](#)).

Port Ethernet

Le port Ethernet permet de connecter l' onduleur par un réseau local et de le gérer à l'aide de l'appli de surveillance à distance d' Eaton. (Voir [5.1 Bienvenue dans l' application de surveillance à distance d' Eaton](#)).

Fonctionnalité du port USB-C

Le port USB-C permet d' accéder localement à l' interface de ligne de commande (ILC) de l'onduleur pour la configuration et la découverte des paramètres du réseau local et d'autres fonctionnalités. (Voir [4.2 Interface de ligne de commande](#)).

4.2 Interface de ligne de commande

L'interface de ligne de commande (ILC) est principalement destinée à la configuration automatisée des paramètres réseau et horaires de l' onduleur Eaton Tripp Lite series. Elle peut également être utilisée pour le dépannage et le redémarrage / la réinitialisation à distance de l'interface réseau au cas où l'interface utilisateur Web ne serait pas accessible.




La modification des paramètres réseau peut rendre la carte indisponible à distance. Si cela se produit, l'onduleur ne peut être reconfiguré que localement par le port de configuration USB-C.

Pour vous connecter à l' interface de ligne de commande :

1. Branchez un câble sur le port USB de l'Onduleur et lancez un programme d' émulation de terminal.

Figure 12. Programme d' émulation de terminal



2. Appuyez sur « y » pour continuer sur l' écran de connexion et saisir le mot de passe de l' appareil.

Figure 13. Saisir le mot de passe

```
Use of the device indicates consent to monitoring of failed Authentication attempts. Unauthorized use of the device is prohibited. Press y to continue. y/n?: y
Please enter the password to login.
Password:
```

3. Saisissez une commande utilisateur dans le [Table 3](#) et appuyez sur le bouton Entrée.
4. Les renseignements s' affichent à l' écran.

Figure 14. Sortie de la commande

```
Use of the device indicates consent to monitoring of failed Authentication attempts. Unauthorized use of the device is prohibited. Press y to continue. y/n?: y
Please enter the password to login.
Password: *****
Welcome
Use Eaton_cmd for available commands.
-> about

Network Card Vendor Name: Eaton Corp.
Network Card Serial Number: 3402AV05506FA00672
Network Card Firmware Part Number: FW-3114
Network Card Firmware Version: 1.0.2
Device Serial Number: 3408AVLSM89E500004
Device Firmware Part Number: FW-2B23
Device Firmware Version: 0A
Device Profile ID: 2c389aea-edfe-ed11-907c-0022481cd9be
Device Profile Version: 21
NFC Version: 8003.11
CLI Version: 8002.28

->
```

Table 3. Commandes de l'ILC

Nom de la commande utilisateur	Description	Exemple d'entrée / sortie	REMARQUE
Connexion	Connexion à l'interpréteur de commandes	<password>	Utilisé uniquement pour entrer dans l'interpréteur de commandes, il récupère le mot de passe actuel en entrée
Déconnexion	Déconnexion de l'interpréteur de commandes	S.O.	Cette commande vous invite à vous connecter après la déconnexion
set_new_password	Définir un nouveau mot de passe	« Mot de passe »	La valeur par défaut est « mot de passe ». Le nouveau mot de passe a les limites suivantes : <ol style="list-style-type: none"> 1. La longueur doit être au minimum de 8 et au maximum de 16 caractères. 2. La chaîne est alphanumérique et sensible à la casse. 3. Le nouveau mot de passe doit comporter au moins un chiffre, une majuscule, une minuscule et un caractère spécial. 4. Le mot de passe précédent doit être saisi. 5. Le nouveau mot de passe doit être saisi deux fois.
set_ipv4_maskaddr	Définir l'adresse du masque de sous-réseau	255.255.255.0	Cette valeur sera initialisée à « 0.0.0.0 » si l'appareil n'est pas connecté à l'internet. L'adresse IP de restauration par défaut est « 192.168.1.254 ».
get_ipv4_maskaddr	Obtenir l'adresse du masque de sous-réseau attribuée	255.255.255.0	
set_ipv4_addr	Définir l'adresse IP attribuée	192.168.0.133	
get_ipv4_addr	Obtenir l'adresse IP attribuée	192.168.0.133	
set_ipv4_gateway	Définir la passerelle IP	192.168.0.1	
get_ipv4_gateway	Obtenir la passerelle IP	192.168.0.1	
get_ipv4_method	Obtenir la méthode IP	Méthode IP définie comme statique / DHCP.	
set_ipv4_method_dhcp	Définir l'IP DHCP	Méthode IP définie comme DHCP	La valeur par défaut est DHCP.
get_mac_addr	Obtenir l'adresse MAC	00:00:00:00:00:00	
get_proxy_addr	Obtenir l'adresse du serveur mandataire attribuée	L'adresse du SERVEUR MANDATAIRE est: proxy.apac.etn.com	

Table 3. Commandes de l'ILC (Continued)

Nom de la commande utilisateur	Description	Exemple d'entrée / sortie	REMARQUE
set_proxy_addr	Définir l' adresse du serveur mandataire	Adresse du serveur mandataire reconfigurée avec succès.	La longueur doit être inférieure à 20 caractères
get_proxy_port	Obtenir le port	Le port du SERVEUR MANDATAIRE est: 8080	
set_proxy_port	Définir le port	Numéro de port du serveur mandataire reconfiguré avec succès.	Toute plage comprise entre 0 et 65535
get_proxy_status	Obtenir l' état du serveur mandataire	SERVEUR MANDATAIRE non activé.	
set_proxy_disable	Désactiver le serveur mandataire	SERVEUR MANDATAIRE désactivé.	
set_proxy_enable	Activer le serveur mandataire	SERVEUR MANDATAIRE activé.	
set_proxy_username	Définir le nom d'utilisateur du serveur mandataire	<username>	Définit le nom d'utilisateur pour le serveur mandataire. La longueur du nom d'utilisateur ne doit pas dépasser 21 caractères.
set_proxy_password	Obtenir le nom d'utilisateur du serveur mandataire	<password>	Définit le nom d'utilisateur pour le serveur mandataire. La longueur du nom d'utilisateur ne doit pas dépasser 21 caractères.
get_proxy_username	Obtenir le nom d'utilisateur du serveur mandataire	Le nom d'utilisateur du SERVEUR MANDATAIRE est <username>	
get_proxy_password	Obtenir le mot de passe du serveur mandataire	Le mot de passe du SERVEUR MANDATAIRE est <password>	Les étoiles (*) ne seront imprimées qu' après la mise en service.
get_snmp_server1	Obtenir l'adresse IP ou le nom d'hôte du serveur SNMP 1	Adresse IP / nom de domaine du serveur SNMP 1 : 129.6.15.28	
get_snmp_server2	Get Obtenir l'adresse IP ou le nom d'hôte du serveur SNMP 2	Adresse IP / nom de domaine du serveur SNMP 2 : 132.163.96.1	
get_snmp_server3	Obtenir l'adresse IP ou le nom d'hôte du serveur SNMP 3	Adresse IP / nom de domaine du serveur SNMP 3 : 132.163.97.1	
get_snmp_status	Obtenir l' état du serveur SNMP	Service SNMP activé.	
get_snmp_service	Obtenir la connexion au serveur SNMP	Service SNMP connecté au serveur 1.	
set_snmp_disable	Définir la désactivation du serveur SNMP	Serveur SNMP désactivé avec succès.	

Table 3. Commandes de l'ILC (Continued)

Nom de la commande utilisateur	Description	Exemple d'entrée / sortie	REMARQUE
set_snmp_enable	Définir l'activation du serveur SNMP	Serveur SNMP activé avec succès.	
get_primary_dns	Obtenir le DNS primaire	DNS primaire: 8.8.8.8	
get_secondary_dns	Obtenir le DNS secondaire	DNS secondaire : 192.168.0.1	
get_time	Obtenir l'heure actuelle du système	Temps d'époque depuis HTR (en secondes) : 1692282558	Temps depuis l'époque
get_iod_connection_status	Obtenir l'état de la connexion IdO	Connexion IdO activée.	
get_iod_connection	Obtenir la connexion IdO DPS	IdO connecté.	
get_iod_connection_reason	Obtenir l'état et la raison de la connexion IdO.	État initial de l'IdO.	
get_iod_dps_endpoint	Obtenir le point de terminaison IdO DPS.	Point de terminaison IdO DPS: global.azure-devices-provisioning.net	
À propos	Imprimer les versions et les numéros de série	<p>Numéro de série de la carte réseau Numéro de pièce du micrologiciel de la carte réseau : FW-3114 Version du micrologiciel de la carte réseau : 0.9.0 Numéro de série de l'appareil : 3302AVLBC884A00019 Numéro de pièce du micrologiciel de l'appareil : FW-2B13 Version du micrologiciel de l'appareil: 02 Identifiant du profil de l'appareil : 2c389aea-edfe-ed11- 907c-0022481cd9be Version du profil de l'appareil : 16 Version CCP : 8003.6 Version ILC : 8002.22</p>	Le numéro de série de la carte réseau s'affiche une fois qu'il est défini.
get_device_connection	Obtenir l'identifiant de l'appareil et la chaîne de connexion	<p>GUID/UUID de l'appareil: <device GUID/UUID> Chaîne de connexion de l'appareil:<Connection String></p>	Les étoiles (*) de la chaîne de connexion ne seront imprimées qu'après la mise en service.

Table 3. Commandes de l'ILC (Continued)

Nom de la commande utilisateur	Description	Exemple d'entrée / sortie	REMARQUE
dump_json_formatted_logs	Obtenir l' identifiant de l'appareil et la chaîne de connexion		La taille de la sortie peut être supérieure à 200 caractères
clear_logs	Effacer tous les journaux du NV		
show_logs	Afficher tous les journaux	Le journal des événements est actuellement vide!	La taille de la sortie peut être supérieure à 200 caractères
reboot_card	Redémarrer la carte	S.O.	Conservez les dernières modifications (le cas échéant) apportées aux paramètres du réseau (IPv4) et au mot de passe. Cette commande redémarre la carte pour terminer la configuration des paramètres réseau.
factory_reset_card	Réinitialisation de la carte	S.O.	Ramène les paramètres réseau (IPv4) et le mot de passe aux valeurs par défaut.

Chapter 5 Application de surveillance à distance

5.1 Bienvenue dans l' application de surveillance à distance d' Eaton

Les onduleurs Eaton Tripp Lite Series connectés au nuage sont gérés par l'application de surveillance à distance Eaton supportée par la plateforme Brightlayer d'Eaton, de sorte que les utilisateurs peuvent se connecter à leur onduleur où qu'ils se trouvent. Recevez des alertes, contrôlez les prises ou arrêtez les appareils, le tout à partir d'un appareil mobile ou d'un ordinateur de bureau. Que l'utilisateur installe une ou plusieurs unités, la mise en service n'a jamais été aussi simple. L'application de surveillance à distance d'Eaton peut être téléchargée à partir des boutiques d'applications Apple ou Android.


5.2 InSCRIPTION et activation des utilisateurs

1. Localisez et numérisez le code QR sur le côté gauche de la couverture de l'onduleur ou visitez le lien direct. [Application de surveillance à distance d'Eaton Brightlayer](#) pour lancer l'application dans un navigateur web ou pour la télécharger sur un appareil distant.

Figure 15. Emplacement du code QR



Figure 16. Page d'application Web




NOTE

Chrome, Firefox, Edge, et Safari sont les navigateurs internet supportés. N' utilisez pas Microsoft Internet Explorer.

2. Cliquez sur le lien Ouverture de session sur l' écran de connexion.
3. Veuillez lire et cocher la case d'acceptation de l' ACCORD DE LICENCE D'UTILISATEUR FINAL D'EATON CORPORATION POUR LA SURVEILLANCE À DISTANCE DE LA SUITE LOGICIELLE Brightlayer. Cliquez ensuite sur Suivant.

Figure 17. Écran d'ouverture de session et accord de licence de l' utilisateur final



4. Saisissez une adresse de courriel valide pour vérifier votre compte. Un code de vérification sera alors envoyé à votre compte de courriel. Cliquez sur Next (suivant). Cliquez sur Next (suivant).
5. Saisissez le code de vérification et cliquez sur Suivant.

Figure 18. Créez un compte et vérifiez le code

Create an Account

To register for an Eaton account. You will need to verify your email address to continue.

Email Address
newuser1234@gmail.com

Back Next

Verify Email

A verification code has been sent to the email address you provided. Click the link or enter the code below to continue. This code is valid for 30 minutes.

Verification Code
XXXXXX

Resend Verification Email

Back Next

6. Saisissez les informations relatives au compte pour terminer la création du compte. Eaton recommande que l'option Authentification à deux facteurs reste activée pour empêcher tout accès non autorisé au compte. Lorsque vous avez terminé, cliquez sur Suivant.
7. Le nouveau compte d'utilisateur a été créé ; appuyez sur. Appuyez sur le bouton de connexion, et une notification par courriel sera envoyée pour activer le compte.

Figure 19. Détails du compte

Account Details

Enter your details below to complete account creation.

New

User

Country Code +1 Phone Number (Optional)

Country US

Enable Two-factor Authentication

Back ••••• Next


Welcome newuser1234!

Your user account has been successfully created with the email **newuser1234@gmail.com**.

Log In


8. Cliquez sur le bouton Activer le compte figurant dans le courriel de notification.

Figure 20. Notification d'activation par courriel



9. Cliquez sur Configurer pour définir le mot de passe du compte.

Figure 21. Écran de configuration du mot de passe



10. Créez un mot de passe qui réponde aux exigences de connexion à l'application. Lorsque vous avez terminé, cliquez sur Suivant.

Figure 22. Configuration du mot de passe

EATON

Set up password

newuser1234@gmail.com

Password requirements:

- At least 8 characters
- A lowercase letter
- An uppercase letter
- A number
- No parts of your username
- Password can't be the same as your last 4 passwords

Enter password

Re-enter password

Next


[Return to authenticator list](#)

[Back to sign in](#)

Use of this Eaton service is subject to these [Terms and Conditions](#)


11. Définissez la méthode d'authentification disponible pour accéder au compte. Cliquez sur Configuration.
12. Saisissez un numéro de téléphone et cliquez sur Recevoir un code par SMS.

Figure 23. Configuration de l'authentification de sécurité



13. Saisissez le code reçu par SMS. Cliquez sur Vérifier.
14. Cliquez sur Continuer une fois que le code a été accepté.

Figure 24. Poursuivre la configuration



15. Cliquez sur Créer une nouvelle organisation.





NOTE

Si vous rejoignez une organisation existante, contactez l' administrateur pour obtenir le code de l' organisation et cliquez sur Rejoindre une organisation existante.

16. Saisissez le nom de la nouvelle organisation. Cliquez sur Créer une organisation.

Figure 25. Créer une nouvelle organisation



17. La nouvelle organisation a été créée et l'inscription initiale a été effectuée. Cliquez sur Terminer.

Figure 26. Organisation créée avec succès





Figure 27. Écran de gestion de l'organisation



5.3 Interface utilisateur

L'appli de surveillance à distance d' Eaton comprend un résumé simple et des vues détaillées des appareils connectés. Vous pouvez la consulter à l'aide d'un navigateur d'ordinateur, tel que Google Chrome™, ou de tout appareil mobile.

**NOTE**

de temps en temps, videz le cache du navigateur, cliquez sur le bouton de rechargement pour actualiser l' appli de surveillance à distance, ou ajustez les paramètres de résolution de votre navigateur. De nouvelles fonctionnalités et mises à jour seront publiées au fil du temps, et le fait de vider le cache du navigateur ou d'ajuster les paramètres de résolution du navigateur permet de corriger les problèmes de connexion ou de visibilité des données.

5.4 Écran de connexion

[Figure 28](#) montre l' écran de connexion de l' appli de surveillance à distance d' Eaton sur un navigateur Internet. À partir de l' écran de connexion, l' utilisateur peut entrer une nouvelle inscription, réinitialiser le mot de passe ou se connecter pour ouvrir l'écran de présentation de l' appli (écran d'accueil).

Figure 28. Écran de connexion

Eaton

Email Address

Keep me signed in

Next

Don't have an account?
[Sign up](#)

[Need Help?](#)

[Privacy Policy](#)


Eaton
Cybersecurity Certified

5.5 Écran récapitulatif de l'organisation

L' écran récapitulatif de l' organisation affiche des renseignements sur tous les groupes et appareils de l' organisation, en fournissant des chemins de navigation faciles pour afficher les renseignements.

Figure 29. Écran récapitulatif de l'organisation





Table 4. Sections de l' écran récapitulatif de l'organisation

① Menu Hiérarchie organisationnelle	⑤ Menu Utilisateur
② Menu Onglets	⑥ Chronologie Gadget logiciel
③ Menu Aide	⑦ Gadget logiciel Groupes
④ Menu Paramètres	⑧ Gadget logiciel Appareils

5.5.1 Menu Hiérarchie organisationnelle


Le menu Hiérarchie organisationnelle gère la hiérarchie organisationnelle et les appareils et permet aux utilisateurs de passer d'une organisation à l'autre et d'un groupe à l'autre.

Figure 30. Menu Hiérarchie organisationnelle



1. Masque ou affiche la hiérarchie organisationnelle.
2. Affiche la fonction Hiérarchie organisationnelle pour gérer les groupes et les appareils.

Figure 31. Options du menu Hiérarchie organisationnelle



3. Passe d' une organisation à l'autre s' il en existe plusieurs.
4. Affiche la hiérarchie organisationnelle.

La sélection d' un groupe dans le menu Hiérarchie organisationnelle affichera l' écran récapitulatif de l'organisation (voir [Figure 29](#)) .

La sélection d' un appareil dans le menu Hiérarchie organisationnelle affichera l' écran récapitulatif de l' appareil, qui fournit des renseignements essentiels sur l'état de l'ASI. (Voir) .

5.5.2 Menu Onglets

Le menu Onglets résume toutes les données relatives à l'organisation, au groupe ou à l'appareil sélectionné dans le menu Hiérarchie organisationnelle.

Figure 32. Menu Onglets



- **Onglet récapitulatif**: affiche des renseignements pour chaque organisation, groupe ou appareil sélectionné dans le menu Hiérarchie organisationnelle.
- **Onglet Appareils** : lorsqu'il est sélectionné, l'écran Gestion des appareils affiche tous les appareils configurés au sein d'une organisation et contrôle l'ajout ou la modification de ces appareils.
- **Onglet Chronologie** : fournit un résumé général des événements pour une organisation ou un groupe spécifique, qui peut être exporté dans un fichier csv.
- **Onglet Documents** : affiche le guide de l'utilisateur Connecté au Nuage d'Eaton et les fichiers de la brochure commerciale.

5.5.3 Menu Aide

Menu Aide -en cliquant sur ce menu, vous découvrirez comment contacter Eaton pour obtenir de l'aide, ainsi que la politique de confidentialité.

Figure 33. Emplacement du menu Aide






Figure 34. Renseignements sur le menu Aide



5.5.4 Menu des paramètres

Menu Paramètres - permet d' accéder à tous les paramètres utilisateur de l' appli et aux paramètres de configuration.

Figure 35. Menu des paramètres



- **Paramètres Gestion de l'organisation** - affiche tous les paramètres disponibles pour gérer une organisation (voir [Figure 29](#)).
- **Gestion des groupes** - ajoute, modifie, déplace ou supprime des groupes au sein d' une organisation (voir [5.7 Création d' un groupe au sein d' une organisation](#)).
- **Paramètres de notification** - définissez et configurez les notifications d' alarme, d' avertissement et d' événement par courriel ou par message texte. Vous pouvez également définir des notifications personnalisées (voir [Figure 62](#) et [Figure 63](#)).
- **Paramètres de gestion des utilisateurs** - permet aux administrateurs d'inviter d'autres utilisateurs ou collègues à s'inscrire à l' appli de gestion à distance d'Eaton, soit en tant qu' utilisateurs, soit en tant qu' administrateurs. Il permet également de contrôler la suppression, la désactivation ou l'activation des comptes d'utilisateurs (voir [5.6 Gestion des utilisateurs](#)).

5.5.5 Menu utilisateur

Le menu utilisateur est accessible en cliquant sur l' avatar de l' utilisateur dans le coin supérieur droit de l'écran principal de l'organisation, ce qui permet d'afficher ou de modifier les paramètres du profil ou de se déconnecter de l'appli.

La première section de la page du profil de l' utilisateur comprend des renseignements généraux sur le profil, tels que le courriel, le numéro de téléphone, le pays, une option permettant d' activer l' authentification multifactorielle et un emplacement permettant de télécharger une image.

La deuxième section indique le rôle de l' utilisateur au sein de l' organisation.

La troisième section présente des options personnalisables de langue, de fuseau horaire et de format de date.

Figure 36. Menu utilisateur




Figure 37. Écran du profil de l'utilisateur

New User

Email: newuser1234@gmail.com

Phone Number

US Country

Two-factor Authentication: Required by the organization

Roles

- Organization Admin (Acme Organization)

Preferences

Language: English

Time Zone: (UTC-12:00) International Date Line West

Date Format: MM/DD/YYYY

5.5.6 Onglet Chronologie

La section des renseignements sur la Chronologie est un outil précieux qui affiche les alarmes et les événements actifs ou inactifs pour l'ensemble de l'organisation. La section fournit un lien vers les détails de l'événement spécifique et un lien crucial vers l'écran de gestion des événements. Cet écran permet d'exporter les événements dans un fichier .csv, une fonction qui facilite grandement l'analyse des données et la création de rapports. Cette fonction complète permet de garder une trace de tous les événements et alarmes critiques et est accessible dans l'onglet de navigation Chronologie.

Figure 38. Gadget Chronologie

All Groups
Acme Organization

Summary | **Timeline** | Documents

Timeline

- 0 Alarms Active
- 0 Warnings Active
- 0 Offline Active
- 1 Info Past 7 Days

8:11 AM Connection Restored
05/07/2024 Acme Organization

View All Events

Click to View Event Details

Click to View all Events

Groups 1

- Acme Test Organization

View All Groups

Devices 1

- Acm-UPS-001
Acme Test Child Group/Acme Test Organization/Acme Organization

View All Devices

Figure 39. Détails de l'événement

Acm-UPS-001
Connection Restored

Description
Connectivity to the device has been restored

Event Details		History	
Event Name	Connection Restored	Last Update Received	05/07/2024, 08:11:35
Severity	Informational	Time of Event	05/07/2024, 08:11:35

Device Details

Name	Acm-UPS-001
Group	Acme Organization
Model	BC350RNC
Serial #	3403AV4BC884900002

Figure 40. Écran Chronologie

All Groups
Acme Organization

Summary | Devices | **Timeline** | Documents

Search...

Status	Date	Type	Device	Group
i	12:56 PM 05/08/2024	On Utility	Acm-UPS-001 #3403AV4BC884900002	Acme Test Child Group < Acme Test Organization < Acme Organization
i	12:56 PM 05/08/2024	Input Power Ok	Acm-UPS-001 #3403AV4BC884900002	Acme Test Child Group < Acme Test Organization < Acme Organization
w	12:56 PM 05/08/2024	On Battery	Acm-UPS-001 #3403AV4BC884900002	Acme Test Child Group < Acme Test Organization < Acme Organization CLEARED
w	12:56 PM 05/08/2024	Input Power Not Ok	Acm-UPS-001 #3403AV4BC884900002	Acme Test Child Group < Acme Test Organization < Acme Organization CLEARED
i	8:11 AM 05/07/2024	Connection Restored	Acm-UPS-001 #3403AV4BC884900002	Acme Organization

Items per page 10 | 1-5 of 5 | < >

5.5.7 Gadget logiciel Groupes

Le gadget logiciel Groupes permet de visualiser les groupes ou les groupes enfants au sein d' une hiérarchie organisationnelle et permet aux utilisateurs de visualiser tous les groupes au sein d'une organisation.

Figure 41. Gadget logiciel Groupes





Figure 42. Voir tous les groupes



5.5.8 Gadget logiciel Appareil

Les appareils peuvent être visualisés et gérés en sélectionnant les options de la page principale de l' application ou en utilisant la hiérarchie organisationnelle.

Visualisation de la page principale de l' application pour les appareils

Cliquez sur l' une des zones suivantes pour afficher un écran spécifique permettant de visualiser ou de gérer un appareil :

1. Permet d'accéder à l'écran de gestion des appareils, qui répertorie les appareils associés au compte de l'organisation et permet aux utilisateurs de déplacer, d'ajouter ou de supprimer des appareils. (Voir [Figure 44](#)).
2. Permet d'accéder à l'écran récapitulatif des appareils et d'afficher tous les détails d'un appareil spécifique. (Voir [Figure 44](#)).

Figure 43. Gadget logiciel Appareil





Figure 44. Gestion du dispositif



L' écran de gestion des appareils

L' écran Récapitulatif des appareils fournit un aperçu opérationnel en temps réel de tous les appareils propres à l' organisation: état, appareils (nom, numéro de série), type, groupe, alerte et ses détails.

Figure 45. Écran Récapitulatif des appareils





Table 5. Zones de l' écran Récapitulatif des appareils

① Bannière de l' écran Récapitulatif des appareils	⑤ Contrôle de la sortie de l' ASI
② Menu Onglets	⑥ Chronologie
③ Contrôle de l' appareil	⑦ Propriétés de l' appareil
④ Détails de l' appareil	⑧ Tendances

1. **Bannière de l' écran Récapitulatif des appareils** - change de couleur, indiquant les différents modes de fonctionnement de l' ASI.

- Bleu- Mode normal en ligne.
- Orange- Avertissement en ligne
- Rouge- Alarme en ligne

Figure 46. Bannière de l'écran Récapitulatif des appareils




2. **Menu Onglets :**

- Récapitulatif- affiche l' écran Récapitulatif des appareils.
 - Chronologie- fournit un résumé général des événements de l' appareil qui peut être exporté dans un fichier.csv.
 - Documents- affiche le guide de l'utilisateur Connecté au nuage d'Eaton et les fichiers de la brochure commerciale.
 - Paramètres- paramètres généraux pouvant être définis sur l' onduleur.
3. **Contrôle du dispositif** - permet un contrôle limité du dispositif, par exemple en effectuant un CYCLE MARCHÉ/ARRÊT ou en effectuant un test de batterie.
 4. **Détails du dispositif** - affiche une vue d'ensemble de l' état de fonctionnement, des tendances et des propriétés du dispositif.
 5. **Contrôle de la charge du dispositif** - permet de contrôler le(s) segment(s) de charge de sortie associé(s) au dispositif sélectionné.
 6. **Chronologie** : affiche les alarmes et les événements actifs ou inactifs qui peuvent être exportés au format.csv (voir [Figure 70](#)) .
 7. **Propriétés du dispositif**- permet de modifier ou d' afficher les informations relatives au dispositif.
 8. **Tendances**- affiche des données spécifiques sur les performances de l'onduleur qui peuvent être personnalisées et téléchargées sur un intervalle de temps de 31 jours.

5.6 Gestion des utilisateurs


L' écran de gestion des utilisateurs permet à l' administrateur ou à d' autres utilisateurs d' ajouter, d' inviter ou de supprimer des membres inactifs d' une organisation.

Pour accéder à l' écran de gestion des utilisateurs, cliquez sur le menu Paramètres puis sur Utilisateurs (Configurer les utilisateurs et les rôles).



Pour ajouter un utilisateur, cliquez sur les trois points à droite de la page, puis sélectionnez Add User (Ajouter un utilisateur).

Pour supprimer ou activer/désactiver/ supprimer un utilisateur, sélectionnez l' utilisateur, puis les trois points pour faire apparaître User Management Menu (Menu de gestion des utilisateurs).



Complétez les informations relatives à l' utilisateur. Sélectionnez ensuite le bouton Invite User (Inviter un utilisateur). Un courriel sera envoyé pour inviter le nouvel utilisateur à rejoindre l' organisation.



NOTE

Les nouveaux utilisateurs devront créer un compte s' ils n' en ont pas. Voir [Inscription et activation des utilisateurs](#) .

Figure 47. Inviter un nouvel utilisateur

Invite User to Acme Organization

Fields marked with an asterisk(*) are required.

First Name New	Last Name User2
-------------------	--------------------

Email Address*
newuser2@gmail.com

Country Code ▾	Phone Number
----------------	--------------

A mobile number is required in order to receive SMS notifications.

Select a Role*
Viewer ▾


Assign to Group(s)*
Acme Test Child Group ×

[Cancel](#) [Invite And Add Another User](#) [Invite User](#)

5.7 Création d' un groupe au sein d' une organisation

1. Cliquez sur l' option Add a Group (Ajouter un groupe) dans l' une des quatre zones de l' écran récapitulatif.


Figure 48. Ajouter un groupe



Création d' un groupe au sein d' une organisation

2. Saisissez un nom, puis sélectionnez l' organisation mère dans laquelle le nouveau groupe résidera. Cliquez sur Next (suivant).


Figure 49. Détails du groupe



The screenshot shows a web form titled "New Group" with a sub-section "Group Details". It contains three input fields: "Group Name *" with the value "Acme Test Organization" and a character count of 22/24; "Group Short Name" with the value "ATC" and a character count of 3/6; and "Parent Group *" with a dropdown menu showing "Acme Organization (Organization Root)". Below the form are buttons for "Cancel", "Add Group & Finish", and "Next", along with a progress indicator of three dots.

3. Déplacez les groupes existants vers le groupe nouvellement créé (le cas échéant).


Figure 50. Déplacer des groupes



The screenshot shows a web form titled "New Group" with a sub-section "Move Existing Groups & Devices to Acme Test Organization". It contains a text area with the message: "Existing groups can be moved to this group. Moving groups will also move their children." Below the form are buttons for "Back", "Add Group & Finish", and "Next", along with a progress indicator of three dots.


- Attribuez des utilisateurs au groupe nouvellement créé.

Figure 51. Sélectionnez les utilisateurs




- Choisissez l' image par défaut ou téléchargez une nouvelle photo pour aider à identifier le groupe. Cliquez sur Add Group (Ajouter un groupe) lorsque vous avez terminé.

Figure 52. Préférences d'affichage



6. Le nouveau groupe a été créé sous l' organisation Acme et peut maintenant être visualisé sur l'écran de la hiérarchie organisationnelle de l'application.

Figure 53. Nouveau groupe




5.8 Ajout d' un dispositif

Ajout manuel d' un dispositif

1. Mettez l' onduleur sous tension et vérifiez qu' il est en mode en ligne.
2. Connectez un câble Ethernet (non fourni) d' une connexion réseau active au port de l' onduleur.
3. Cliquez sur l' organisation ou le groupe auquel le dispositif sera ajouté dans le menu Hiérarchie organisationnelle.
4. Cliquez sur l' une des trois zones de l' écran Groupe ou de l' écran Gestion des dispositifs ().

Figure 54. Options d'ajout de dispositif



5. Saisissez toutes les informations requises concernant le dispositif. Cliquez sur Save Device (Enregistrer le dispositif).

Figure 55. Ajouter un dispositif

Add Device to Acme Organization

Fields marked with an asterisk(*) are required when adding a Device.

Assign to Group(s)
Acme Test Child Group

Device Type*
UPS

Device Name*
Acm-UPS-001

GUID* **GUID is located on the UPS QR code label**

Tags
6 tags maximum

Description
Server Rack 1 Room 1

Cancel Save & Add New Device Save Device




NOTE

Le GUID se trouve sur l' autocollant du code QR situé sur le couvercle de l' onduleur.



- L' appareil indique alors qu' il est rattaché au groupe ou à l' organisation.

Figure 56. Écran récapitulatif de l'organisation



5.8.1 Ajouter un appareil avec l' application mobile

- Téléchargez l' application de télésurveillance et créez un compte ou connectez-vous à votre compte existant.




NOTE


Si l'application de télésurveillance a été téléchargée sur un appareil mobile, le code QR redirige automatiquement vers l' écran d' ajout de l' appareil dans l' application. Si l' application n' a pas été téléchargée au préalable, la lecture du code QR redirige l' utilisateur vers la boutique d' applications pour qu' il puisse la télécharger et créer un compte d' utilisateur.

- Mettez l' onduleur sous tension et vérifiez qu' il est en mode en ligne.
- Connectez un câble Ethernet (non fourni) d' une connexion réseau active au port de l' onduleur.
- Accédez à l' écran récapitulatif de l' organisation et cliquez sur Devices (dispositifs).
- Sélectionnez l' icône Add Device (Ajouter un dispositif).
- Sélectionnez OK pour autoriser l' accès à la caméra.

Figure 57. Ajout d' un dispositif



7. Numérisez le code QR sur le couvercle de l' onduleur.



- Modifiez le nom du dispositif, les étiquettes et la description. Les informations relatives à l' identification du produit, au numéro de série et au GUID s'affichent automatiquement. Cliquez sur Save Device (Enregistrer le dispositif).


Figure 58. Informations sur le dispositif

- Vérifiez l' écran récapitulatif de l' organisation dans l'application pour vous assurer que le dispositif a été ajouté avec succès.

5.8.2 Configuration de l'appareil par CCP

- Mettez l' onduleur sous tension et vérifiez qu' il est en mode en ligne.
- Connectez un câble Ethernet (non fourni) d' une connexion réseau active au port de l' onduleur.
- Numérisez l' étiquette du code QR sur l' onduleur à l'aide d' un téléphone intelligent ou d' une tablette compatible CCP et créez un compte si nécessaire.
- Accédez à l' écran récapitulatif de l'organisation de la télésurveillance Eaton.
- Sélectionnez l'icône Add Device (Ajouter un dispositif).

Figure 59. Ajouter et configurer un dispositif



6. Cliquez sur Configure Device(s) with NFC (Configurer de(s) dispositif(s) par CCP).
7. Cliquez sur + Add New Configuration Profile (Ajouter un nouveau profil de configuration).
8. Saisissez un nom de profil de configuration.
9. Sélectionnez la méthode IPv4, DHCP (automatique) ou statique.



NOTE

Si la méthode IPv4 sélectionnée est Statique, le masque de sous-réseau et l' adresse de la passerelle par défaut doivent être saisis.


10. Définissez l' adresse IP du serveur mandataire et le numéro de port du serveur mandataire.



NOTE

Un nom d' utilisateur et un mot de passe supplémentaires pour le serveur mandataire peuvent être nécessaires.

11. Cliquez sur Save Configuration Profile (Enregistrer le profil de configuration). Le profil est maintenant enregistré et prêt à être appliqué à l' onduleur.



12. Sélectionnez un profil CCP.



13. Numérisez le code QR sur l' étiquette de l' onduleur pour obtenir le GUID.



- Alignez le téléphone avec l' emplacement de l' étiquette CCP sur l' onduleur Une fenêtre contextuelle s' affiche si la configuration est mise à jour. En cas de problème, une fenêtre d' erreur s' affiche avec la possibilité de recommencer la numérisation.



NOTE


L' emplacement de l' étiquette CCP peut varier en fonction du modèle d' onduleur.

Figure 60. Exemple d'emplacement de l' étiquette CCP de l'onduleur



- L' appareil est maintenant mis à jour avec la configuration.

Figure 61. Succès de la mise à jour de l'application




5.9 Définition des alertes et des notifications

La page des notifications permet à l'utilisateur de définir ses préférences en matière de réception de notifications d'événements liés à l'appareil par courriel et par message texte.

Trois catégories de notifications peuvent être activées ou désactivées.

1. **Les alarmes** - alarmes, incidents, défauts de l'appareil
2. **Les événements d'avertissement** - avertissements de seuil, avertissements de l'appareil
3. **Les événements de l'appareil** - changements d'état, événements informatifs


Figure 62. Écran Notifications des préférences



5.10 Paramétrer les Notifications personnalisées


1. Cliquez sur Notifications personnalisées dans le coin supérieur gauche de la page.
2. Cliquez sur le bouton Ajouter une Notification personnalisée en bas de la page ou sur les trois points à droite de la page pour ajouter une Notification personnalisée.

Figure 63. Ajouter une Notification personnalisée




3. Sélectionnez le groupe ou l'organisation.

Figure 64. Select Groups




- Sélectionnez le type d' appareil

Figure 65. Type d'appareil



- Choisissez l' appareil

Figure 66. Sélectionnez l' appareil



6. Sélectionnez les types d'événements spécifiques pour la notification



NOTE

Activez la fonction avancée dans le coin supérieur gauche pour définir un délai de Notification personnalisé.

Figure 67. Sélectionnez les types d'événements

The screenshot shows the 'New Custom Notification' configuration page, specifically the 'Select Events' section. At the top, there is a toggle for 'Advanced' which is turned on, and a 'Delay' dropdown menu set to '30s'. Below this, there is a list of event categories with checkboxes for selecting specific events. The 'All Events' section is expanded, showing the following events and their selection status:

Event Category	Event Name	Selected	Event Name	Selected
Input Wiring Fault UPS	Input Wiring Fault	<input checked="" type="checkbox"/>	Input Wiring Ok	<input type="checkbox"/>
	Over Temperature UPS	<input checked="" type="checkbox"/>	Device Temperature Ok	<input type="checkbox"/>
Input Power Not Ok UPS	Input Power Not Ok	<input type="checkbox"/>	Input Power Ok	<input type="checkbox"/>
Poor Battery Health UPS	Poor Battery Health	<input type="checkbox"/>	Battery Health Ok	<input type="checkbox"/>
Overload UPS	Overload	<input type="checkbox"/>	Load Ok	<input type="checkbox"/>
Internal Fault UPS	Internal Fault	<input type="checkbox"/>	Internal Fault Cleared	<input type="checkbox"/>
Offline	Offline	<input type="checkbox"/>	Connection Restored	<input type="checkbox"/>

At the bottom of the page, there are 'Back' and 'Next' buttons, and a progress indicator showing the current step.

7. Sélectionnez l'utilisateur qui recevra les notifications

Figure 68. Ajoutez des utilisateurs

The screenshot shows the 'New Custom Notification' configuration page, specifically the 'Select Users' section. At the top, there is a section for 'All Users With Access' which is checked. Below this, there is a list of users with checkboxes for selecting them. The 'All Users With Access' section is expanded, showing the following user and their selection status:

User Name	Selected
NU New User Organization Admin	<input checked="" type="checkbox"/>

At the bottom of the page, there are 'Back' and 'Next' buttons, and a progress indicator showing the current step.

- Donnez un nom à la Notification et activez les notifications par courriel ou par message texte. Cliquez sur Ajouter une Notification.

Figure 69. Définissez le nom de la notification

New Custom Notification

Select Notification Types

Input Wiring Fault, Over Temperature events for **Acm-UPS-001** will notify **1 user** when active and when cleared.

Custom Notification Name

Test Notification

e.g. Overload Notification, Security Desk Notifications

Email Notifications

Enabled

Text Notifications (SMS)

Enabled

Back
...
Add Notification

- La notification est maintenant créée et active.

Figure 70. Succès de la Notification personnalisée

Notifications
Acme Organization

Preferences **Custom Notifications**

Custom Notifications can be created by Group, Device Type, Devices, and/or Events. Custom notifications can be assigned to existing User Accounts or non-user Contacts.

<input type="checkbox"/>	Name	Device	Events	Group	Users	Notification Types	
<input type="checkbox"/>	Test Notification	Acm-UPS-001	Input Wiring Fault and 1 Others	Acme Test Child Group	New User		>

Items per page 10 1-1 of 1 |< >|

Chapter 6 Entretien de l'onduleur

6.1 Remplacement de la batterie

⚠ DANGER!

Risque de chocs électriques. Tout service et réparation doivent être effectués **UNIQUEMENT PAR UNE PERSONNE QUALIFIÉE**. Il n'existe **AUCUNE PIÈCE RÉPARABLE PAR L'UTILISATEUR** à l'intérieur de l'onduleur. Le circuit des batteries n'est pas isolé de l'entrée du secteur CA. L'onduleur doit être déconnecté du secteur avant le remplacement de la batterie.

⚠ AVERTISSEMENT!

Remplacer la batterie de l'onduleur **UNIQUEMENT** par une batterie fournie par Eaton! S'assurer que l'onduleur a été mis hors tension et isolé en toute sécurité de l'alimentation d'entrée CA avant de remplacer la batterie. Bien que l'onduleur puisse être débranché de l'alimentation du secteur, une tension dangereuse peut toujours être présente par le biais de la batterie de l'onduleur. Utiliser des outils ayant des poignées isolées.

Ne pas raccorder ou débrancher la batterie à moins que la zone ne soit connue pour être exempte de source inflammable.

La batterie de l'onduleur a une durée de vie de 3 à 5 ans. La durée de vie varie en fonction de la fréquence d'utilisation et de la température ambiante. Les batteries utilisées au-delà de la durée de vie utile prévue donneront souvent lieu à une durée de fonctionnement considérablement réduite. Remplacer les batteries au moins tous les cinq ans pour permettre à l'onduleur de fonctionner au maximum de son efficacité.

Figure 71. Remplacement des batteries BC350RNC(AG-075F)/BC600RNC(AG-0760)





Figure 72. Remplacement des batteries BC850RNC(AG-0761)**ATTENTION!**

Fixer solidement les câbles de la batterie à l'écart lors du retrait et de l'installation de la batterie de façon à ce qu'ils ne soient pas endommagés pendant le processus de remplacement de la batterie. Utiliser des outils correctement isolés lors du retrait et de l'installation de la batterie.

1. Retirer la vis qui retient le couvercle de la batterie en place, puis mettre la vis de côté dans un endroit sûr pour éviter qu'elle ne tombe à l'intérieur de l'onduleur, puis retirer le couvercle de la batterie.
2. Glisser délicatement la batterie hors de l'onduleur pour accéder à la borne négative de la batterie, puis débrancher le fil connecté à la borne négative de la batterie.
3. Tirer légèrement sur la batterie pour accéder à la borne positive de la batterie, puis débrancher le fil de la borne positive de la batterie.
4. Retirer délicatement la batterie de l'onduleur.
5. Glisser délicatement la nouvelle batterie dans l'onduleur. Raccorder fermement les fils de la batterie aux nouvelles bornes de la batterie; rouge à positif (+) suivi par noir à négatif (-).
6. Remettre le couvercle de la batterie sur l'onduleur, puis le retenir en place avec la vis du compartiment à batteries.

6.2 Entreposage

La plage de température ambiante idéale est de -15 à 50 °C (5 à 122 °F). Il est recommandé de charger l'onduleur pendant au moins huit heures, puis de ranger l'onduleur couvert et en position verticale dans un endroit frais et sec. Retirer tout accessoire et débrancher tout câble connecté à l'onduleur pour éviter le déchargement inutile de la batterie.

Stockage prolongé

Pendant un entreposage prolongé dans des environnements où la température ambiante est de -15 à 30 °C (5 à 86 °F), charger la batterie de l'onduleur tous les six mois.

Pendant un entreposage prolongé dans des environnements où la température ambiante est de 30 à 45 °C (86 à 113 °F), charger la batterie de l'onduleur tous les trois mois.

6.3 Recyclage de l'équipement usagé

Contactez le centre local de recyclage ou de déchets dangereux pour obtenir des informations sur la mise au rebut appropriée de l'équipement usagé.



Ce symbole indique de ne pas jeter l'onduleur ou les batteries de l'onduleur dans la poubelle. Ce produit contient des batteries au plomb-acide scellées et doit être mis au rebut correctement. Pour plus d'informations, contactez le centre local de recyclage/réutilisation ou de déchets dangereux.



Ce symbole indique qu'il ne faut pas jeter les déchets d'équipements électriques ou électroniques (DEEE) dans les ordures. Pour l'élimination adéquate, contactez le centre local de recyclage/réutilisation ou de traitement des déchets dangereux pour plus d'informations.

Chapter 7 Dépannage

7.1 Alarmes audibles et conditions

L'onduleur de la série Tripp Lite comporte une fonction d'alarme sonore pour alerter l'utilisateur de problèmes d'alimentation potentiels. Lorsque l'alarme est activée, l'alarme se fait entendre à des intervalles différents selon une condition particulière. Utiliser le pour déterminer et résoudre les alarmes et les conditions de l'onduleur.

Table 6. Dépannage

Problem	Possible Cause	Solutions
Aucune LED n'est affichée sur le panneau avant	L'onduleur n'est pas sous tension	Vérifier que l'onduleur est connecté à une source d'alimentation valide, puis appuyer de nouveau sur le bouton d'alimentation.
	La tension de la batterie est trop faible	Charger la batterie pendant au moins six heures.
	Défaillance de la batterie	Remplacer la batterie.
L'onduleur est toujours en mode batterie	Le cordon d'alimentation est débranché.	Vérifier que l'onduleur est connecté à une source d'alimentation valide.
L'alarme de l'onduleur se fait entendre en continu (Si l'alarme n'est pas désactivée en mode en ligne (consulter 3.5 Activation/désactivation de l'alarme sonore))	Surcharge en mode en ligne	Enlever toute charge inutile, puis vérifier que la charge ne dépasse pas les caractéristiques techniques définies de l'onduleur. Si le problème persiste, contacter l'assistance Eaton.
	Surcharge en mode batterie	Enlever toute charge inutile, puis vérifier que la charge ne dépasse pas les caractéristiques techniques définies de l'onduleur. Si le problème persiste, contacter l'assistance Eaton.
	Défaillance en raison d'un court-circuit au niveau de la sortie	Débrancher la charge. Vérifier l'équipement pour tout problème potentiel. Rebrancher les appareils, un à la fois. Si le problème persiste, contacter le support Eaton.
Temps de sauvegarde trop court	La tension de la batterie est trop faible.	Charger la batterie pendant au moins six heures.
	La batterie est défectueuse	Remplacer la batterie.

7.2 Service et assistance

Pour toute question ou problème avec l'onduleur, appeler le **distributeur local** or **l'assistance Eaton** à l'un des numéros de téléphone suivants, puis demander de parler à un représentant technique pour les

États-Unis :	1-800-356-5737
Canada:	1 800 461-9166 poste 260
Tous les autres pays :	Appeler le représentant de service local

Veillez disposer des informations suivantes lorsque vous appelez l'assistance Eaton :

- Numéro de modèle
- Numéro de série
- Numéro de version (le cas échéant)
- Date de la défaillance ou du problème
- Symptômes d'une défaillance ou d'un problème
- Adresse de retour du client et coordonnées

Si une réparation est requise, un numéro d'autorisation de retour de matériel (RMA) sera attribué. Ce numéro doit apparaître à l'extérieur du colis et sur le connaissance (le cas échéant). Utiliser l'emballage d'origine ou demander un emballage auprès de l'assistance Eaton ou d'un distributeur local. Les appareils endommagés lors de l'expédition en raison d'un emballage inapproprié ne sont pas couverts par la garantie. Un appareil de remplacement ou de réparation sera expédié, et le fret est prépayé pour tous les appareils garantis.



NOTE

Pour les applications critiques, un remplacement immédiat peut être disponible.
l'assistance Eaton Pour le revendeur ou le distributeur le plus proche.

Chapter 8 Caractéristiques techniques

8.1 Caractéristiques techniques du produit

Table 7. Caractéristiques de l'entrée

	BC350RNC(AG-075F)	BCR600RNC(AG-0760)	BC850RNC(AG-0761)
Capacity VA/Watts	350 / 210	600/300	850/450
Voltage AC	120 V		
Plage de tension CA	95–145VAC Ensemble de haute ligne 145V +/- 5% Réinitialisation de haute ligne 140V +/- 5% Ensemble de ligne basse 95V +/- 5% Réinitialisation de ligne basse 100V +/- 5%		
Ampères CA	3A	5A	7.1A
fréquence	50 ou 60 Hz +/- 3 Hz (60 Hz par défaut)		
Protection d'entrée CA	(1) Disjoncteur thermique 5 A	(1) Disjoncteur thermique 7 A	(1) Disjoncteur thermique 10 A
Efficacité de ligne à pleine charge	>97.4%	>97.91%	>97.20%

Table 8. Caractéristiques de la sortie

	BC350RNC(AG-075F)	BC600RNC(AG-0760)	BC850RNC(AG-0761)
Tension de sortie nominale	120V		
Courant de sortie CA	2,9 A (nom.); 3,7 A (Max.)	5 A (nom.); 6,3 A (max.)	7,1 A (nom.); 8,9 A (max.)
Tension de sortie CA (mode en ligne)	120 V (suit la tension d'entrée 95 à 145 V CA)		
Tension de sortie CA (mode batterie)	120V		
Forme d'onde CA de sortie (mode en ligne)	Onde sinusoïdale (mode CA)		
Forme d'onde CA de sortie (mode batterie)	Onde sinusoïdale simulée (mode batterie)		
Fréquence	50 ou 60 Hz suit la fréquence d'entrée CA Le démarrage à froid de la batterie est 60 Hz seulement		
Temps de transfert de CA à CC	4 ~ 6 ms (Max < 10 ms)		

Table 9. Caractéristiques de protection

	BC350RNC(AG-075F)	BC600RNC(AG-0760)	BC850RNC(AG-0761)
Valeur nominale en joules de suppression CA de l'onduleur	190 (CA)		
Temps de réponse de suppression CA de l'onduleur	Instantané		
Protection contre les surcharges	Mode en ligne : 110 % - saisir la défaillance après cinq minutes; 120 % - saisir immédiatement la défaillance. Mode batterie : 110 % arrêt en cinq secondes; 120 % arrêt immédiat		

Table 10. Caractéristiques des batteries

	BC350RNC(AG-075F)	BC600RNC(AG-0760)	BC850RNC(AG-0761)
Type de batterie	Batteries au plomb-acide scellées, sans entretien.		
Tension de la batterie/Ah	Qté (1) 12 V/2,8 Ah	Qté (1) 12 V/3,6 Ah	Qté (1) 12 V/6 Ah
Courant de charge de la batterie	.5A		
Tension de maintien de la batterie	13,7 V CC		
Temps de recharge	8 heures		
Temps de sauvegarde	2 min/pleine charge 7 min/demi-charge	1,2 min/pleine charge 5 min/demi-charge	1,7 min/pleine charge 8 min/demi-charge
Tension d'arrêt basse tension	9,8 V tous les niveaux de charge		
Tension min. pour le démarrage à froid	11V		
Batterie remplaçable à chaud	Non		

Table 11. Environnement

	BC350RNC(AG-075F)	BC600RNC(AG-0760)	BC850RNC(AG-0761)
Humidité	0 à 95 % HR à 0 à 40 °C (sans condensation)		
Bruit sonore	<40 dBA (1 m du côté avant)		
Température de fonctionnement	-15 à +50 °C		
Température de fonctionnement	0 à +50 °C		
Élévation de fonctionnement	0 à 2 000 mètres		

Table 12. Poids et dimensions

	BC350RNC(AG-075F)	BC600RNC(AG-0760)	BC850RNC(AG-0761)
Poids net, lb (kg)	2,1 kg (4,6 lb)	2,2 kg (4,8 lb)	3,2 kg (7 lb)
H x l x P, po (cm)	2.2 x 10.0 x 7.0 (5.8 x 25.5 x 18.0)		3.1 x 11.0 x 7.0 (8.0 x 28.0 x 18.0)

Table 13. Normes et conformité

	BC350RNC(AG-075F)	BC600RNC(AG-0760)	BC850RNC(AG-0761)
Certifications du produit	CSA C22.2 NO. 107.3 (CAN); UL1778 (États-Unis) ; NOM (Mexique)		
Conformité	Energy Star; ROHS; FCC Class B, DOE, CEC		

Table 14. Connexions de l'entrée électrique

	BC350RNC(AG-075F)	BC600RNC(AG-0760)	BC850RNC(AG-0761)
Cordon d'alimentation	1,5 m (5 pi) NEMA 5–15P; angle droit		

Table 15. Connexions de la sortie électrique

	BC350RNC(AG-075F)	BC600RNC(AG-0760)	BC850RNC(AG-0761)
Quantité et type de prise	Trois prises NEMA 5-15, surtension + batterie de secours	Quatre prises NEMA 5–15 surtension + batterie de secours	Cinq prises NEMA 5–15 surtension + batterie de secours



934859 C