


Explosiongeschützte Abzweigdosen,
Typ GHG 791 01 und GHG 791 02

Explosion protected junction boxes,
type GHG 791 01 and GHG 791 02

Boîtes de dérivation, type GHG 791 01 et GHG 791 02
pour atmosphères explosives



GHG 790 7001 P0002 D/GB/F (m)



Explosionssgeschützte
Abzweigdosen,
Typ GHG 791 01 und GHG 791 02

Explosion protected
junction boxes,
type GHG 79101 and GHG 79102

Boites de dérivation,
type GHG 791 01 et GHG 791 02
pour atmosphères explosives


Inhalt:	Contents:	Contenu:
Inhalt 2	Contents 2	Contenu 2
Maßbild 3	Dimensional drawings..... 7	Plans cotés..... 11
1 Technische Angaben 3	1 Technical Data 7	1 Caractéristiques techniques 11
2 Legende 4	2 Principles..... 8	2 Légende 12
2.1 Sicherheitshinweise 4	2.1 Safety instructions 8	2.1 Consignes de sécurité 12
3 Normenkonformität..... 4	3 Conformity with standards..... 8	3 Conformité avec les normes 12
4 Verwendungsbereich 4	4 Field of application 8	4 Domaine d'utilisation 12
5 Verwendung/Eigenschaften 4	5 Application / Properties 8	5 Utilisation / Propriétés 12
6 Installation 4	6 Installation 8	6 Installation 12
6.1 Montage..... 5	6.1 Mounting..... 9	6.1 Montage..... 13
6.2 Öffnen des Gerätes/ Elektrischer Anschluss 5	6.2 Opening the device / Electrical connection 9	6.2 Ouverture de la boîte / Raccordement électrique..... 13
6.3 Kabel- und Leitungseinführung; Verschlussstopfen 5	6.3 Cable entry (KLE); blanking plug 9	6.3 Entrées de câble (KLE) bouchons de fermeture 13
6.4 Schließen des Gerätes..... 6	6.4 Closing the device..... 10	6.4 Fermeture de la boîte / Fermeture du couvercle 14
6.5 Inbetriebnahme..... 6	6.5 Taking into operation 10	6.5 Mise en service..... 14
7 Instandhaltung /Wartung 6	7 Maintenance / Servicing..... 10	7 Maintien/Entretien 14
8 Reparatur / Instand- setzung / Änderungen 6	8 Repairs / Modification 10	8 Réparation/Remise en état..... 14
9 Entsorgung /Wiederverwertung..... 6	9 Disposal / Recycling 10	9 Évacuation des déchets / Recyclage..... 14

Declaration of conformity, enclosed separately.

Déclaration de conformité, jointe séparément.


Konformitätserklärung separat beigelegt.

Abzweigdose GHG 791 02




Maßangaben in mm

Abzweigdose GHG 791 01



Abzweigdose GHG 791 02



X = Befestigungsmaße

1 Technische Angaben

Abzweigdosens GHG 791 01/GHG 791 02

EG-Baumusterprüfbescheinigung: BVS 16 ATEX E 031X
Gerätekennzeichnung nach 2014/34/EU und Norm:
EN 60079-0 II 2 G Ex e (*) IICT6, T5 Gb
 II 2 D Ex tb IICT80 °C Db

IECEx Zertifikat IECEx BVS 16.0024X

Gerätekennzeichnung: IEC 60079-0 Ex e (*) IICT6, T5 Gb
Ex tb IICT80 °C Db

* Die Kennzeichnung kann wahlweise um die Zündschutzart gesondert bescheinigter Komponenten ergänzt werden, z.B. „d“ und/oder „mb“.

Bemessungsspannung bis 690 V

Bemessungsstrom für GHG 791 01

Bemessungsstrom bei 2,5 mm²: max. 16 A⁽¹⁾

Bemessungsstrom bei 4,0 mm²: max. 24 A⁽¹⁾

Bemessungsstrom bei 6,0 mm²: max. 32 A⁽¹⁾

Bemessungsstrom für GHG 791 02

Bemessungsstrom bei 2,5 mm²: max. 16 A⁽¹⁾

Bemessungsstrom bei 4,0 mm²: max. 24 A⁽¹⁾

Bemessungsstrom bei 6,0 mm²: max. 28 A⁽¹⁾

Bemessungsstrom bei 10,0 mm²: max. 22 A (mit Stiftkabelschuh)

(1) Bei Umgebungstemperaturen >40 °C temperaturbeständige Leitungen verwenden.

Zulässige Umgebungstemperatur: -20 °C bis +40 °C (Listenausführung)
optional: -55 °C bis +45 °C

(Abweichende Temperaturen sind bei Sonderversionen möglich)

GHG 791 01 tiefer -20 °C: Geschützter Einbaort wählen. Max Schlagenergie 4 J.

Zul. Lagertemperatur in Originalverpackung: -55 °C bis +45 °C

Schutzart nach EN/IEC 60529: IP 66 (Listenausführung)

Schutzklasse nach EN/IEC 61140: I- mit innenliegender Metallbrille

II- wird von den Abzweigdosens erfüllt

Anschlussklemmen: 1 mm² bis 6 mm² Anschlussquerschnitt

GHG 791 01 4 Klemmen + 1 PE (4x4 mm²)

GHG 791 02 6 Klemmen + 2 PE (4x4 mm²)

2 Klemmen + 1 PE (2x10 mm² mit Stiftkabelschuh)

Alternativ sind Reihenklemsen laut Auftrag – im Rahmen der Bescheinigung, möglich.

Fassungsvermögen je Klemme: 4 x 4 mm² eindrätig

3 x 4 mm² feindrätig

3 x 6 mm² eindrätig

Fassungsvermögen je Klemme maximal: 1 x 10 mm² eindrätig mit Stiftkabelschuh + 1 x 2,5 mm²

oder 1 x 10 mm² feindrätig mit Stiftkabelschuh + 1 x 2,5 mm²

Leitungseinführung GHG 791 01: 2x M25 Ø 10 – 17 mm

4x M25 Ø 10 – 17 mm

mit innenliegender Metallbrille 4x M20 (Bohrung + 2 Verschlussstopfen)

Leitungseinführung GHG 791 02: 4x M25

6x M25

4x M32

mit innenliegender Metallbrille 6x M20 (Bohrung + 4 Verschlussstopfen)

Leitungseinführung GHG 791 02 für 10 mm² 4x M25 Kunststoff / Metall

Leitungsdurchmesser und Prüfdrehmomente der Hutmutter:

Silikondichtung M25 Ø 4- 11 mm 1,6 Nm

Silikondichtung M25 Ø 8- 17 mm 1,5 Nm

EPDM Dichtungen M25 Ø 10- 17 mm 4,5 Nm

EPDM Dichtungen M32 Ø 12- 21 mm 4,5 Nm

Prüfdrehmomente:

Anschlussklemmen: 2,5 Nm

Deckelschrauben: 1,2 Nm

Gewicht GHG 791 01: 2 x M25 ca. 0,29 kg

4 x M25 ca. 0,32 kg

mit Metallbrille ca. 0,22 kg

Gewicht GHG 791 02: 4 x M25 ca. 0,50 kg

6 x M25 ca. 0,55 kg

4 x M32 ca. 0,55 kg

6 x M32 ca. 0,65 kg

mit Metallbrille ca. 0,50 kg

Abzweigdose GHG 791 01



Bild 1



2 Legende

Achtung

Dieses Symbol warnt vor einem möglichen Ausfall. Wird diese Warnung nicht beobachtet kann der Gesamtausfall der Vorrichtung oder des Systems oder des Betriebes erfolgen, an die es angeschlossen wird.



Besondere Bedingungen
Dieses Symbol weist auf Hinweise zum sicheren Betrieb gemäß EU-Baumusterprüfbescheinigung / IECEx-Konformitätsbescheinigung hin.

2 Sicherheitshinweise



Zielgruppe dieser Anleitung sind Elektrofachkräfte und unterwiesene Personen in Anlehnung an die EN/IEC 60079-14.

Die Abzweigdosen sind nicht für Zone 0 und Zone 20 geeignet. Die auf den Abzweigdosen angegebene Temperaturklasse und Explosionsgruppe ist zu beachten.

Die Anforderungen der EN/IEC 60079-31 u.a. in Bezug auf übermäßige Staubablagerungen und Temperatur, sind vom Anwender zu beachten.

Sie sind bestimmungsgemäß in unbeschädigtem und einwandfreiem Zustand zu betreiben.

Vor Inbetriebnahme müssen die Abzweigdosen entsprechend der im Abschnitt 6 genannten Anweisung geprüft werden.

Beachten Sie die nationalen Sicherheits- und Unfallverhütungsvorschriften und die nachfolgenden Sicherheitshinweise in dieser Betriebsanleitung, die wie dieser Text in Kursivschrift gefasst sind!

3 Normenkonformität

Es entspricht den aufgeführten Normen, in der separat beigelegten Konformitätserklärung.

Verweise auf Normen und Richtlinien in dieser Betriebsanleitung beziehen sich immer auf die aktuelle Version. Zusätzliche Ergänzungen (z.B. Jahreszahlangaben) sind zu beachten.

4 Verwendungsbereich

Die Abzweigdosen sind zum Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen der Zonen 1 und 2 sowie der Zonen 21 und 22 gemäß EN/IEC 60079-10-1 und EN/IEC 60079-10-2 geeignet!

Die eingesetzten Gehäusematerialien einschließlich der außenliegenden Metallteile bestehen aus hochwertigen Werkstoffen, die einen anwendungsgerechten Korrosionsschutz und Chemikalienresistenz in „normaler Industrielatmosphäre“ gewährleisten:

- schlagfestes Polyamid
- Edelstahl AISI 316 L.

Bei einem Einsatz in extrem aggressiver Atmosphäre, können Sie zusätzliche Informationen über die Chemikalienbeständigkeit der eingesetzten Kunststoffe, bei Ihrer zuständigen EATON / COOPER CROUSE-HINDS Niederlassung erfragen.

5 Verwendung / Eigenschaften

Die Abzweigdosen dienen zum Verteilen elektrischer Energie (z.B. Lichtstromkreise Heizungsstromkreise, Steuerstromkreise usw.) bis max. 28 A in explosionsgefährdeten Bereichen (siehe technische Daten). Temperaturklasse, Explosionsgruppe, zulässige Umgebungstemperatur, siehe technische Daten.

Wird der Leiterquerschnitt in der Abzweigdose reduziert, ist die maximale Strombelastbarkeit des kleinsten angeschlossenen Leitungsquerschnittes und der Bemessungsstrom der Abzweigdose zu beachten.

Angaben aus Punkt 3 und 4 sind bei der Verwendung zu berücksichtigen.


Andere als die beschriebenen Anwendungen sind ohne schriftliche Erklärung der Fa. EATON / COOPER CROUSE-HINDS nicht zulässig.

Beim Betrieb sind die in der Betriebsanleitung unter Punkt 7 genannten Anweisungen zu beachten.

Die Verantwortung hinsichtlich bestimmungsgemäßer Verwendung dieser Abzweigdosen unter Bezugnahme der in der Anlage vorhandenen Rahmenbedingungen (s. technische Daten) liegt allein beim Betreiber.

6 Installation

Für das Errichten / Betreiben sind die relevanten nationalen Vorschriften sowie die allgemein anerkannten Regeln der Technik maßgebend (EN/IEC 60079-14).



6.1 Montage

⚠ Umgebungstemperaturen tiefer -20 °C:
Die Abzweigdose Typ GHG791 01 wurde mit einer Stoßenergie von 4 J geprüft und ist vor höherer mechanischer Gefährdung geschützt anzuordnen.

Die Montage der Abzweigdosen kann ohne Öffnen des Gehäuses erfolgen. Sie dürfen bei der Direktmontage an der Wand nur an den vorgesehenen Befestigungspunkten eben aufliegen.

Bei Kabel- und Leitungseinführungen von oben bitte nur in trockenen Räumen verwenden oder vor Feuchtigkeit geschützt errichten.

Die gewählte Schraube muss der Befestigungsöffnung angepasst sein (siehe Maßbild) und sie darf die Öffnung nicht beschädigen (z.B. Verwendung einer Unterlegscheibe).

Die Abzweigdosen sind mit mindestens 2 Schrauben diagonal zu befestigen.

Bei übermäßigem Anziehen der Befestigungsschrauben kann die Abzweigdose beschädigt werden.

Die Abzweigdosen sind zur Steckbefestigung auf den EATON / COOPER CROUSE-HINDS-Gerätehaltern Größe 1 + 2 geeignet (siehe Bild 2, Montagepunkte "B").

Die betreffende Montageanleitung ist zu beachten.

6.2 Öffnen des Gerätes/ Elektrischer Anschluss

Der elektrische Anschluss des Betriebsmittels darf nur durch Fachpersonal erfolgen (EN/IEC 60079-14).

Vor Öffnen der Betriebsmittel ist die Spannungsfreiheit sicherzustellen bzw. sind geeignete Schutzmaßnahmen zu ergreifen.

Die Isolation der Anschlussleitungen muss bis an die Klemme heranreichen. Der Leiter selbst darf nicht beschädigt sein.

Die ordnungsgemäß abisolierten Anschlussleitungen der Kabel sind unter Berücksichtigung einschlägiger Vorschriften anzuschließen.

Die minimal und maximal anschließbaren Leiterquerschnitte sind zu beachten (siehe technische Daten).

Alle Schrauben und /oder Muttern der Anschlussklemmen, auch die der nicht benutzten, sind fest anzuziehen.

Zur Aufrechterhaltung der Zündschutzart ist der Leiteranschluss mit besonderer Sorgfalt durchzuführen.

Die Anschlussklemmen sind für den Anschluss von Kupferleitern ausgelegt.

Bei der Verwendung von mehr- oder feindrähtigen Anschlusskabel und Anschlussleitungen sind die Aderenden entsprechend den geltenden nationalen und internationalen Vorschriften zu behandeln (z.B. Verwendung von Aderendhülsen).

Werden mehr als 4 Leitungen in die Abzweigdose GHG 791 02 eingeführt, ist die beiliegende PE-Brücke an einem der 4 Klemmsteine (2 Klemmstellen) zu montieren.

6.3 Kabel- und Leitungseinführungen (KLE); Verschlussstopfen

Um die Mindestschutzart herzustellen, sind nicht benutzte Einführungsöffnungen mit dem in der Abzweigdose beiliegenden bescheinigten Verschlussstopfen von EATON / COOPER CROUSE-HINDS zu verschließen (siehe Seite 4, Bild 1).

Bei ausschneidbaren Dichtungseinsätzen ist sicherzustellen, dass der Einsatz ordnungsgemäß dem Leitungsdurchmesser angepasst wird.

Kabel- und Leitungseinführungen oder deren Dichtung dürfen nicht unzulässig hoch mechanisch beansprucht werden. Gehen von Leitungen solche unzulässig hohe Belastung aus, sind Leitungseinführungen mit entsprechender Zugentlastung zu verwenden, oder die Leitungen durch geeignete Maßnahmen zu befestigen (Montageschelle).

Zur Sicherstellung der erforderlichen Mindestschutzart sind die KLE fest anzuziehen.

Bei übermäßigem Anziehen kann die Schutzart beeinträchtigt werden.

Müssen Metallverschraubungen verwendet werden, ist die Ausführung mit innenliegender Metallbrille zu verwenden. Zur Aufrechterhaltung der Mindestschutzart sind die Metallverschraubungen mit einer Dichtung einzuschrauben.

Beim Einsatz von Metallverschraubungen mit einer niedrigeren als der für das Gerät zutreffenden IP-Schutzart, (siehe Seite 3, technische Daten) wird die IP-Schutzart des gesamten Gerätes reduziert.

Die für die eingesetzten Verschraubungen maßgebenden Montagerichtlinien sind zu beachten.

Achtung: Die Metallbrille und Metallverschraubungen müssen in den Potentialausgleich miteinbezogen werden.

6.4 Schließen des Gerätes

Alle Fremdkörper sind aus dem Gerät zu entfernen.

Zur Sicherstellung der erforderlichen Mindestschutzart sind die Deckelschrauben fest anzuziehen (siehe technische Daten).

Bei übermäßigem Anziehen kann die Schutzart beeinträchtigt werden.

6.5 Inbetriebnahme

Vor Inbetriebnahme des Betriebsmittels sind die in den einzelnen nationalen Bestimmungen genannten Prüfungen durchzuführen.

Außerdem ist vor der Inbetriebnahme die korrekte Funktion und Installation des Betriebsmittels in Übereinstimmung mit dieser Betriebsanleitung und anderen anwendbaren Bestimmungen zu überprüfen.

Unsachgemäße Installation und Betrieb der Abzweigdosens kann zum Verlust der Garantie führen.

7 Instandhaltung / Wartung

Die für die Wartung / Instandhaltung von elektrischen Betriebsmitteln in explosionsgefährdeten Bereichen geltenden nationalen Bestimmungen sind einzuhalten (EN/IEC 60079-17).

Vor Öffnen des Gehäuses Spannungsfreiheit sicherstellen bzw. geeignete Schutzmaßnahmen ergreifen.

Die erforderlichen Wartungsintervalle sind anwendungsspezifisch und daher in Abhängigkeit von den Einsatzbedingungen vom Betreiber festzulegen.

Im Rahmen der Wartung sind vor allem die Teile, von denen die Zündschutzart abhängt, zu prüfen (z.B. Unversehrtheit des Gehäuses, der Dichtungen und der Kabel- und Leitungseinführungen).

Reinigung:

⚠ Wegen der Gefahr der elektrostatischen Aufladung darf die Abzweigdose nur mit einem feuchten, nicht fasernden Tuch oder Schwamm gereinigt werden!

Sollte bei einer Wartung festgestellt werden, dass Instandsetzungsarbeiten erforderlich sind, ist Abschnitt 8 dieser Betriebsanleitung zu beachten.

8 Reparatur / Instandsetzung / Änderungen

Instandsetzungsarbeiten / Reparaturen dürfen nur unter Verwendung von EATON / COOPER CROUSE-HINDS Originalersatzteilen vorgenommen werden.

Reparaturen, die den Explosionsschutz betreffen, dürfen nur von EATON / COOPER CROUSE-HINDS oder einer qualifizierten Elektrofachkraft in Übereinstimmung mit national geltenden Regeln durchgeführt werden (EN/IEC 60079-19).

Umbauten oder Änderungen am Betriebsmittel sind nicht gestattet.


9 Entsorgung / Wiederverwertung

Bei der Entsorgung des Betriebsmittels sind die jeweils geltenden nationalen Abfallbeseitigungsvorschriften zu beachten.

Zur Erleichterung der Wiederverwertbarkeit von Einzelteilen sind Kunststoffteile mit dem Kennzeichen des verwendeten Kunststoffes versehen.


Programmänderungen und -ergänzungen sind vorbehalten.

Junction box GHG 791 02




Dimensions in mm

Junction box GHG 791 01



Junction box GHG 791 02



X = fixing dimensions

1 Technical data

Junction box GHG 791 01/GHG 791 02

EC type examination certificate:	BVS 16 ATEX E 031X
Marking acc. to 2014/34/EU and standard:	EN 60079-0

II 2 G Ex e (*) IICT6, T5 Gb
II 2 D Ex tb IICT80 °C Db

IECEX certificate:	IECEX BVS 16.0024X
--------------------	--------------------

Category of application:	IEC 60079-0	Ex e (*) IICT6, T5 Gb Ex tb IICT80 °C Db
--------------------------	-------------	---

The protection classification of the certified components installed could be appended to the marking as a suffix (e.g. „d“ and/or „mb“).

Rated voltage:	up to 690 V
----------------	-------------

Rated current for GHG 791 01		
------------------------------	--	--

Rated current with	2.5 mm ² :	max. 16 A ⁽¹⁾
--------------------	-----------------------	--------------------------

Rated current with	4.0 mm ² :	max. 24 A ⁽¹⁾
--------------------	-----------------------	--------------------------

Rated current with	6.0 mm ² :	max. 32 A ⁽¹⁾
--------------------	-----------------------	--------------------------

Rated current for GHG 791 02		
------------------------------	--	--

Rated current with	2.5 mm ² :	max. 16 A ⁽¹⁾
--------------------	-----------------------	--------------------------

Rated current with	4.0 mm ² :	max. 24 A ⁽¹⁾
--------------------	-----------------------	--------------------------

Rated current with	6.0 mm ² :	max. 28 A ⁽¹⁾
--------------------	-----------------------	--------------------------

Rated current with	10.0 mm ² :	max. 22 A (with pin cable lug)
--------------------	------------------------	--------------------------------

(1) At ambient temperature >40 °C use temperature resistant cable.

Perm. ambient temperature:	-20 °C to +40 °C (catalogue version)
optional:	-55 °C to +45 °C

(Special versions permit deviating temperature ranges.)

⚠ GHG 791 01 lower -20 °C: Install protected against higher mechanical risk. Max impact energy of 4 J

Perm. storage temperature in original packing:	-55 °C to +45 °C
--	------------------

Protection category acc. to EN/IEC 60529 :	IP 66 (catalogue version)
--	---------------------------

Insulation class acc. to EC/IEC 61140:	I- with internal earth plate
--	------------------------------

II- is complied with by the junction boxes

Supply terminal:	1 mm ² up to 6 mm ² cross-section
------------------	---

GHG 791 01	4 supply terminals + 1 PE (4x4mm ²)
------------	---

GHG 791 02	6 supply terminals + 2 PE (4x4mm ²)
------------	---

	2 supply terminals + 1 PE (2x10 mm ² with pin-terminal)
--	--

Row terminals are possible in accordance to order and certification.

Terminal capacity:	4 x 4 mm ² single-strand
--------------------	-------------------------------------

	3 x 4 mm ² multi-strand
--	------------------------------------

	3 x 6 mm ² single-strand
--	-------------------------------------

Max terminal capacity:	1 x 10 mm ² single-strand with pin-terminal +
------------------------	--

	1 x 2.5 mm ²
--	-------------------------

or	1 x 10 mm ² multi-strand with pin-terminal +
----	---

	1 x 2.5 mm ²
--	-------------------------

Cable entries GHG 791 01:	2x M25	Ø 10 – 17 mm
---------------------------	--------	--------------

	4x M25	Ø 10 – 17 mm
--	--------	--------------

with internal earth plate	4x M20 (drilling + 2 blanking plug)
---------------------------	-------------------------------------

Cable entries GHG 791 02:	4x M25
---------------------------	--------

	6x M25
--	--------

	4x M32
--	--------

with internal earth plate	6x M20 (drilling + 4 blanking plug)
---------------------------	-------------------------------------

Cable entries GHG 791 01 for 10 mm ²	4x M25 plastic / metal
---	------------------------

Cable diameter and test torques of cap nut:			
---	--	--	--

Silicon seal	M25	Ø 4- 11 mm	1.6 Nm
--------------	-----	------------	--------

Silicon seal	M25	Ø 8- 17 mm	1.5 Nm
--------------	-----	------------	--------

EPDM seal	M25	Ø 10- 17 mm	4.5 Nm
-----------	-----	-------------	--------

EPDM seal	M32	Ø 12- 21 mm	4.5 Nm
-----------	-----	-------------	--------

Test torques:		
---------------	--	--

Terminals:	2.5 Nm
------------	--------

Cover screws:	1.2 Nm
---------------	--------

Weight GHG 791 01:	2 x M25	approx. 0.29 kg
--------------------	---------	-----------------

	4 x M25	approx. 0.32 kg
--	---------	-----------------

	with internal earth plate	approx. 0.22 kg
--	---------------------------	-----------------

Weight GHG 791 02:	4 x M25	approx. 0.50 kg
--------------------	---------	-----------------

	6 x M25	approx. 0.55 kg
--	---------	-----------------

	4 x M32	approx. 0.55 kg
--	---------	-----------------

	6 x M32	approx. 0.65 kg
--	---------	-----------------


	with internal earth plate	approx. 0.50 kg
--	---------------------------	-----------------

	earth plate	
--	-------------	--

Junction box GHG 79101



Fig. 1



2 Principles

Caution

This symbol warns of a possible failure. Failure to observe this caution may result in the total failure of the device or the system or plant to which it is connected.



Special conditions
This symbol shows Highlights for safe use in accordance to EU-Type-Examination Certificate/ IEC Ex-Certificate of Conformity.

2.1 Safety instructions



The operations must be carried out by electrical suitably trained in hazardous area with knowledge of increased safety explosion protection and IEC/EN 60079-14.

The junction boxes are not suitable for Zone 0 and Zone 20 hazardous areas. The temperature class and explosion group marked on the junction boxes shall be observed.

The requirements of the IEC/EN 60079-31 regarding excessive dust deposits and temperature to be considered from the user.

They shall be used for their intended purpose and in perfect and clean condition.

Prior to taking the junction boxes into operation, they shall be checked in accordance with the instruction as per section 6.

Observe the national safety rules and regulations for prevention of accidents as well as the safety instructions included in these operating instructions and set in italics the same as this text!

3 Conformity with standards

The apparatus is conform to the standards specified in the EU-Declaration of conformity, enclosed separately.

References to standards and directives in these operating instructions always relate to the latest version. Other additions (e.g. details relating to the year) shall be observed.

4 Field of application

The junction boxes GHG 791 01 and GHG 791 02 are suitable for use in Zones 1 and 2 as well as in Zones 21 and 22 hazardous areas acc. to IEC/EN 60 079-10-1 and IEC/EN 60 079-10-2!

The enclosure materials employed, including the exterior metal parts, are made of high-quality materials which ensure a corrosion protection and resistance to chemical substances corresponding to the requirements in a "normal industrial atmosphere":

- impact resistant polyamide
- special steel AISI 316 L

For use in an extremely aggressive atmosphere, please contact your EATON / COOPER CROUSE-HINDS agent for additional information on the chemical stability of the plastics used.

5 Use/Properties

The junction boxes are intended for the distribution of electrical energy (e.g. light circuits, heater circuits, control circuits etc.) in hazardous areas up to max. 28 A (see technical data). The temperature class, explosion group and permissible ambient temperature, see technical data.

If the conductor cross-section in the junction box is reduced, the maximum capacity of the conductor with the smallest cross-section and the rated current of the junction box must be taken into account.

The data as per point 3 and 4 shall be taken into account with the use.


Applications other than described are not permitted without EATON / COOPER CROUSE-HINDS's prior written consent.

For the operation, the instructions stated in section 7 of the operating instructions shall be observed.

The user alone is responsible for the appropriate use of this junction box in consideration of the basic conditions existing at the plant (see technical data).

6 Installation

For the mounting and operation, the respective national regulations as well as the general rules of engineering shall be observed (IEC/EN 60079-14).



6.1 Mounting



Perm. ambient temperature lower -20°C :
The junction box type GHG 791 01 was tested with an impact energy of 4 J and has to be installed in a way that it is protected against higher mechanical risk.

The junction boxes can be mounted without opening their enclosure.

If cable entries are used from the top, mount only in dry rooms or attach protected from moisture.

In case the junction boxes are mounted directly onto the wall, they may rest evenly only at the respective fastening points. The chosen screw shall match the fastening hole (see dimensional drawing) and it must not damage the hole (e. g. use of a washer).

The device shall be fastened diagonally with at least 2 screws.

If the screws are overtightened, the apparatus can be damaged.

The junction boxes are suitable for fixing onto EATON / COOPER CROUSE-HINDS apparatus holders size 1+ 2 by means of self-cutting screws (see fig. 2, fixing point "B").

The respective mounting instructions shall be observed.

6.2 Opening the device/ Electrical connection

The electrical connection of the device may only be carried out by skilled staff (IEC/EN 60079-14).

Before opening the apparatus, it is necessary to ensure that there is no voltage or to take suitable protective measures.

The insulation of the conductors shall reach up to the terminal. The conductor itself shall not be damaged.

The properly bared conductors of the cables shall be connected, taking into account the respective regulations.

The connectible min. and max. conductor cross-sections shall be observed (see technical data).

All screws and/or nuts of the supply terminals, also of those remaining unused, shall be tightened down.

The conductors shall be connected with special care in order to maintain the explosion category.

The supply terminals are designed for the connection of copper conductors.

If multi- or fine-wire connecting cables are used, the wire ends will have to be handled in acc. with the applicable national and international rules (e. g. use of ferrules).

If more than 4 cables are introduced into the GHG 791 02 junction box, one terminal block is to be fitted with the PE bridge joined.

6.3 Cable entries (KLE); blanking plugs

To maintain the minimum degree of protection all unused entries are to be closed using the EATON / COOPER CROUSE-HINDS certified blanking plugs which are supplied loose inside of the junction box (see page 4, fig. 1).

In case of sealing inserts that are cut out, it shall be ensured that the insert is properly adapted to the cable diameter. Care has to be taken that when fitting the cable entries, sealing inserts appropriate to the cable diameter are used.

When using cable entries for fixed cables it is necessary to ensure that no inadmissible high mechanical stress is applied to the cable entry or its seal.

In order to ensure the required minimum protection category, the cable glands are to be tightened down.

Overtightening might impair the protection category.

If metal glands are being used, the junction box version with the internal metal frame is to be used. To maintain the minimum degree of protection a sealing washer is to be used under the metal gland.

When using metal cable entries with a lower IP protection than that which applies to the device (see page 7, technical data), the IP protection of the whole device will be reduced.

The mounting directives applicable to the cable entries used shall be observed.

Attention: The metal frame and metal glands are to be integrated into the potential equalization.

6.4 Closing the device/ cover closure

Any foreign matter shall be removed from the apparatus.

In order to ensure the required minimum protection category, the cover screws are to be tightened down (see technical data).

Overtightening might impair the protection category.

6.5 Taking into operation

Prior to taking the apparatus into operation, the tests specified in the relevant national regulations will have to be carried out.

Apart from that, the correct functioning and installation of the apparatus in accordance with these operating instructions and other applicable regulations will have to be checked.

Incorrect installation and use of the junction boxes can invalidate the guarantee.

7 Maintenance/Serviceing

The relevant national regulations which apply to the maintenance/serviceing of electrical apparatus in explosive atmospheres, shall be observed (IEC/EN 60079-17).

Before opening the enclosure make sure that the apparatus is disconnected from the voltage, or take the appropriate protective measures.

The required maintenance intervals depend on the respective application and will therefore have to be determined by the user dependent on the conditions of use.

When servicing the apparatus, particularly those parts that are decisive for the type of protection against explosion, will have to be checked.

Cleaning:

Because of the risk of an electrostatic charge, the junction boxes shall only be cleaned with a damp, non fibrous cloth or sponge!

When servicing the apparatus, particularly those parts that are decisive for the type of protection against explosion, will have to be checked (e. g. intactness of enclosure, cable glands, efficacy of the cover gaskets).

If during servicing repairs prove to be necessary, section 8 of these operating instructions will have to be observed.

8 Repairs / Overhaul / Modification

Repairs may only be carried out with genuine EATON / COOPER CROUSE-HINDS spare parts.

Repairs that affect the explosion protection, may only be carried out by EATON / COOPER CROUSE-HINDS or a qualified electrician in compliance with the applicable national rules (IEC/EN 60079-19).

Modifications to the apparatus or changes of its design are not permitted.

9 Disposal / Recycling

When the apparatus is disposed of, the respective national regulations on waste disposal will have to be observed.

In order to facilitate the recycling of individual components, plastic parts have been provided with the identification mark of the plastic material used.


Subject to modifications or supplement of the product range.

Boîtes de dérivation GHG 791 02




Dimensions en mm

Boîtes de dérivation GHG 791 01



Boîtes de dérivation GHG 791 02



X = dimensions de fixation

1 Caractéristiques techniques

Boîtes de dérivation GHG 791 01/791 02

ATEX Certificat de Conformité: BVS 16 ATEX E 031X
Marquage selon 2014/34/UE et directive:

EN 60079-0 II 2 G Ex e (*) IICT6, T5 Gb
II 2 D Ex tb IIIC T80 °C Db

IECEx Certificat: IECEx BVS 16.0024X

Marquage selon: IEC 60079-0 Ex e (*) IICT6, T5 Gb
Ex tb IIIC T80 °C Db

Le marquage des appareils est complété par les marquages des indices de protection contre l'inflammation des composants homologués montés à l'intérieur (p. ex. „d” et / ou „mb”).

Tension nominale: jusqu'à 690 V

Courant nominal GHG 791 01

Courant nominal avec 2,5 mm²: 16 A⁽¹⁾ maxi

Courant nominal avec 4,0 mm²: 24 A⁽¹⁾ maxi

Courant nominal avec 6,0 mm²: 32 A⁽¹⁾ maxi

Courant nominal GHG 791 02

Courant nominal avec 2,5 mm²: 16 A⁽¹⁾ maxi

Courant nominal avec 4,0 mm²: 24 A⁽¹⁾ maxi

Courant nominal avec 6,0 mm²: 32 A⁽¹⁾ maxi

Courant nominal avec 10,0 mm²: 22 A maxi (avec broche de borne)

(1) Utilisez des câbles résistant à la chaleur à des températures ambiantes > 40 °C.

Température ambiante admissible: -20 °C à +40 °C (modèle de liste)

optionnel: -55 °C à +45 °C

(Autres températures possibles avec des modèles spéciaux.)

⚠ GHG 791 01 Moins -20 °C: Installateur protégé contre les risques mécaniques plus élevés. Puissance d'impact maximale de 4 J

Temp. de stockage dans l'emballage d'origine: -55 °C à +45 °C

Indice de protection selon CEI/EN 60529: IP 66 (modèle de liste)

Classe d'isolation selon CEI/EN 61140: I- avec plaque métallique intérieure
II- est remplie par les boîtes de dérivation d'éclairage

Bornes de connexion: 1 mm² – 6 mm² diamètre de connexion

GHG 791 01 4 bornes + 1 PE (4x4mm²)

GHG 791 02 6 bornes + 2 PE (4x4mm²)

2 bornes + 1 PE (2x10 mm² diamètre de connexion en embouts de câbles)

Alternativement, les borniers sont selon l'ordre- en vertu de ce document, possible.

Capacité en bornes: 4 x 4 mm² un fil

3 x 4 mm² multifils

3 x 6 mm² un fil

maximal Capacité en bornes: 1 x 10 mm² un fil en embouts de câbles +
1 x 2,5 mm²

ou 1 x 10 mm² multifils en embouts de câbles +
1 x 2,5 mm²

Entrée de câble GHG 791 01 (modèle de liste): 2x M25 Ø 10 – 17 mm

4x M25 Ø 10 – 17 mm

avec plaque métallique intérieure 4x M20 (persage+2 bouchons obstruateurs)

Entrée de câble GHG 791 02 (modèle de liste): 4x M25

6x M25

4x M32

avec plaque métallique intérieure 6x M20 (persage+4 bouchons obstruateurs)

Entrée de câble GHG 791 02 (modèle 10 mm²): 4x M25 Plastique / métal

Diamètre du câble et couples de serrage testés l'érou borgne:

Joint en silicone M25 Ø 4- 11 mm 1,6 Nm

Joint en silicone M25 Ø 8- 17 mm 1,5 Nm

Joint en EPDM M25 Ø 10- 17 mm 4,5 Nm

Joint en EPDM M32 Ø 12- 21 mm 4,5 Nm

Couples de serrage testés:

Bornes de connexion: 2,5 Nm

Vis du couvercle: 1,2 Nm

Poids à vide GHG 791 01 (modèle de liste): 2 x M25 env. 0,29 kg

4 x M25 env. 0,32 kg

avec plaque env. 0,22 kg

métallique

Poids à vide GHG 791 02 (modèle de liste): 4 x M25 env. 0,50 kg

6 x M25 env. 0,55 kg

4 x M32 env. 0,55 kg

6 x M32 env. 0,65 kg


avec plaque env. 0,50 kg

métallique

Boîtes de dérivation GHG 791 01



Fig. 1



2 Légende

⚠ Attention

Ce symbole met en garde contre un éventuel défaut. Le non-respect de cette consigne peut entraîner une panne totale de l'appareil ou du système ou de l'installation à laquelle il est connecté.



Conditions particulières:

Ce symbole indique la présence de conditions particulières d'utilisation à respecter, en lien avec l'attestation d'examen UE de type et le certificat IEC Ex.

2.1 Consignes de sécurité



Pour le personnel électricien qualifié et le personnel instruit suivant la réglementation légale, y compris les normes respectives ainsi que, le cas échéant et CEI/EN 60079-14 pour appareils électriques utilisables en atmosphère explosive.

Les boîtes de dérivation ne conviennent pas à l'emploi dans la zone 0 et Zone 20. Le groupe d'explosion et la classe de température indiqués sur les boîtes de dérivation devront être respectés.

Les exigences des CEI/EN 60079-31 en ce qui concerne des dépôts de poussière démesurés et une température doivent être considérées par l'utilisateur.

Seuls des boîtes de dérivation intactes et sans défaut de fabrication devront être employés pour la fonction qui leur est dévolue.

Avant la mise en service, les boîtes de dérivation doivent être vérifiées selon l'instruction donnée dans la section 6.

Respectez les prescriptions nationales de sécurité et de prévention contre les accidents ainsi que les consignes de sécurité énumérées en italique dans ce mode d'emploi.

3 Conformité avec les normes

Les Appareils sont conformes aux normes reprises dans la déclaration de conformité, jointe séparément.

Les références aux normes et directives dans cette notice se réfèrent toujours à la dernière version. Les suppléments éventuels doivent également être respectés.

4 Domaine d'utilisation

Les boîtes de dérivation conviennent à l'emploi en zones 1 et 2 ainsi que l'emploi en zones 21 et 22 d'une atmosphère explosive selon CEI/EN 60079-10-1 and CEI/EN 60079-10-2!

Pour l'enveloppe et les pièces métalliques extérieures, des matières de qualité supérieure ont été employées. Elles assurent une protection appropriée contre la corrosion et une résistance contre des agents chimiques en "atmosphère industrielle normale":

- polyamide anti-choc
- acier spécial AISI 316 L.

En cas d'utilisation en atmosphère extrêmement corrosive, vous pouvez obtenir des informations complémentaires sur la résistance chimique des plastiques utilisés chez la succursale EATON / COOPER CROUSE-HINDS de votre région.

5 Utilisation / Propriétés

Les boîtes de dérivation servent à la distribution de l'énergie électrique (p.e. des circuits d'éclairage, des circuits de chauffage, des circuits de commande etc.) jusqu'à 28 A maxi en atmosphère explosive (voir les caractéristiques techniques).

Quant à la classe de température, le groupe d'explosion et la température ambiante admissible, voir les caractéristiques techniques.

Pour l'utilisation, les consignes des sections 3 et 4 devront être respectées.


Des emplois autres que ceux décrits ne sont admis qu'avec l'approbation écrite de EATON / COOPER CROUSE-HINDS.

Lors de l'exploitation, les instructions selon le point 7 de ce mode d'emploi doivent être respectées.

En option, elles peuvent être fermées avec les capuchons protecteurs pour boîtes de dérivation (voir catalogue général).

6 Installation

Pour l'installation et l'exploitation de ces appareils, la réglementation nationale en vigueur ainsi que les règles de la technique généralement reconnues devront être respectées (CEI/EN 60079-14).



6.1 Montage



Moins -20°C température ambiante admissible:

La boîte de dérivation type GHG791.01 a été testée pour une résistance aux impacts de 4 J, et devra donc être installée de manière à être protégée contre les risques mécaniques plus élevés.

Le montage de la boîte de dérivation peut se faire sans ouvrir l'enveloppe. En cas de montage direct sur un mur, les boîtes de dérivation ne doivent reposer que sur les points de fixation prévus.

La vis choisie doit être en rapport avec le trou de fixation (voir plan coté) et elle ne doit pas endommager le trou (par ex. emploi d'une rondelle).

Si les entrées de câbles sont utilisés par le haut, monter uniquement dans des locaux secs ou par attachement à l'abri de l'humidité.

La boîte de dérivation doit être fixée en diagonale avec au moins 2 vis.

Si les vis sont forcées, il est possible que l'appareil soit endommagé.

La boîte de dérivation convient à un montage sur les plaques de montage EATON / COOPER CROUSE-HINDS taille 1+ 2, avec vis autotaraudeuses (voir fig. 2, endroit de fixation "B").

Les instructions pour le montage devront être respectées.

6.2 Ouverture du dispositif/ Raccordement électrique

Le raccordement électrique du dispositif doit être effectué uniquement par une personne qualifiée (CEI/EN 60079-14).

Avant ouverture des boîtiers, on s'assurera de la mise hors tension et de la prise de mesures de sécurité.

L'isolation doit couvrir le conducteur jusqu'à la borne. Le conducteur lui-même ne doit pas être endommagé.

En tenant compte des règlements respectifs, les conducteurs dûment dénudés des câbles sont raccordés.

Les sections minimales et maximales admissibles des conducteurs doivent être respectées (voir caractéristiques techniques).

Toutes les vis et/ou écrous des bornes de connexion, ainsi que celles des bornes non utilisées, doivent être serrées à fond.

Afin de maintenir le mode de protection, la connexion des conducteurs doit se faire très soigneusement.

Les bornes sont prévues pour le raccordement de conducteurs en cuivre.

En cas d'utilisation des câbles de connexion multifilaires ou à fils de faible diamètre, les extrémités des conducteurs doivent être traitées selon la réglementation nationale et internationale en vigueur (par ex. emploi des embouts).

Si plus de 4 câbles sont introduits dans la boîte de dérivation GHG 791 02, le pont PE joint doit être fixé à un bornier.

6.3 Entrées de câble (KLE) / Bouchons de fermeture

Des ouvertures d'entrée non utilisées doivent être fermées avec un bouchon de fermeture ou un obturateur certifié pour des entrées de câble métriques, afin d'établir l'indice de protection minimum, emploi des obturateurs qui se trouvent dans l'intérieur de la boîte de dérivation.

Lors du montage des entrées de câble il faudra veiller à ce que des joints d'étanchéité correspondant au diamètre du câble soient utilisées.

Lors de l'utilisation d'entrées de câble certifiées pour l'utilisation de conducteurs serrés, on s'assurera qu'aucune torsion mécanique excessive / non certifiée n'est exercée sur celles-ci et les joints d'étanchéité.

Si des joints devaient être découpés sur mesure, il faudra veiller à ce que ceux-ci soient adaptés au diamètre du câble.

Les entrées de câble doivent être serrées à fond pour conserver l'indice de protection minimum.

Au cas où elles seraient forcées, cela pourrait porter préjudice à l'indice de protection.

Si des presse-étoupes métalliques sont requis, la boîte de dérivation devra être équipée d'une plaque métallique intérieure. Afin de préserver l'indice de protection minimum, le presse-étoupes métalliques doivent avoir un joint d'étanchéité.

Lorsque des entrées de câble métalliques avec un indice de protection IP inférieur à celui du dispositif sont employées (voir page 11), l'indice de protection IP de l'ensemble sera réduit.

Les directives applicables pour le montage des entrées de câble doivent être respectées.

Attention: Les plaques et presse-étoupes métalliques doivent être reliés à la terre.

6.4 Fermeture de l'appareil

Tout corps étranger doit être ôté de l'appareil.

Les vis de couvercle doivent être serrées à fond afin de maintenir l'indice de protection minimum (voir les caractéristiques techniques).

Si les vis sont forcées, cela peut être nuisible à l'indice de protection.

6.5 Mise en service

Avant la mise en service du matériel, les vérifications spécifiées dans les règlements nationaux individuels devront être exécutées.

De plus, il faudra vérifier son fonctionnement et installation corrects en conformité avec ce mode d'emploi et avec d'autres règlements y applicables.

L'installation et l'exploitation inadéquates des boîtes de dérivation peuvent entraîner la perte de la garantie.

7 Maintenance/Entretien

La réglementation nationale en vigueur pour le maintien et l'entretien du matériel électrique pour atmosphère explosive devra être respectée (CEI/EN 60079-17).

Avant d'ouvrir l'enveloppe, débrancher le dispositif de la tension ou prendre des mesures préventives appropriées.

Les intervalles de service requis dépendent de l'emploi spécifique et devront donc être fixés par l'utilisateur en tenant compte des conditions d'exploitation.

Lors de l'entretien des appareils et surtout des composants qui sont essentiels à la protection contre l'explosion, devront être vérifiés (par ex. intégrité des composants antidéflagrants, de l'enveloppe, des joints d'étanchéité et des entrées de câble).

Nettoyage:

⚠ Vu le risque d'une charge électrostatique, le Boîtes de dérivation ne doit être nettoyé qu'avec un chiffon humide et non fibreux ou qu'avec une éponge!

Si, lors d'une inspection technique, on constate que des travaux d'entretien sont nécessaires, il faudra suivre le point 8 de ce mode d'emploi.

8 Réparations/Remise en état

Des réparations ne doivent être exécutées qu'à l'aide des pièces de rechange d'origine EATON / COOPER CROUSE-HINDS.

Des réparations relatives à la protection contre l'explosion même, ne devront être exécutées que par EATON / COOPER CROUSE-HINDS ou par un électricien qualifié et en conformité avec la réglementation nationale en vigueur (CEI/EN 60079-19).

Toute modification ou transformation de ces appareils est interdite.

9 Évacuation des déchets/ Recyclage

Lors de l'évacuation de ce matériel électrique, la réglementation nationale respective en vigueur devra être respectée.

Pour faciliter la réutilisation des composants individuels, des pièces en matière plastique ont été repérées de la marque distinctive de la matière plastique employée.

Sous réserve de modification ou d'informations supplémentaires.

CZ: "Tento návod k použití si můžete vyžádat ve svém mateřském jazyce u příslušného zastoupení společnosti Cooper Crouse-Hinds/CEAG ve vaší zemi."

DK: "Montagevejledning kan oversættes til andre EU-sprog og rekvireres hos Deres Cooper Crouse-Hinds/CEAG leverandør"

E: "En caso necesario podrá solicitar de su representante Cooper Crouse-Hinds/CEAG estas instrucciones de servicio en otro idioma de la Unión Europea"

EST: "Seda kasutusjuhendit oma riigikeeles võite küsida oma riigis asuvas asjaomasest Cooper Crouse-Hinds/CEAG esindusest."

FIN: "Tarvittaessa tämän käyttöohjeen käännös on saatavissa toisella EU:n kielellä Teidän Cooper Crouse-Hinds/CEAG - edustajaltanne"

GR: *Εαν χρειασθεί, μεταφραση των οδηγιών χρήσεως σε άλλη γλώσσα της ΕΕ, μπορεί να ζητηθεί από τον Αντιπρόσωπο της Cooper Crouse-Hinds/CEAG*

H: "A kezelési útmutatót az adott ország nyelvén a Cooper Crouse-Hinds/CEAG cég helyi képviselőtől igényelheti meg."

I: "Se desiderate la traduzione del manuale operativo in un'altra lingua della Comunità Europea potete richiederla al vostro rappresentante Cooper Crouse-Hinds/CEAG"

LT: Šios naudojimo instrukcijos, išverstos į Jūsų gimtąją kalbą, galite pareikalauti atsakingoje "Cooper Crouse-Hinds/CEAG" atstovybėje savo šalyje.

LV: "Šo ekspluatācijas instrukciju valsts valodā varat pieprasīt jūsu valsts atbildīgajā Cooper Crouse-Hinds/CEAG pārstāvniecībā."

M: Jistgħu jitolbu dan il-manwal fil-lingwa nazzjonali tagħhom mingħand ir-rappreżentant ta' Cooper Crouse Hinds/CEAG f'pajjiżhom.

NL: "Indien noodzakelijk kan de vertaling van deze gebruiksinstructie in een andere EU-taal worden opgevraagd bij Uw Cooper Crouse-Hinds/CEAG - vertegenwoordiging"

P: "Se for necessária a tradução destas instruções de operação para outro idioma da União Europeia, pode solicita-la junto do seu representante Cooper Crouse-Hinds/CEAG"

PL: Niniejszą instrukcję obsługi w odpowiedniej wersji językowej można zamówić w przedstawicielstwie firmy Cooper-Crouse-Hinds/CEAG na dany kraj.

S: "En översättning av denna montage- och skötselinstruktion till annat EU - språk kan vid behov beställas från Er Cooper Crouse-Hinds/CEAG- representant"

SK: "Tento návod na obsluhu Vám vo Vašom rodnom jazyku poskytneme zastúpenie spoločnosti Cooper Crouse-Hinds/CEAG vo Vašej krajine."

SLO: "Navodila za uporabo v Vašem jeziku lahko zahtevate pri pristojnem zastopništvu podjetja Cooper Crouse-Hinds/CEAG v Vaši državi."

RUS: "При необходимости, вы можете запрашивать перевод данного руководства на другом языке ЕС или на русском от вашего Cooper Crouse-Хиндс / CEAG - представителей."

Eaton is dedicated to ensuring that reliable, efficient and safe power is available when it's needed most. With unparalleled knowledge of electrical power management across industries, experts at Eaton deliver customized, integrated solutions to solve our customers' most critical challenges.

Our focus is on delivering the right solution for the application. But, decision makers demand more than just innovative products. They turn to Eaton for an unwavering commitment to personal support that makes customer success a top priority. For more information, visit

www.eaton.com/electrical.

Cooper Crouse-Hinds GmbH

Neuer Weg-Nord 49
69412 Eberbach
E-Mail: Info-Ex@Eaton.com
www.crouse-hinds.de

© 2016 Eaton
All Rights Reserved
Printed in Germany
Publication No.
GHG 790 7001 P0002 D/GB/F (m)
Auflage / 48.2016 / MS

Changes to the products, to the information contained in this document, and to prices are reserved; so are errors and omissions. Only order confirmations and technical documentation by Eaton is binding. Photos and pictures also do not warrant a specific layout or functionality. Their use in whatever form is subject to prior approval by Eaton. The same applies to Trademarks (especially Eaton, Moeller, and Cutler-Hammer). The Terms and Conditions of Eaton apply, as referenced on Eaton Internet pages and Eaton order confirmations.

Eaton is a registered trademark.

All trademarks are property of their respective owners.