



中国国家强制性产品认证证书



证书编号: 2020322310001364

认证委托人名称: Eaton MEDC Ltd
认证委托人地址: Unit B, Sutton Parkway, Oddicroft Lane, Sutton in Ashfield,
NG17 5FB, United Kingdom
生产者名称: Eaton MEDC Ltd
生产者地址: Unit B, Sutton Parkway, Oddicroft Lane, Sutton in Ashfield,
NG17 5FB, United Kingdom
生产企业名称: Eaton MEDC Ltd
企业地址: Unit B, Sutton Parkway, Oddicroft Lane, Sutton in Ashfield,
NG17 5FB, United Kingdom
产品名称: 警笛/扬声器
系列、规格、型号: DB3B GD, DB4B GD
标准: GB/T 3836.1-2021、GB/T 3836.2-2021、GB/T 3836.31-2021

认证模式: 型式试验+初始工厂检查+获证后监督

上述产品符合 CNCA-C23-01:2019 《强制性产品认证实施规则 防爆电气》的要求, 特发此证。
产品相关信息详见附件。

发证日期: 2023 年 04 月 29 日

有效期至: 2025 年 09 月 15 日

首次发证日期: 2020 年 09 月 16 日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

本证书的相关信息可通过国家认监委网站 www.cnca.gov.cn 查询



批准:



上海仪器仪表自控系统检验测试所有限公司

<http://www.sitias.com.cn>

中国·上海·漕宝路103号200233

电话: +86 21 64510844

S 0011513



CERTIFICATE FOR CHINA COMPULSORY PRODUCT CERTIFICATION



CERTIFICATE NO: 2020322310001364

APPLICANT: Eaton MEDC Ltd
ADDRESS: Unit B, Sutton Parkway, Oddicroft Lane, Sutton in Ashfield,
NG17 5FB, United Kingdom
MANUFACTURER: Eaton MEDC Ltd
ADDRESS: Unit B, Sutton Parkway, Oddicroft Lane, Sutton in Ashfield,
NG17 5FB, United Kingdom
FACTORY: Eaton MEDC Ltd
ADDRESS: Unit B, Sutton Parkway, Oddicroft Lane, Sutton in Ashfield,
NG17 5FB, United Kingdom
PRODUCT: Sounder/Loudspeaker
SERIES,SPECIFICATION,MODEL: DB3B GD, DB4B GD
STANDARDS: GB/T 3836.1-2021、GB/T 3836.2-2021、GB/T 3836.31-2021

Type of Certification: Type test + Initial inspection + Surveillance inspection

This is to certify that the above mentioned product(s) complies with the requirements of implementation rules for compulsory certification (REFNO. CNCA-C23-01:2019).

Refer to the attachment for detailed information.

Valid from: April 29, 2023

Valid until: September 15, 2025

Date of original certification: September 16, 2020

The validity of this certificate is subject to positive result of the periodic surveillance by issuing certification body until the expiry date.

This certificate is available through CNCA's website: www.cnca.gov.cn



APPROVAL:

Guo AiHua



Shanghai Inspection and Testing Institute of Instruments and Automation Systems Co., Ltd.

<http://www.sitiias.com.cn>

Building 9, 103 Cao Bao Road, Shanghai 200233, China

Tel: +86 21 64510844

S 0008650



中国国家强制性产品认证证书



证书编号: 2020322310001364

附件

产品名称: 警笛/扬声器

型号规格: DB3B GD, DB4B GD

防爆标志: Ex db II C T* Gb, Ex tb III C T*°C Db

电气参数:

型号	功率	温度组别
DB4B GD	8W	T4/T135°C (Tamb -55°C to +85°C)
		T5/T100°C (Tamb -55°C to +55°C)
		T6/T85°C (Tamb -55°C to +40°C)
	15W	T3/T200°C (Tamb -55°C to +85°C)
		T4/T135°C (Tamb -55°C to +70°C)
		T5/T100°C (Tamb -55°C to +40°C)
	25W	T4/T135°C (Tamb -55°C to +70°C)
		T5/T100°C (Tamb -55°C to +40°C)
DB3B GD	15W	T4/T135°C (Tamb -55°C to +85°C)
		T5/T100°C (Tamb -55°C to +55°C)
		T6/T85°C (Tamb -55°C to +40°C)

相关报告编号: 2020S17402-002735, 2023S17402-011767

批准:



上海仪器仪表自控系统检验测试所有限公司



中国国家强制性产品认证证书



证书编号: 2020322310001364

附 件

使用条件:

1. 特殊(限制)使用条件:

- 1) 为了便于更换, 盖板特殊紧固件应为不锈钢材质, 材质等级不低于 A2-70。
 - 2) 仅允许按照制造商规定的要求进行喷涂和表面处理。
 - 3) 当装置在粉尘环境中使用时, 所用电缆引入口应按照适用的安装规范进行密封, 以保持 IP6X 防护等级。
 - 4) 产品的型号、功率、温度组别及使用环境温度范围见电气参数表。
- #### 2. 产品外壳防护等级为 IP6X。

批 准:



上海仪器仪表自控系统检验测试所有限公司