

(en) Electric current! Danger to life!
Only skilled or instructed persons may carry out the following operations.

(de) Lebensgefahr durch elektrischen Strom!

Nur Elektrofachkräfte und elektrotechnisch unterwiesene Personen dürfen die im Folgenden beschriebenen Arbeiten ausführen.

(fr) Tension électrique dangereuse !

Seules les personnes qualifiées et averties doivent exécuter les travaux ci-après.

(es) ¡Corriente eléctrica! ¡Peligro de muerte!

El trabajo a continuación descrito debe ser realizado por personas cualificadas y advertidas.

(it) Tensione elettrica: Pericolo di morte!

Solo persone abilitate e qualificate possono eseguire le operazioni di seguito riportate.

(zh) 触电危险!

只允许专业人员和受过专业训练的人员进行下列工作。

(ru) Электрический ток! Опасно для жизни!

Только специалисты или проинструктированные лица могут выполнять следующие операции.

(nl) Levensgevaar door elektrische stroom!

Uitsluitend deskundigen in elektriciteit en elektotechnisch geïnstrueerde personen is het toegestaan, de navolgend beschreven werkzaamheden uit te voeren.

(da) Livsfare på grund af elektrisk strøm!

Kun uddannede el-installatører og personer der er instruerede i elektrotekniske arbejdsopgaver, må udføre de nedenfor anførte arbejder.

(el) Προσοχή, κίνδυνος ηλεκτροπληξίας!

Οι εργασίες που αναφέρονται στη συνέχεια θα πρέπει να εκτελούνται μόνο από ηλεκτρολόγους και ηλεκροτεχνίτες.

(pt) Perigo de vida devido a corrente eléctrica!

Apenas electricistas e pessoas com formação electotécnica podem executar os trabalhos que a seguir se descrevem.

(sv) Livsfara genom elektrisk ström!

Endast utbildade elektriker och personer som undervisats i elektroteknik får utföra de arbeten som beskrivs nedan.

(fi) Hengenvaarallinen jännite!

Vain pätevät sähköasentajat ja opastusta saaneet henkilöt saavat suorittaa seuraavat työt.

(cs) Nebezpečí úrazu elektrickým proudem!

Níže uvedené práce směřjí provádět pouze osoby s elektrotechnickým vzděláním.

(et) Eluhtlik! Elektrilöögiht!

Järgnevalt kirjeldatud töid tohib teostada ainult elektriala spetsialist või elektrotehnilise instrueerimise läbinud personal.

(hu) Életveszély az elektromos áram révén!

Csak elektromos szakemberek és elektrotechnikában képzett személyek végezhetik el a következőkben leírt munkákat.

(lv) Elektriskā strāva apdraud dzīvību!

Tālāk aprakstītos darbus drīkst veikt tikai elektrospeciālisti un darbam ar elektrotehnikām iekārtām instruētās personas!

(lt) Pavojus gyvybei dėl elektros srovės!

Tik elektrikai ir elektrotechnikos specialistai gali atlikti žemiau aprašytus darbus.

(pl) Porażenie prądem elektrycznym stanowi zagrożenie dla życia!

Opisane poniżej prace mogą przeprowadzać tylko wykwalifikowani elektrycy oraz osoby odpowiednio poinstruowane w zakresie elektrotechniki.

(sl) Življenjska nevarnost zaradi električnega toka!

Spodaj opisana dela smejo izvajati samo elektrostrokovnjaki in elektrotehnično poučene osebe.

(sk) Nebezpečenstvo ohrozenia života elektrickým prúdom!

Práce, ktoré sú nižšie opísané, smú vykonávať iba elektroodborníci a osoby s elektrotechnickým vzdelaním.

(bg) Опасност за живота от електрически ток!

Операциите, описани в следващите раздели, могат да се извършват само от специалисти-електротехници и инструктиран електротехнически персонал.

(ro) Atenție! Pericol electric!

Toate lucrările descrie trebuie efectuate numai de personal de specialitate calificat și de persoane cu cunoștințe profunde în electrotehnică.

(hr) Opasnost po život uslijed električne struje!

Radove opisane u nastavku smiju obavljati samo stručni električari i osobe koje su prošle elektrotehničku obuku.

(tr) Elektrik akımı! Hayati tehlike!

Aşağıdaki işlemleri yalnızca kalifiye veya eğitimli kişiler gerçekleştirebilir.


(uk) Електричний струм! Небезпечно для життя!

Виконувати означені далі операції дозволяється тільки кваліфікованим особам, що пройшли інструктаж.

(ar) تحذير! تيار كهربائي! خطر موت! لا تتم أعمال الصيانة و التركيب إلا من قبل العاملين المدربين

DC1-32030... - DC1-32046...

DC1-34030... - DC1-34046...




FS4
IP20, NEMA 0

→  Eaton.com/documentation

DC1-...-A20N	DC1-...-A20CE1
MN04020003Z...	MN040059...
MN04020004Z...	MN040023...

 Eaton.com/EcoDesign-VFD
MZ040046EN








DC1-3 y zzz F B-A20 N

- N = Standard
- CE1 = Coated Board, Enhanced, Version 1
- 20 = IP20, NEMA 0
- B = Brake chopper (DC+, BR)
- F = EMC Filter (RFI)
- N = No EMC Filter
- I_e
- 030 = 30 A
- 046 = 46 A
- U_{LN} (Mains), 50/60 Hz
- 2 = 230 V (200 - 240 V ± 10 %)
- 4 = 400 V (342 - 528 V ± 10 %)
- Mains $\rightarrow$ Motor
- 3 = 3 AC $\rightarrow$ 3 AC



DC1-32...
Mains, $U_{LN} = 3 \sim 200 - 240 \text{ V} \pm 10 \%$

DC1-34...
Mains, $U_{LN} = 3 \sim 380 - 480 \text{ V} \pm 10 \%$



Dimensions and weights

04/21 IL040024ZU



→ 1 inch = 25.4 mm
1 mm = 0.0394 inch
1 inch = 1"


Mounting on metal plate



① $\geq 15\text{ mm}$ ($\geq 0.59''$)

DC1	a, b, c	V
FS4	100 mm (3.94")	170.75 m ³ /h (100.5 cfm)

04/21 IL040024ZU



(en) NOTICE

Connect only in voltage-free state!

(el) ΕΠΑΓΓΡΥΠΝΗΣΗ

Συνδέστε μόνο όταν δεν επικρατεί τάση!

(pl) UWAGA

Podłączać zawsze po uprzednim odłączeniu od zasilania elektrycznego!

(de) ACHTUNG

Nur im spannungsfreien Zustand anschließen!

(pt) ADVERTÊNCIA

Ligar apenas com a tensão desligada!

(sl) POZOR

Napravo priključite le, ko ni pod napetostjo!

(fr) ATTENTION

Raccordez l'appareil uniquement hors tension !

(sv) OBSERVERA

Får endast anslutas i spänningsfritt tillstånd!

(sk) UPOZORNENIE

Napájat' len v stave bez napätia!

(es) CUIDADO

¡Conectar únicamente en estado sin tensión!

(fi) ILMOITUS

Kytke vain jännitteettömässä tilassa!

(bg) ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Свързвайте само, когато уреда не е под напрежение!

(it) AVVISO

Collegare solo in assenza di tensione!

(cs) UPOZORNĚNÍ

Připojte jen při zcela odpojeném napájení!

(ro) ATENTJE

Conectați doar când aparatul nu se află sub tensiune!

(zh) 注意

必須在斷電狀態下進行連接！

(et) TÄHELEPANU

Ühendada ainult pingevabas olekus!

(hr) POZOR

Priključujte samo u beznaponskom stanju!

(ru) ВНИМАНИЕ

Подключать только в обесточенном состоянии!

(hu) FIGYELEM

Csak feszültségmentes állapotban csatlakoztassa!

(tr) BİLDİRİM

Sadece gerilim sıfırken bağlayın!

(nl) OPGELET

Alleen in spanningsloze toestand aansluiten!

(lv) UZMANĪBU

Pieslēgt tikai tad, kad nenotiek sprieguma padeve!

(uk) ПОВІДОМЛЕННЯ

Підключати лише за відсутності напруги!

(da) VIGTIGT

Må kun tilsluttes i spændingsfri tilstand!




(lt) DĖMESIO

Prijungti tik tada, kai išjungta įtampa!

(ar) ملاحظة




!!التوصيل فقط في حال عدم الفولتية!!

Mains (TN, TT)



Mains

3 ~ 200 V - 240 V $\pm 10\%$, 50/60 Hz (DC1-32...)
3 ~ 380 V - 480 V $\pm 10\%$, 50/60 Hz (DC1-34...)



EMC	I	DC1
C2	≤ 25 m	≤ 82.02 ft
C3	≤ 25 m	≤ 82.02 ft

Type	Mains					Rated Output Current I_e A	Motor			Brake Resistor (min.)		
	I_{LN} A	F1/Q1 ¹⁾ Fuse or MCB (Type B, gG, J) IEC UL ¹⁾		A mm ²	AWG kcmil		P kW	HP		A mm ²	AWG kcmil	R_B Ω
DC1-32030NB-A20... DC1-32030FB-A20...	33.3	40	45	6	8	30	7.5	10	230 V, 50 Hz	4	10	15
DC1-32046NB-A20... DC1-32046FB-A20...	50.1	63	70	10	6	46	11	15		10	6	10
DC1-34030NB-A20... DC1-34030FB-A20...	34.2	40	45	6	8	30	15	20		4	10	30
DC1-34039NB-A20... DC1-34039FB-A20...	44.1	50	60	10	6	39	18.5	25	440 - 480 V, 60 Hz	6	8	22
DC1-34046NB-A20... DC1-34046FB-A20...	51.9	63	70	10	6	46	22	30		10	6	22

1) The max. voltage rating for fuses is 600 V, for breakers 480 V.
Maximum supply short-circuit current: 100 kA rms (AC)




Mains 3~


Motor

Brake Resistor



Power

A1	A (max.)		
10 - 11 mm (0.39 - 0.43")	16 mm ² (AWG 5)	2.1 Nm (19 lb-in)	PZ2







						
mm²	mm²	AWG	mm in	M3 Nm lb-in		mm
0.25 - 0.5	0.14 - 1.5	26 - 16	5 0.2	0.5 4.43		0.4 x 2.5



Thermistor











The diagram shows a differential signal connection for RS485. It includes a transformer-like symbol with two windings. The primary winding is connected to PIN 8 (PIN 2) and PIN 7 (PIN 1). The secondary winding is connected to the RS485 terminals X1 and X2. The label 'RJ45' is placed near the unit's port.

PIN 1	CANopen -
PIN 2	CANopen +
PIN 3	0 V
PIN 4	OP-Bus -
PIN 5	OP-Bus +
PIN 6	+24 V
PIN 7	Modbus RTU (A), RS485 -
PIN 8	Modbus RTU (B), RS485 +


Manual

Help Card







- ① Power: L1, L2, L3, N, PE, U, V, W, DC+, DC-, RB
② Control: 1, 2, ... n, Modbus, CANopen



DC1	Motor (IEC)	(UL)
U	U1	T1
V	V1	T2
W	W1	T3



400/690 V	29/26 A
15 kW	cos φ 0.85
1430/1716 rpm	60 Hz



Motor Protection

U1 V1 W1
W2 U2 V2

400 V

P-07 P-08

400/690 V 29/26 A
15 kW cos φ 0.85
1430/1716 rpm 60 Hz

P-10 P-09

Stop

OK > 1 s

P-01

Δ / ▽

P-08

OK

A 300

▽ 1 x

A 290

OK > 1 s

Stop

Resetting the parameters to their default settings

The diagram illustrates the control panel and its operation sequence:

- Control Panel:** Features a digital display, a **START** button (upward arrow), a **STOP** button (downward arrow), an **OK** button, and a **Speed/Frequency** knob.
- Operation Sequence:**
 - The display shows **Stop**. Pressing **OK** for more than 1 second initiates the sequence.
 - The display shows **P-01**. Pressing the **Speed/Frequency** knob (up or down arrow) sets the frequency.
 - The display shows **P-12**. Pressing **OK** confirms the frequency.
 - The display shows **0**. Pressing the **Speed/Frequency** knob (up arrow) sets the frequency to 1x.
 - The display shows **1**. Pressing **OK** for more than 1 second starts the motor.
 - The display shows **Stop**. Pressing the **STOP** button stops the motor.
- Motor Start FWD:** The motor starts in forward mode. The display shows **H 00** (Example: **H 34.5** Herz). Pressing the **START Motor** button (upward arrow) or the **Speed/Frequency** knob (up arrow) sets the frequency to 1x.
- Motor Start FWD:** The motor starts in forward mode. The display shows **H 34.5** Herz. Pressing **OK** sets the frequency to 0.4 (Example: **A 0.4** Ampere). Pressing **OK** again sets the frequency to 1x.
- Motor Start FWD:** The motor starts in forward mode. The display shows **H 34.5** Herz. Pressing the **STOP** button stops the motor.

04/21 IL040024ZU



(en) CAUTION

In the territory of the EU Directive the frequency-controlled devices and their accessories must be taken into operation only when the machine has been determined to fulfill the protection requirements of Machinery Directive 2006/42/EC.

Ensure EMC-compliant installation. Lay control and communication cables spatially separated from the motor cable. Ensure a large contact area connection between ^[PES] cable screen and PE.

(de) VORSICHT

Im Geltungsbereich der EG-Richtlinien dürfen die frequenzgesteuerten Geräte und deren Zubehör nur dann in Betrieb genommen werden, wenn festgestellt wird, dass die Maschine die Schutzanforderungen der Maschinenrichtlinie 2006/42/EG erfüllt.

EMV-gerechter Aufbau. Steuer- und Netzleitungen räumlich getrennt von der Motorleitung verlegen. ^[PES] Leitungsschirm großflächig mit PE verbinden.

(fr) AVERTISSEMENT

En application des directives européennes, les convertisseurs de fréquence et leurs accessoires ne doivent être mis en service que s'il a été vérifié que la machine répond aux exigences de la directive machines 2006/42/CE.

Montage conforme aux règles de la CEM. Eloigner les câbles de commande et de réseau des câbles puissance. Relier le blindage ^[PES] au PE en assurant de grandes surfaces de contact.

(es) ATENCIÓN

En el campo de aplicación de la normativa CE, los dispositivos controlados por frecuencia y sus correspondientes accesorios sólo deberán ponerse en marcha cuando se asegure que la máquina cumple con las exigencias de seguridad de la normativa de máquinas 2006/42/CE. El montaje debe cumplir CEM. Los cables de mando y de conexión a red se deben instalar independientemente del cable de conexión al motor. El cable apantallado ^[PES] se debe conectar a masa utilizando una amplia superficie de contacto.

(it) ATTENZIONE

Nel campo di validità delle direttive CE, gli apparecchi a controllo di frequenza e i loro accessori possono essere messi in esercizio soltanto se si verifica che la macchina soddisfa i requisiti di sicurezza della direttiva macchine 2006/42/CE

Montaggio secondo CEM. Disporre i cavi comandi e di alimentazione separati dal cavo del motore. Collegare lo schermo del cavo ^[PES] con PE con un'ampia superficie.

(zh) 小心

根据欧盟设备一致性规范，安装频率控制设备及其配件时，应确保设备满足机器规范 2006/42/EG 中关于设备保护的要求。

^[PES] 按照电磁兼容规范正确安装。应将控制电缆和电源电缆与电机电缆分开。大面积采用 PE 包裹电缆。

(ru) ОСТОРОЖНО

В сфере действия директив ЕС устройства с частотным управлением и их оснащение должны вводиться в эксплуатацию только в том случае, если установлено, что данное оборудование соответствует требованиям по защите Директивы о машинном оборудовании 2006/42/ЕС.

Сборка соответственно электромагнитной совместимости. Линии управления и электросети прокладывать в пространственном отношении отдельно от линии двигателя. ^[PES] силовой экран соединять с РЕ по большой площади.

(nl) VOORZICHTIG

Binnen het geldigheidsgebied van de EC-richtlijnen mogen de frequentiegeregelde apparaten en de toebehoren daarvan alleen in bedrijf worden genomen, wanneer wordt vastgesteld, dat de machine aan de veiligheidsisen van de machinerichtlijn 2006/42/EG voldoet.

EMC-conforme constructie. Besturings- en netkabels ruimtelijk gescheiden van de motorkabel leggen. ^[PES] Kabelafscherming over groot oppervlak met PE verbinden.

(da) FORSIGTIG

I det område, hvor EF-direktiverne er gældende, må det frekvensstyrede udstyr og dets tilbehør kun tages i anvendelse, hvis det konstateres, at maskinen opfylder beskyttelseskravene i maskindirektivet 2006/42/EF.

EMC-korrekt installation. Træk styre- og netledninger rumligt adskilt fra motorledningen. ^[PES] Sørg for en stor kontaktfilade mellem PES ledningsafskærmning og PE.

(el) ΠΡΟΣΟΧΗ

Στο πεδίο εφαρμογής των οδηγιών της ΕΚ, οι ελεγχόμενες μέσω συχνότητας συσκευές και τα παρελκόμενά τους επιτρέπεται να τίθενται σε λειτουργία μόνο εφόσον διαπιστωθεί ότι το μηχανήμα πληροί τις απαιτήσεις προστασίας της οδηγίας της ΕΚ για τα μηχανήματα 2006/42/ΕΚ. Κατασκευή σύμφωνα με τις απαιτήσεις ΗΜΣ. Εγκλισitätε τους αγωγούς ελέγχου και δικτύου ανεξάρτητα από τον αγωγό του κινητήρα. ^[PES] Συνδέστε τη θωράκιση των αγωγών σε μεγάλη επιφάνεια με τη γείωση.

(pt) CUIDADO

No âmbito das directivas da CE, os aparelhos comandados por frequência e os respectivos acessórios só podem ser postos em operação se for comprovado que a máquina atende às exigências de protecção da directiva de máquinas 2006/42/CE. Estrutura com compatibilidade electromagnética. Dispor os fios de comando e de rede separados do fio do motor. Ligar uma área grande da blindagem do cabo ^[PES] com o PE.

(sv) FÖRSIKTIG

I giltighetsområdet för EG-direktiven får de frekvensstyrda apparaterna och deras tillbehör endast tagas i drift när man fastställt att maskinen uppfyller skyddskraven i maskindirektiv 2006/42/EG.

EMC-anpassad uppbyggnad. Styr- och nätledningar dras avskilda från motorledningarna. ^[PES] Förbind ledningsskärm över ett brett område med PE.

(fi) HUOMIO

EU-direktiivin voimassaoloalueella taajuusohjatut laitteet ja niiden varusteet saa ottaa käyttöön vain silloin, kun todetaan, että kone täyttää konedirektiivin 2006/42/EY suojausvaatimukset. EMC-mukainen rakenne. Ohjaus- ja verkkojohdot on asennettava tilaolotteisesti erotettuina. Johdonsuojat on liitettävä laajasti maadoitukseen ^[PES].

(cs) POZOR

V rozsahu platnosti směrníc ES smí být frekvenčně řízené přístroje a jejich příslušenství uvedeny do provozu jedině tehdy, pokud je zjištěno, že stroj splňuje požadavky ochrany stanovené směrnicí 2006/42/ES o strojních zařízeních. Nástavba odpovídající směrnici EMC. Řídící a síťová vedení pokládejte prostorově oddělená od vedení motoru. ^[PES] Stínění vedení spojte velkoplošně s PE.

(et) ETTEVAATUST

EÜ-direktiivi kehtivuspiirkonnas võib sagedusjuhitavaid seadmeid ja nende lisaseadmeid kasutusele võtta ainult siis, kui on kindlaks tehtud, et masin vastab masinadirektiivi 2006/42/EÜ kaitsenõuetele.

Elektromagnetilisele ühilduvusele vastav ehitus. Juhtimis- ja võrgukaablid paigaldada mootori toitekaablist ruumiliselt eraldatuna. ^[PES] Kaabli kaitseekraan ühendada ulatuslikult talitlusmaandusega.

(hu) VIGYÁZAT

Az EK irányelvek hatályossági területén a frekvenciavezérelt készülékeket és azok tartozékait csak akkor szabad üzembe helyezni, ha megállapítást nyert, hogy a gép megfelel a gépek biztonságáról szóló, 2006/42/EK számú irányelv biztonsági követelményeinek. Elektromágnesesen összehérhető kivitelt biztosítson. A motorvezetéktől térben elkülönítve vezesse vezérlő és hálózati vezetékeket. ^[PES] Nagy felületen csatlakoztassa a védőföldeléshez a vezetékármýekolást.

(lv) IEVĒROT PIESARDZĪBU

Valstīs, kurās ir spēkā EK direktīvas, ierīču ar frekvenčvadību un to piederumu ekspluatāciju drīkst sākt tikai tad, ja ir konstatēta iekārtas atbilstība Mašīnu direktīvā 2006/42/EK ietvertajām aizsardzības prasībām.

EMS atbilstoša uzbūve. Vadības un tīkla kabelus izvietot atsevišķi no motora kabeļa. ^[PES] Vada ekrānu plašā virsmā savienot ar PE.

(lt) ATSARGIAI

EB direktyvų taikymo srityje dažniniu būdu valdomos įrenginius ir jų priedus leidžiama pradėti naudoti tik tada, kai nustatoma, kad įrenginys atitinka Mašinų direktyvos 2006/42/EB keliamus apsaugos reikalavimus.

Montažas turi atitikti EMS reikalavimus. Valdymo ir duomenų tinklo kabelius išdėstyti atokiai nuo variklio kabelio. ^[PES] Kabelio ekraną dideliu paviršiumi sujungti su žeminiu.

(pl) OSTROŻNIE

Na obszarze obowiązywania dyrektyw WE urządzenia sterowane częstotliwościowo wolno wprowadzać do eksploatacji tylko wtedy, gdy zostanie stwierdzone, że maszyna spełnia wymagania ochronne dyrektywy maszynowej 2006/42/WE. Konstrukcja zgodna z dyrektywą w sprawie kompatybilności elektromagnetycznej (EMC). Przewody sterowania i zasilania elektrycznego należy układać oddzielnie od przewodu silnika. ^[PES] Ekranowanie połączyć z przewodem uziemiającym na większej powierzchni.

(sl) PREVIDNO

Na območju veljavnosti direktiv ES je zagon frekvenčno krmiljenih naprav in njihovega pribora dovoljen le tedaj, ko je bilo ugotovljeno, da stroj ustreza varnostnim zahtevam Direktive o strojih 2006/42/ES.

Montaža v skladu z EMZ. Krmilne in omrežne vodnike napeljite ločeno od vodnikov motorja. ^[PES] Oklep vodnika na veliki površini povežite z zaščitnim vodnikom.

(sk) VÝSTRAHA

V krajinách, ktoré spadajú pod pôsobnosť smerníc ES smú byť rádiovo ovládané zariadenia a ich príslušenstvo uvedené do prevádzky len ak je zabezpečené, že stroj spĺňa ochranné ustanovenia smernice č. 2006/42/ESS o strojových zariadeniach.

Montáž v súlade s požiadavkami elektromagnetickej kompatibility. Ovládacie a sieťové vedenia uložte v priestore oddelene od vedenia motora. ^[PES] Zabezpečte veľkú kontaktnú plochu medzi káblovým tienením a PE.

(bg) ВНИМАНИЕ

В сферата на действие на изискванията на ЕС устройствата с честотно управление и техните допълнителни устройства могат да бъдат приведени в употреба, само ако се установи, че оборудването съответства на изискванията за безопасност на машинно оборудване спрямо 2006/42/ЕО. Монтаж с електромагнитна съвместимост. Полагане на контролните и мрежови проводници пространствено отделно от проводника на двигателя. ^[PES] Осигурете по-голяма конкатна площ между силовия екран и РЕ.

(ro) PRECAUTJE

În cadrul sferei de aplicare a directivelor UE dispozitivele controlate prin frecvență și accesoriile acestora au voie să fie puse în funcțiune doar dacă se stabilește că aparatul îndeplinește cerințele Directivei 2006/42/CE privind mașinile.

Montajul trebuie să fie compatibil EMC. Poziționați cablurile de control și de rețea la distanță de cablul motorului. ^[PES] Asigurați o suprafață de contact mare între izolația cablului și PE.

(hr) OPREZ

U području valjanosti Direktiva EZ frekvencijski upravljani uređaji i njihov pribor smiju se puštati u rad samo ako se utvrdi da stroj ispunjava zahtjeve za zaštitom iz Direktive o strojevima 2006/42/EZ.

Konstrukcija u skladu s EMC-om. Upravljački i mrežni vodovi prostorno položeni odvojeno od voda motora. ^[PES] zaslon kabela povezan PE-om na velikoj površini.

(tr) DİKKAT

AB Direktifi dahilinde, frekans kontrollü cihazlar ve aksesuarları, yalnızca makinenin 2006/42/EC Makina Emniyet Direktifi koruma şartlarını karşıladığı belirlendiğinde kullanılmalıdır.

EMC uyumlu kurulum sağlayın. Kontrol ve iletişim kablolarını uzamsal olarak motor kabloşundan ayrı koyun. ^[PES] kablo ekranı ile PE arasında geniş bir temas alanı bağlantısı olmasını sağlayın.

(uk) ОБЕРЕЖНО!

На території, на яку поширюється дія Директив ЄС, пристрої з частотним регулюванням та їхні приналежності можуть вводитися в експлуатацію лише в разі визнання їх такими, що відповідають вимогам до захисту, викладеним у Директиві про машинне обладнання 2006/42/EC.

Переконайтеся в тому, що встановлена система відповідає вимогам до EMC. Кабелі керування та зв'язку мають бути просторово відокремлені від кабелю електродвигуна. Забезпечте достатню контактну поверхню між екраном кабелю ^[PES] та PE.

(ar) احذرا

في المنطقة التي تخضع لتوجيه الاتحاد الأوروبي، يجب ألا يتم تشغيل الأجهزة وملحقاتها التي يتم التحكم فيها بواسطة التردد إلا بعد التأكد من أنها تستوفي متطلبات حماية توجيه الماكينات 2006/42/EC.

ع كابلاتن ا للتوافق الكهرومغناطيسي احرص على أن يكون التركيب مطابقاً عن كابل المحرك، تأكد من وجود التحكم والاتصال بشكل منفصل مكاني وPE ^[PES] منطقة تلامس كبيرة بين شاشة كبل

Additional Information for UL[®] Approved Installations

→ Refer to Manual MN04020003Z-EN and MN040023EN.

DC1 is designed to meet the UL requirements. In order to ensure full compliance, the following must be fully observed.

Input Power Supply Requirements

Supply Voltage	DC1-12...	200 - 240 RMS Volts for 230 Volt rated units, ±10 % variation allowed. 240 Volt RMS Maximum		
	DC1-34...	380 - 480 Volts for 400 Volt rated units, ±10 % variation allowed, Maximum 500 Volts RMS		
Imbalance	Maximum 3 % voltage variation between phase – phase voltages allowed			
	All DC1 units have phase imbalance monitoring. A phase imbalance of > 3 % will result in the drive tripping. For input supplies which have supply imbalance greater than 3 % Eaton Drives recommends the installation of input line reactors.			
Frequency	50 - 60 Hz ±5 % Variation			
Short Circuit Capacity	Voltage Rating	Min. kW (HP)	Max. kW (HP)	Maximum supply short-circuit current
	230 V	7.5 (10)	11 (15)	100 kA rms (AC)
	400/460 V	15 (20)	22 (30)	100 kA rms (AC)
	All the drives in the above table are suitable for use on a circuit capable of delivering not more than the above specified maximum short-circuit Amperes symmetrical with the specified maximum supply voltage.			

Incoming power supply connection

- For 3 phase supplies, power should be connected to L1, L2, and L3. Phase sequence is not important.
- For compliance with CE and C Tick EMC requirements, a symmetrical shielded cable is recommended.
- A fixed installation is required according to IEC61800-5-1 with a suitable disconnecting device installed between the DC1 and the AC Power Source. The disconnecting device must conform to the local safety code/regulations (e. g. within Europe, EN60204-1, Safety of machinery).
- The cables should be dimensioned according to any local codes or regulations. Guideline dimensions are given on Seite 6.
- Suitable fuses to provide wiring protection of the input power cable should be installed in the incoming supply line, according to the data on Seite 6. The fuses must comply with any local codes or regulations in place. In general, type gG (IEC 60269) or UL Class CC or Class J fuses are suitable; however in some cases type aR fuses may be required. The operating time of the fuses must be below 0.5 seconds. The max. voltage rating for fuses is 600 V.
- Where allowed by local regulations, suitably dimensioned type B MCB circuit breakers of equivalent rating may be utilised in place of fuses, providing that the clearing capacity is sufficient for the installation. The max. voltage rating for breakers is 480 V.
- When the power supply is removed from the drive, a minimum of 30 seconds should be allowed before re-applying the power. A minimum of 5 minutes should be allowed before removing the terminal covers or connection.
- The maximum permissible short circuit current at the DC1 Power terminals as defined in IEC60439-1 is 100 kA.
- An optional Input Choke is recommended to be installed in the supply line for drives where any of the following conditions occur:
 - The incoming supply impedance is low or the fault level/short circuit current is high.
 - The supply is prone to dips or brown outs.
 - An imbalance exists on the supply (3 phase drives).
- In all other installations, an input choke is recommended to ensure protection of the drive against power supply faults.


All DC1 units are intended for indoor installation within controlled environments which meet the condition limits.

Ambient temperature range	Operational	-10 °C to 50 °C (14 °F to 122 °F), to 60 °C (140 °F) with derating
	Storage and Transportation	-40 °C to 60 °C (-40 °F to 140 °F)
Max. altitude for rated operation	1000 m (Refer to Manual for Derating for Altitude Information). Installation above 2000 m is not UL approved.	
Relative Humidity	< 95 % (non condensing). Drive must be Frost and moisture free at all times.	
Branch circuit protection must be installed according to the relevant national codes. Fuse ratings and types are shown on Seite 6.		

Suitable Power and motor cables should be selected according to the data.

Power cable connections and tightening torques are shown on Seite 6.

Only a single conductor type is allowed in each field wiring terminal when connected in group installation arrangement.



Motor Overload Protection

DC1 provides motor overload protection in accordance with the National Electrical Code (US).

- Where a motor thermistor is not fitted, or not utilised, Thermal Overload Memory Retention must be enabled by setting P-51 = 0
Set the parameters P1-08 „Current Limit“ on motor current.
- Where a motor thermistor is fitted and connected to the drive, connection must be carried out according to the information, refer to Manual.

-
- Ratings shown above apply to 50 °C (122 °F) Ambient temperature. For derating information, refer to Manual.
 - The maximum motor cable length stated applies to using a shielded motor cable. When using an unshielded cable, the maximum cable length limit may be increased by 50 %. When using the Eaton Drives recommended output choke, the maximum cable length may be increased by 100 %
 - The PWM output switching from any inverter when used with a long motor cable length can cause an increase in the voltage at the motor terminals, depending on the motor cable length and inductance. The rise time and peak voltage can affect the service life of the motor.
Eaton Drives recommend using an output choke for motor cable lengths of 50 m or more to ensure good motor service life
 - For UL compliant installation, use Copper wire with a minimum insulation temperature rating of 75 °C (167 °F), UL Class CC or Class J fuses.

